

南宁市滨湖路小学长虹校区二期工程专变 10KV 配电工程施工 工答疑回复函

广西国桂电气有限公司：

我公司于 2026 年 1 月 28 日 16 时收到贵公司邮寄递交的《南宁市滨湖路小学长虹校区二期工程专变 10KV 配电工程施工-答疑函》，经研究，现就相关疑问回复如下：

1、招标工程量清单 总说明“三、其他说明 1、弃土增距暂按 24KM”里的“誓”是否为错别字，如为错别字，请核实更正；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

2、序号 123，项目编码“桂 040103003001”中的清单描述“4、弃土增距暂按 24KM”里的“誓”是否为错别字，如为错别字，请核实更正；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

3、序号 125，项目编码“桂 040103003002”中的清单描述“4、弃土增距暂按 24KM”里的“誓”是否为错别字，如为错别字，请核实更正；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

4、序号 74，项目编码“030414015001”中电缆交流耐压试验、泄露试验工程量应为“4”，请核实；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

5、安装轴流通风机，配电室内需做墙洞开孔，清单漏项该部分内容；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

6、根据 10KV 系统接线配置图及配电房电气平面布置图，①清单漏项高压出线柜 1AH3—变压器 TM1 YJV22-8.7/15KV-3*70 电力电缆约 17.5 米及 YJV-8.7/15KV-3*70 高压电力电缆冷缩头 2 套；②清单漏项高压出线柜 1AH4—变压器 TM2 YJV22-8.7/15KV-3*70 电力电缆约 20.7 米及 YJV-8.7/15KV-3*70 高压电力电缆冷缩头 2 套；③清单漏项高压出线柜 1AH5—变压器 TM3 YJV22-8.7/15KV-3*70 电力电缆约 23.4 米及 YJV22-8.7/15KV-3*70 高压电力电缆冷缩头 2 套；④上述漏项工程量合计：YJV22-8.7/15KV-3*70 电力电缆约 61.6 米，YJV-8.7/15KV-3*70 高压电力电缆冷缩终端头 6 套，请核实并将招标工程量清单补充完整；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

7、高压系统接入方式图，高压出线柜至变压器电缆型号为 YJV22-8.7/15KV-3*70，而

在“10KV 系统接线配置图”中，高压出线柜至变压器电缆型号为 YJV-8.7/15KV-3*70，电缆规格型号前后矛盾不一致，请设计单位、业主单位、清单编制单位核实清楚并将清单补充完善；

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

8、上限控制价中，主要材料及价格表中，序号 350，铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3*120，单价仅为 255.88 元，远远低于当前市场价，我单位技经人员发现该清单编制人员采用南方电网公司 2024 年第四季度信息价，极为不合理。该项目招标时间为 2026 年 1 月，目前铜价较 2024 年第四季度已大幅上涨，2024 年第四季度铜价约为 73000 元/吨，2026 年 1 月铜价约为 103000 元/吨，电缆价格也大幅上涨，目前铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3*120 市场价约为 396.82 元/米，偏离超过 55%，请清单编制单位核实并完善招标控制价编制。

答：本项目已发布终止公告，调整后重新发布采购公告。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

广西北投建信建设项目管理有限公司

2026 年 2 月 2 日

