


46行46行

重要更改时：最初发行。
本图权归时表建设有限公司所有。未获项目负责人或项目经理室中同意，不得随意作任何修改、复印、扫描以及用于非本项目。
本图可读取即可量取，一切数据均按数据所示为佳。施工人员在读该图时所示数据，如发现有任矛盾之处，应立即通知项目负责人或项目经理室，不得擅自修改图内数据。
本图和本公司工程发出出图单同时寄发，注有设计编号等，方可生效。
施工图应核查图签中的二维码，无标识即不得使用。


序号	设备代号	名 称	风 量	静 压	供电要求		噪声	数量	安装位置	服务对象	备 注
			(m³/h)	(Pa)	电量(W)	电压(V)	dB (A)	(台)			
1	D30	天花管道式排气扇	300	100	45	220	33	2	垃圾收集间 配电房	垃圾收集间 配电房	自带止回装置，接管尺寸为φ150 软接头的材料为铝箔玻纹软管
2	Vc20	窗式换气扇	200	50	45	220	33	1	卫生间	卫生间	自带止回装置，自带防雨百叶
3	Vc40	窗式换气扇	400	100	80	220	33	1	卫生间	卫生间	自带止回装置，自带防雨百叶



注：排风扇位置均顶平梁底安装，施工可根据现场位置合理的调整。

[illegible]

序号	设备代号	名 称	风 量	静 压	供电要求		噪声	数量	安装位置	服务对象	备 注
			(m ³ /h)	(Pa)	电量(W)	电压(V)	dB (A)	(台)			
1	Vc20	窗式换气扇	200	50	45	220	33	6	卫生间	卫生间	自带止回装置, 自带防雨百叶




附 注 DESCRIPTIONS			
加盖图章处 STAMP AREA			
审 定 APPROVED BY	李 城	[Signature]	
项目负责人 CAPTAIN	陈文喜	[Signature]	
专业负责 CHIEF E.C.G.	王学鹏	[Signature]	
审 核 EXAMINED BY	王学鹏		
校 对 CHECKED BY	陈信武	[Signature]	
设 计 DESIGNED BY	刘天贵	[Signature]	
版本号 EDITION NO.	V1.0	二维码 Q.R.CODE	
日 期 DATE	2025.08		
建设单位 CLIENT	全州县蕉江瑶族乡民族初级中学		
工程名称 PROJECT	全州县蕉江民族初级中学2#学生宿舍楼		
子 项 SUBENTRY			
图 名 TITLE	二层通风平面图		
图 别 DRAWING TYPE	暖通	图 号 DRAWING NO.	H-03
<div>SKED</div> <div>深圳建昌工程设计有限公司</div> <div>SHENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO.,LTD</div> <div>城乡规划编制 甲级</div> <div>建筑行业（建筑工程） 甲级</div> <div>风景园林工程设计专项 甲级</div> <div>市政行业（给水、排水、道路、桥梁）乙级</div>			

本图可逐段取量一切构筑物对内的所需材料，施工人员应在表格对内的所求材料，如发现有任意矛盾之处，应立即通知项目负责人或技术人员，不得私自修改表格内数据。

本图均盖本公司工程设计出图专章，注册建筑师章，注册结构工程师章等，方可生效。

施工前应按表格中的二维码，无标记图似使用。

序号	设备代号	名 称	风 量	静 压	供电要求		噪声	数量	安装位置	服务对象	备 注
			(m ³ /h)	(Pa)	电量(W)	电压(V)	dB (A)	(台)			
1	Vc20	窗式换气扇	200	50	45	220	33	6	卫生间	卫生间	自带止回装置, 自带防雨百叶




SHENZHEN KINBLLOC ENGINEERING DESIGN CO., LTD

深圳建昌工程设计有限公司

城乡规划编制 甲级
建筑行业（建筑工程） 甲级
风景园林工程设计专项 甲级
市政行业（给水、排水、道路、桥梁） 乙级

重要更改时：最初发行。
本图权归时表建设有限公司所有。未获项目负责人或项目经理室中同意，不得随意作任何修改、复印、扫描以及用于非本项目。
本图可读取即可量取，一切数据均按数据所示为佳。施工人员在读图时如有矛盾之处，应立即通知项目负责人或项目经理室，不得擅自修改内容数据。
本图可作为本公司工程发出施工图、说明书、技术规格书等，方可生效。
施工图应标注系统中的二维码号，无标识即不得使用。

序号	设备代号	名 称	风 量	静 压	供电要求		噪声	数量	安装位置	服务对象	备 注
			(m ³ /h)	(Pa)	电量(W)	电压(V)	dB (A)	(台)			
1	Vc20	窗式换气扇	200	50	45	220	33	6	卫生间	卫生间	自带止回装置, 自带防雨百叶




SKED

深圳建昌工程设计有限公司
SHENZHEN KINBLOC ENGINEERING DESIGN CO., LTD

城乡规划编制 甲级
建筑行业（建筑工程） 甲级
风景园林工程设计专项 甲级
市政行业（给水、排水、道路、桥梁）乙级