

序号	名称	生产厂家、品牌（如果有）	规格型号
1	100 室外柱	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
2	楼顶消防水箱	上海松江飞繁电子有限公司	22 立方，达到合格标准
3	2.2 千瓦 800 型稳压设备	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
4	稳压水泵用管 100 管	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
5	室内上下喷上喷头	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
6	上喷头用管 25 管	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
7	电源监控主机	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
8	电源监控横块	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
9	电气火灾监控主机	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
10	电火灾监控横块	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
11	DH150 抗震支架	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
12	DN100 抗震支架	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
13	DN80 抗震支架	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准

14	DE160 管	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
15	防火门监控主机	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
16	防火门监控横块	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
17	消防车道、消防停车场热熔胶材料	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
19	七氟丙烷气体灭火装置 GQQ120/2.5	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
20	七氟丙烷气体灭火装置 GQQ90/2.5	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
21	七氟丙烷药剂HFC-227ea	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
22	泄压口	上海松江飞繁电子有限公司	达到合格标准
23	消火栓给水泵	上海松江飞繁电子有限公司	XBD0.65/15G-G Q=15L/S H=65m N=18.5KW
24	喷淋给水泵	上海松江飞繁电子有限公司	XBD0.75/30G-G Q=30L/S H=75m N=37KW
25	1#集水坑水泵	上海松江飞繁电子有限公司	JYWQ80-40-15-1600-4
26	2#集水坑水泵	上海松江飞繁电子有限公司	JYWQ80-40-15-1600-4
27	3#集水坑水泵	上海松江飞繁电子有限公司	JYWQ80-40-15-1600-4
28	不锈钢装配式水箱	上海松江飞繁电子有限公司	3.5M*4.5M*2.0M
29	火灾报警控制器/消防联动控制器	上海松江飞繁电子有限公司	用于火灾报警系统的集中控制，具备报警信号处理、联动控制等功能。 支持多种报警信号输入，如烟感、温感探测器信号。电源：通常为AC220V 或 DC24V 供电。 通信接口：支持 RS485 总线通信，

			用于与其他消防设备联动。 安装方式：壁挂式或嵌入式安装， 适用于消防控制室
30	消防控制室图形显示装置 (立柜)	上海松江飞繁电子有限公司	探测方式：声光报警 防护等级：IP65 工作电流：10a 检测范围：3000m 工作电压：24v
31	防火门门磁开关(单门)	上海松江飞繁电子有限公司	具有电子编码功能，可监视常闭 防火门， 占用一个编码地址
32	轴流风机	上海松江飞繁电子有限公司	L:4890m <sup>3</sup> /h, N=1.1KW, P=380Pa
33	轴流风机	上海松江飞繁电子有限公司	L:3780m <sup>3</sup> /h, N=0.37KW, P=158Pa
34	轴流风机	上海松江飞繁电子有限公司	L:3636m <sup>3</sup> /h, N=0.37KW, P=175Pa
35	轴流风机	上海松江飞繁电子有限公司	L:4000m <sup>3</sup> /h, N=11KW, P=690Pa
36	轴流风机	上海松江飞繁电子有限公司	L:18900m <sup>3</sup> /h, N=7.5KW, P=720Pa
37	轴流风机	上海松江飞繁电子有限公司	L:20490m <sup>3</sup> /h, N=4KW, P=420Pa