

质疑函

致：广西金鼎盛工程咨询有限公司

我单位桂林市顺泰电器设备有限公司作为桂林市中心血站中央空调风冷模块机组项目（项目编号：GLZC2026-G1-990176-GXJD）的参与投标单位，在参与本项目采购、投标及评审全过程中，对项目采购文件内容、评审标准相关事项存在合法、合理质疑。为维护项目采购公开、公平、公正原则，保障我方合法权益，现依法正式提出书面质疑，具体内容如下：

一、质疑事项基本信息

- 项目名称：桂林市中心血站中央空调风冷模块机组项目
- 项目编号：GLZC2026-G1-990176-GXJD
- 质疑单位：桂林市顺泰电器设备有限公司
- 联系人：李初旺
- 联系电话：13977398648
- 质疑日期：2026年6月23日

二、具体质疑事项及事实依据

质疑事项 1：采购需求第一项参数及性能描述的“1. ★设备型号：130 型模块机。类型：风冷模块式冷(热)水机组。制冷剂：采用 R410A 环保制冷剂，有效减少 CO₂ 排放。”存在排他性

事实与依据：目前国家认可得环保制冷剂不止 R410A，R32 也是现行环保制冷剂之一，ODP 值也为 0，GWP 温室值 675，相比 R410A 的 2088GWP 温室值更低，招标文件指定 R410 冷媒具有排他性和指向性，不符合相关规定。

质疑事项 2：采购需求第一项参数及性能描述的“2. ★设备性能制冷性能
额定制冷量：130kW。制冷输入功率：38-43kW。制冷额定电流：≤80A
制热性能
额定制热量：131kW。制热输入功率：40-41kW。制热额定电流：≤75A。
性能系数（COP）：≥2.8。
运行环境温度：-15℃ ~ 48℃”指定参数存在排他性和指定性

事实与依据：目前主流厂家的额定制热量在 140~146kw，指定额定制热量：131kW 具有明显的排他性和指向性

质疑事项 3: 采购需求第一项参数及性能描述的“8. 尺寸与重量
单模块尺寸（宽×深×高）±10%：2200×1300×2400mm。单模块重量：≥
950kg”指定参数存在排他性

事实与依据: 设备在满足功能参数情况下，特设单模块重量大于 950kg 存在不合理，如考虑承重问题应该是在满足实用功能及参数情况，重量应该更轻，具有明显指向性设置参数

三、法律及政策依据

依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及本项目采购文件相关规定，本次项目上述相关流程及结果存在不合规、不合理情形，侵害了我方合法参与权益，特此提出质疑。

四、质疑请求

1. 请求贵单位对本次质疑事项予以核查、复核；
2. 请求依法依规对项目招标文件里面“★”项参数作出相应合理公平公正的修改；
3. 请求在法定时限内书面答复我方核查结果及处理意见。


特此函告，请予核查回复！

质疑单位（盖章）：桂林市顺泰电器设备有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：__2026__年__6__月__23__日





统一社会信用代码
91450300564000321N (1-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 桂林市顺泰电器设备有限公司

注册资本 捌拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2010年10月11日

法定代表人 李初旺

住

所


桂林市象山区中山南路29-1号象山电器城
市场一层43、45号，二层43、45号

经营范围

一般项目：家用电器销售；家用电器修理；日用电器修理；家用电器安装服务；家用电器零售；家用电器零配件销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；制冷、空调设备销售；电力电子元器件销售；特种设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关




2024年10月14日

SINGOMINSZ
姓名 李初旺
SINGOMIBED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ KYIED HALH
出生 1981年11月15日
DIEGYUJQ
住址 广西灵川县灵田镇灵田村
委大村七队190号



QIENGHMINZ
SINH-WIN HAIJMAJ
公民身份号码 452322198111151212



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 灵川县公安局
MIZYAUO GEIZHANH
有效期限 2018.12.14-2038.12.14