

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：广西程拓能源科技有限公司
地址：南宁市高新区科园大道92号综合办公楼三楼306室 邮编：530000
联系人：苏建乐 联系电话：18578909631
授权代表：苏建乐
联系电话：18578909631
地址：南宁市高新区科园大道92号综合办公楼三楼306室 邮编：530000

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：龙胜各族自治县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校教室宿舍设施设备更新改造项目（热水系统）

质疑项目的编号：GLZC2026-G1-280049-GXDY；

采购人名称：龙胜各族自治县教育局

质疑事项：

☒ 采购文件 采购文件获取日期：2026年7月31日

☐ 采购过程

☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：招标文件“远程控制管理平台（含控制大屏）”的设备参数与实际采购需求严重不符，存在功能错配。

事实依据：

招标文件将教学设备参数套用于工业监控设备，属于典型的“参数堆砌”，构成不合理的采购需求。

招标文件要求该设备为“≥65英寸智能交互平板”，分辨率≥3840×2160，采用红外触控技术，支持40点同时触控，内置Android系统≥14.0、≥12核驱动芯片、内存≥2G、存储≥8G，并具备前置电脑还原按键、内置≥4K摄像头（≥1900万像素）、扬声器声压级≥90dB（1米处）等参数。同时要求配套“系统管家”软件具备弹窗拦截、广告拦截、终端自动升级等功能。

经查，招标文件要求的“智能交互平板”技术参数（≥65英寸、红外触控40点、≥12核驱动芯片、Android≥14.0、内置≥4K摄像头、扬声器声压级≥90dB、前置电脑还原按键、系统管家弹窗拦截等）全部为教学用交互智能平板（教学一体机）的典型功能和技术指标，主要用于课堂教学场景（如触控书写、课件展示、摄像头点名等），而非热水系统远程监控所需的工业级监控设备。与热水系统远程监控所需的工业级监控设备在功能定位上完全不同。



扫描全能王 创建

该项目为“热水系统”更新改造，远程控制平台的核心功能应为：监测水箱水位、热水温度、热泵启停状态、补水状态、压力状态、故障报警等工业参数，实现无人值守远程控制。与教学一体机的触控书写、摄像头点名、弹窗拦截等功能无任何关联。

对比行业通行方案：常规热水系统远程监控设备通常配置 7-17 寸工业触摸屏（HMI）或工控机，分辨率为 800×480 或 1280×1024，CPU 为工业级处理器（如 A8、i3 等），重点关注 PLC 通信、Modbus 协议支持、温度/水位传感器接口等工业控制功能。例如，典型供热系统监控方案采用的触摸屏参数为：7 寸 TFT 屏，800×480 分辨率，A8 CPU，4G Flash，512M RAM，远低于本招标文件要求的 65 英寸 4K 大屏。这不仅浪费财政资金，更实质性地排斥了能提供工业监控屏的其他品牌供应商。

法律依据：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条，采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

质疑事项 2：招标文件相关技术参数具有明显的指向性和排他性。

事实依据：

“智能交互平板”的整套参数（≥65 英寸、40 点触控、≥12 核芯片、Android≥14.0、前置针孔式还原按键、隐藏式 U 盘盖板等）组合在一起，构成了一套完整的特定品牌教学一体机的产品规格说明。上述参数组合后，市场上能够全部满足的供应商极为有限。以“≥12 核驱动芯片+Android≥14.0+内存≥2G+存储≥8G”为例，工业级监控屏通常采用 ARM 或 x86 工业级处理器，内存和存储配置远低于此，且不采用 Android 系统。该套参数实质上排除了市场上占主流的工业 HMI 触摸屏、工控机等常规远程监控设备供应商。

法律依据：

该行为涉嫌违反《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第二十条关于“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的规定。

质疑事项 3：招标文件大量要求提供“第三方检测机构出具的检测报告”，属于变相设置投标门槛。

事实依据：

招标文件远程控制管理平台（含控制大屏）单“硬件”部分共有 10 余处标注“▲”的参数要求提供第三方检测报告，涉及触控点数、接口数量、按键功能、蓝牙版本、声压级、芯片参数、摄像头像素等大量细节。这些参数对于热水系统远程监控的核心功能（水位监测、



扫描全能王 创建

加投标成本，且部分特定参数只有特定品牌才能提供对应的检测报告。

法律依据：

该行为涉嫌违反《政府采购法实施条例》第二十条第（二）项“设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关”的规定。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

请求暂停该项目的采购活动；

请求修改招标文件中“远程控制管理平台（含控制大屏）”的技术参数，按照热水系统远程监控的实际需求重新设定合理参数（如工业触摸屏/HMI、PLC 通信接口、Modbus 协议支持、水位/温度传感器接口等），删除与项目无关的教学一体机参数；


请求删除或大幅减少不合理的“第三方检测报告”要求，或将其调整为与项目核心功能相关的合理要求。

签字（签章）：

苏建东

日期：2026 年 8 月 3 日

公章：



扫描全能王 创建