质疑函

致：钦州市消防救援支队

关于贵单位的钦州市消防救援支队2025年目录外灭火救援装备器材采购项目(重)（项目编号：QZZC2026-G1-990262-QZSZ），对于该项目部分分标中技术参数及要求有些疑问想咨询贵单位，具体如下：

一、1 分标

第1项 消防水带（65低压）16-65-20

1、第4条参数中“最小位长度重量≥ 382g/m”

（1）依据国标 GB6246-2011《消防水带》4.6条款：水带单位长度质量不应超过规定值，65规格水带≤480g/m，标准仅规定上限，无最低限值。国标本意：只要单位长度重量不大于480g/m，同时满足压力、爆破、渗水量、延伸率等全部性能指标，即为完全符合国标的合格消防水带。

（2）此参数最小位长度重量≥382g/m具有明显指向性，影响招标公平性。

2、第4条参数中“4.7%≤直径膨胀率≤5%，3.6%≤轴向延伸率≤5%”

（1）依据国标 GB6246-2011《消防水带》4.7条款：有衬里消防水带在规定试验压力下，直径膨胀率不应大于5%，轴向延伸率不应大于5%。国标仅管控最大值（上限），无任何最低值（下限）强制规定。只要产品试验结果：直径膨胀率≤5%、轴向延伸率≤5%，同时满足全部其他国标检测项目，就是符合国家标准的合格消防水带。

（2）此参数4.7%≤直径膨胀率≤5%，3.6%≤轴向延伸率≤5% 具有明显指向性，影响招标公平性。

第2项 消防水带（80低压）16-80-20

1、第4.3条 “质量：440g/m≤质量≤600g/m”

（1）依据国标 GB6246-2011《消防水带》4.6条款：水带单位长度质量不应超过规定值，80规格水带≤600g/m，标准仅规定上限，无最低限值。国标本意：只要单位长度重量不大于480g/m，同时满足压力、爆破、渗水量、延伸率等全部性能指标，即为完全符合国标的合格消防水带。

（2）此参数 质量：440g/m≤质量≤600g/m具有明显指向性，影响招标公平

性。

2、第 4.4 条 “4.3%≤直径膨胀率≤5%，4.7%≤轴向延伸率≤5%”

（1）依据国标 GB6246-2011《消防水带》4.7 条款：有衬里消防水带在规定试验压力下，直径膨胀率不应大于 5%，轴向延伸率不应大于 5%。国标仅管控最大值（上限），无任何最低值（下限）强制规定。只要产品试验结果：直径膨胀率≤5%、轴向延伸率≤5%，同时满足全部其他国标检测项目，就是符合国家标准的合格消防水带。

（2）此参数 4.3%≤直径膨胀率≤5%，4.7%≤轴向延伸率≤5% 具有明显指向性，影响招标公平性。

第 3 项 消防水带（65 中压）20-65-20

1、第 2 条参数中“扯断强度≥50.2MPa”

（1）依据 GB6246-2011《消防水带》4.14 织物层扯断强度水带织物层的经、纬向扯断强度均不应小于 12MPa，只要织物层经纬向扯断强度≥12MPa，且其余性能满足标准，即为合规合格消防水带。招标文件要求：扯断强度≥50.2MPa 该数值为国标最低要求的 4 倍以上，属于无必要的超高指标。且未在招标文件中说明“需高于国标”的合理依据。属于“设置超出项目实际需求的冗余参数”，影响招标公平性。

第 4 项 消防水带（80 中压）20-80-20

1、第 2 条参数中“扯断强度≥53.3MPa”

（1）依据 GB6246-2011《消防水带》4.14 织物层扯断强度水带织物层的经、纬向扯断强度均不应小于 12MPa，只要织物层经纬向扯断强度≥12MPa，且其余性能满足标准，即为合规合格消防水带。招标文件要求：扯断强度≥53.3MPa 该数值为国标最低要求的 4 倍以上，属于无必要的超高指标。且未在招标文件中说明“需高于国标”的合理依据。属于“设置超出项目实际需求的冗余参数”，影响招标公平性。

第 5 项 消防水带（65 高压）25-65-20

1、第 2 条参数中“3.8%≤延伸率≤8%，6.5%≤膨胀率≤8%”

（1）依据国标 GB6246-2011《消防水带》4.7 条款：有衬里消防水带在规定试验压力下，直径膨胀率不应大于 8%，轴向延伸率不应大于 8%。国标仅管控最

大值（上限），无任何最低值（下限）强制规定。只要产品试验结果：直径膨胀率≤8%、轴向延伸率≤8%，同时满足全部其他国标检测项目，就是符合国家标准的合格消防水带。

（2）此参数 3.8%≤延伸率≤8%，6.5%≤膨胀率≤8% 具有明显指向性，影响招标公平性。

第 6 项 消防水带（80 高压）25-80-20

1、第 2 条参数中“3.2%≤延伸率≤8%，6%≤膨胀率≤8%”

（1）依据国标 GB6246-2011《消防水带》4.7 条款：有衬里消防水带在规定试验压力下，直径膨胀率不应大于 8%，轴向延伸率不应大于 8%。国标仅管控最大值（上限），无任何最低值（下限）强制规定。只要产品试验结果：直径膨胀率≤8%、轴向延伸率≤8%，同时满足全部其他国标检测项目，就是符合国家标准的合格消防水带。

（2）此参数 3.2%≤延伸率≤8%，6%≤膨胀率≤8% 具有明显指向性，影响招标公平性。

第 8 项 消防水带（40 中压）20-40-20

1、第 2 条参数中“扯断伸长率：≥460%”

国标依据 GB 6246-2011《消防水带》4.14 经、纬向扯断伸长率均不应小于 280%。招标文件参数：扯断伸长率≥460%显著高于国标 280%的底线要求。招标文件未提供专项技术论证，证明本项目存在特殊工况，必须要≥460%的超高伸长率，属于脱离项目实际需要，人为压缩合格产品范围，仅少数特定产品可满足，具有明显指向性，影响招标公平性。

二、2 分标

1、第一项

此分标中：**“第 2 项 多功能消防水枪、第 4 项 直流水枪、第 7 项多功能水枪（40mm 快速接口）”**中第一条参数“★1. 符合 GB 8181-2025《消防水枪》标准”。

GB 8181-2025《消防水枪》实施日期：2026 年 08 月 01 日。消防产品型式检验、3C（CCCF）认证流程周期长：需要样品试制、送检、CMA 检测、认证机构审核、发证，通常需要数月甚至更久。本项目招标时间距离标准实施仅 1 个月左

右，生产厂家没有充足时间完成新标准对应的型式检验、认证取证工作。目前国内绝大多数消防水枪厂家，仅有旧版 GB8181-2006 的有效检测/认证证书，暂无法取得 GB8181-2025 对应的检测报告。

旧版 GB8181-2006 在新标准实施后，存在过渡期，市场上大量持有有效型式检验、CCCF 证书、符合旧国标 GB8181-2006 的消防水枪，仍属于合法合规可销售、可供货产品。

此分标中的参数要求属于不合理条件，限制公平竞争。

2、第二项

此分标中：**“第 38 项 水成膜泡沫灭火剂（6%）”**中第十一条参数及 **“第 39 项 抗醇性水成膜泡沫灭火剂（6%）”**中第十条参数、★符合国家 GB15308-2025《泡沫灭火剂》标准要求；

GB15308-2025《泡沫灭火剂》实施日期：2026 年 08 月 01 日。消防产品型式检验、流程周期长：需要样品试制、送检、CMA 检测、认证机构审核、发证，通常需要数月甚至更久。本项目招标时间距离标准实施仅 1 个月左右，生产厂家没有充足时间完成新标准对应的型式检验、认证取证工作。目前国内绝大多数生产厂家，仅有旧版 GB15308-2006 的有效检测/认证证书，暂无法取得 GB15308-2025 对应的检测报告。

旧版 GB15308-2006 在新标准实施后，存在过渡期，市场上大量持有有效型式检验、符合旧国标 GB15308-2006 的泡沫灭火剂，仍属于合法合规可销售、可供货产品。

此分标中的参数要求属于不合理条件，限制公平竞争。

深圳迈讯纳科技有限公司

2026 年 9 月 11 日