

百色市政府集中采购中心

关于百色民族高级中学宿舍楼 3 及教学楼 2 空调设备采购项目的质疑答复函

质疑供应商：广西鑫恒暖通工程有限公司

地址：柳州市柳东路 36 号碧龙小居 2 栋 1-4 号

邮编：545000

联系人：黄奉娜

联系电话：181****9410

我中心于 2026 年 7 月 17 日收到质疑人递交的关于“百色民族高级中学宿舍楼 3 及教学楼 2 空调设备采购”（项目编号 BSZC2026-J1-990101-BSSZ）的质疑函，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号）相关规定，我中心组织本项目原竞争性谈判小组开展针对质疑事项核查，并根据原竞争性谈判小组核查结果复核意见，现答复如下：

质疑事项：本项目采购需求明确规定 1.5 匹冷暖变频挂式空调核心技术参数要求：额定制冷功率 $\leq 820W$ 。本项目中标供应商为广西力宏机电有限公司，其投标响应产品型号为美的 KFR-35GW/G3-1A，该机型官方公示参数及第三方检测报告显示，额定制冷功率数值为 845W，超出招标文件 $\leq 820W$ 的硬性技术指标，产品不满足采购

文件规定的资格及技术要求，该单位不具备中标资格，本次中标结果应作无效处理。

质疑答复：经核实，《竞争性谈判采购文件》中明确带“▲”为实质性响应条款，本项目不允许负偏离，而中标供应商在响应文件确实存在负偏离情况。故质疑事项成立。

如质疑供应商对本质疑答复不满意，可以依照《政府采购质疑和投诉办法》相关规定在答复期满后十五个工作日内向百色市财政局投诉。感谢质疑供应商对政府采购工作的关心和支持！

