质疑答复函

致：哈尔滨急纵科技有限公司

贵司提交的《质疑函》，我单位已于 2026 年 9 月 10 日收悉。质疑项目：贺州职业技术学院（黄姚校区）供水二次加压项目变频供水设备采购（第三次），项目编号：HZZC2026-J1-990182-GXCH，采购包 1。

依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定，我单位收到质疑材料后，报送采购人贺州市教育局核实确认，并组织原谈判小组对照谈判文件、贵司响应文件、评审原始底稿开展专项核查工作。本次答复按政府采购质疑答复相关规定编制，现就贵司提出的质疑事实及质疑请求逐项答复如下：

质疑事项一：贵司不认可未通过审查的结果。贵司主张响应文件已按采购文件要求对货物采购需求技术参数逐条列明响应并标注偏离，完全满足采购文件实质性要求，不认可谈判小组作出的废标审查意见。

贵司主张事实

谈判小组以技术参数未写明为由将贵司响应文件按无效处理，未明确告知具体哪项参数存在问题；贵司认为自身响应文件已对采购文件货物采购需求技术参数逐条详细列明响应内容、标注偏离，满足采购文件实质性要求，对该审查结果不予认可。

核查认定事实

本项目谈判文件对三套变频供水设备供水水泵、水泵控制柜设置了明确的技术参数区间要求：

变频供水设备 1：供水水泵：32m³/h ≤ Q＜36m³/h；53m≤H＜60m；7.5KW≤N＜11KW；水泵控制柜：7.5KW≤N＜11KW

变频供水设备 2：供水水泵：45m³/h ≤ Q＜50m³/h；58m≤H＜62m；11KW≤N＜15KW；水泵控制柜：11KW≤N＜15KW

变频供水设备 3：供水水泵：45m³/h ≤ Q＜50m³/h；58m≤H＜62m；11KW≤N＜15KW；水泵控制柜：11KW≤N＜15KW

经比对贵司提交的响应文件规格型号及技术参数响应内容：

变频供水设备 1：供水水泵：32m³/hQ； 53mH ；7.5KWN；水泵控制柜：7.5KWN

变频供水设备 2：供水水泵：45m³/hQ ；58mH ；11KWN；水泵控制柜：11KWN

变频供水设备 3：供水水泵：45m³/hQ ；58mH ；11KWN；水泵控制柜：11KWN

贵司技术应答文本存在符号残缺、表达式不完整情形，仅摘取部分参数字符，未完整填报所投供水水泵、水泵控制柜产品对应的实际流量、扬程、功率具体数值，也未清晰说明所投产品性能是否落入谈判文件给定参数区间。响应文件无法完整、准确体现投标产品真实技术性能，谈判小组据此无法判定贵司所投产品是否能够满足采购文件实质性技术需求。

原谈判小组在评审底稿载明废标意见：“哈尔滨急纵科技有限公司的采购项目需求的货物配置清单参数性能指标及配置参数表达不清楚”。该意见指向贵司提交的响应文件技术应答文本本身表达残缺、表述不清，并非指谈判文件存在缺陷。供应商提交响应文件，负有清晰、完整披露所投产品实际技术指标的义务，应当以规范、完整的表述对应采购文件全部技术要求。

根据政府采购相关制度，谈判小组可视评审情况选择是否开展澄清说明，澄清说明不属于评审过程中的强制性程序。技术响应文件的核心目的是证明投标产品可以满足采购需求，应答文本残缺、表达不

清，不属于有效的技术响应。现行政府采购相关法规，未要求评审阶段必须向未通过审查的供应商现场逐项告知响应文件具体瑕疵。谈判小组据此认定贵司响应文件未实质性响应谈判文件要求，全部评审意见、废标理由完整留存于评审报告及工作底稿。

法律及政策依据

1.《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）：谈判小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》：评审专家应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3.《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）：对评审结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原谈判小组协助答复质疑。

答复意见

本项质疑事项不成立。 贵司提交的响应文件中，供水水泵、水泵控制柜关键技术应答文本残缺、表达不清楚，未完整填报所投产品实际技术参数，谈判小组无法核实投标产品是否满足谈判文件技术约束条件，据此作出响应文件未实质性响应谈判文件的认定具有事实依据。澄清、说明属于谈判小组可选择的工作方式，并非法定强制性程序。贵司该项质疑理由，不予采纳。

质疑事项二：成交供应商广西晟润建设工程有限公司成交价仅为预算金额 45%，属于不合理低价中标，无法保证产品质量，存在履约风险。

贵司主张事实

本项目采购预算为人民币 680200.00 元，成交供应商最终成交金额为人民币 306090.00 元，成交价为预算的 45%，属于不合理低价，报价明显低于产品合理成本，无法保障产品质量、供货及后续服

务，存在履约及质量隐患；引用《中华人民共和国招标投标法》第三十三条，认为投标人不得以低于成本的报价竞标。

核查认定事实

本项目采购方式为竞争性谈判，属于政府采购非招标采购项目，适用政府采购相关法律法规，不适用《中华人民共和国招标投标法》，贵司援引法律适用错误。

经核查成交供应商响应文件全套报价资料，成交供应商完整列示设备本体、配套辅材、运输、安装调试、售后服务等报价构成。评审过程谈判小组已对报价开展审查；项目预算是本项目采购最高限价，成交价格占预算的比例，不能直接等同于、也不足以证明报价低于供应商个别成本。

政府采购项目质量保障覆盖评审、合同履约全流程。采购人将在履约阶段严格按照采购合同约定开展到货检验、设备参数核验、安装调试验收、售后服务考核。如出现货物质量、供货履约、服务不符合合同约定情形，采购人将严格依据合同条款及政府采购相关规定追究成交供应商全部违约责任。

法律及政策依据

1.《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按规定确定成交候选人。

2.《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）：经核查，供应商质疑不成立的，采购活动继续开展。

答复意见

本项质疑事项不成立。 本项目不属于《中华人民共和国招标投标法》调整范畴，贵司法律依据适用错误。现有评审材料不足以认定成交供应商报价属于低于个别成本的不合理低价。采购人将强化合同

履约阶段质量管控。贵司以此为由请求取消成交供应商成交资格的主张，不予支持。

三、综合处理意见

贵司质疑请求：取消拟成交人广西晟润建设工程有限公司成交资格，项目重新组织评审。

经原谈判小组核查确认：一是贵司响应文件关键技术参数应答文本残缺、表达不清楚，谈判小组认定其未实质性响应谈判文件要求，评审及废标意见合规；二是现有证据材料不能证实成交供应商存在低于个别成本报价的违法情形。依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定，不予支持贵司提出的取消成交资格、重新组织评审的请求，本项目采购活动继续推进。

四、权利告知

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十条“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外” 之规定。贵司如对本答复意见存有异议，可自收到本质疑答复函之日起十五个工作日内，向贺州市财政局政府采购监管部门依法提起投诉。投诉书应当载明明确的投诉事项、事实理由、法律依据，并随附相应证据材料。

感谢贵司对本政府采购工作的监督与支持。

采购代理机构（盖章）：广西昌海项目管理有限公司

日期：2026 年 9 月 11 日

附件：谈判文件 货物采购需求；哈尔滨急纵科技有限公司响应文件货物配置清单

★技术条款								
项号	货物名称	数量及单位	流量(L/s)	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注
1	变频供水设备1	1套	供水水泵：32m³/h ≤ Q<36m³/h ；53m≤H<60m ；7.5KW≤N<11KW			3台	216400	
			气压罐：200L 1.0MPA			1个		
			304不锈钢管阀：DN100			1项		
			水泵控制柜：7.5KW≤N<11KW			1台		
2	变频供水设备2	1套	供水水泵：45m³/h ≤ Q<50m³/h ；58m≤H<62m ；11KW≤N<15KW			3台	231900	
			气压罐：200L 1.0MPA			1个		
			304不锈钢管阀：DN150			1项		
			水泵控制柜：11KW≤N<15KW			1台		
3	变频供水设备3	1套	供水水泵::45m³/h ≤ Q<50m³/h ；58m≤H<62m ；11KW≤N<15KW			3台	231900	
			气压罐：200L 1.0MPA			1个		
			304不锈钢管阀：DN150			1项		
			水泵控制柜：11KW≤N<15KW			1台		

商务条款	
一、核心产品	本项目的核心产品为：“变频供水设备”。
二、合同签订期	自成交通知书发出之日起25日内。
三、免费保修期	1、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期不少于2年（自交付并验收合格之日起计）。 2、在质保期内，负责处理故障和维护、维修。保修期外维修时零配件的价格在市场价的基础上给予优惠。
四、交货期及地点	1、交货期：自签订合同后10日内必须全部供完货物及完成安装，15日内完成调试和验收。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：免费送货上门，现场免费安装调试合格。
五、验收标准及规范	1、成交供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。 2、采购单位将依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准对成交供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验

二、货物配置清单

项目编号：HZZC2026-J1-990182-GXCH

项目名称：贺州职业技术学院（贵妹校区）供水二次加压项目变频供水设备采购（第三次）

所竞分标：1

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	原产地	参数性能、指标及配置						
						数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注
1	变频供水设备1	1套	欣业	规格：供水水泵：32m³/hQ：53mH：7.5KWN 气压罐：200L1.0MPA 304不锈钢管阀：DN100 水泵控制柜：7.5KWN 型号：CY-GVJK	站外供	套	供水水泵：32m³/hQ：53mH：7.5KWN			3台	216400	无
							气压罐：200L1.0MPA			1个		
							304不锈钢管阀：DN100			1项		
							水泵控制柜：7.5KWN			1台		

2	变频供水设备2	1套	改业	规格：供水水泵：45m³/hQ：58mH；11KWN 气压罐：200L1.0MPA 304不锈钢管阀：DN150 水泵控制柜：11KWN 型号：CY-VLK	恰不供	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注
						1套	供水水泵：45m³/hQ：58mH；11KWN			3台	231900	无
							气压罐：200L1.0MPA			1个		
							304不锈钢管阀：DN150			1项		
							水泵控制柜：11KWN			1台		
3	变频供水设备3	1套	改业	规格：供水水泵：：45m³/hQ：58mH；11KWN 气压罐：200L1.0MPA 304不锈钢管阀：DN150 水泵控制柜：11KWN 型号：CY-SKJ	恰不供	数量及单位	流量（L/s	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注
						1套	供水水泵：：45m³/hQ：58mH；11KWN			3台	231900	无
							气压罐：200L1.0MPA			1个		
							304不锈钢管阀：DN150			1项		
							水泵控制柜：11KWN			1台		
…												

备注： 以上性能配置清单中 “货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货

物名称、数量及单位、品牌必须与 “竞标报价表” 一致，否则响应文件作无效处理。

供应商（CA证书签章）：哈尔滨[illegible]科技有限公司

日期：2026年09月01日

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表（格式）

项号	货物名称	采购文件货物要求及技术其求							响应文件的对应情况							偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明
1	变频供水设备1	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注	无偏离	无
		1套	供水水泵：32m³/h≤Q＜36m³/h；53m≤H＜60m；7.5KW≤N＜11KW			3台	216400		1套	供水水泵：32m³/hQ；53mH；7.5KWN			3台	216400	无	无偏离	无
			气压罐：200L1.0MPA			1个				气压罐：200L1.0MPA			1个			无偏离	无
			304不锈钢管阀：DN100			1项				304不锈钢管阀：DN100			1项			无偏离	无
			水泵控制柜：7.5KW≤N＜11KW			1台				水泵控制柜：7.5KWN			1台			无偏离	无
2	变频供水设备2	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注	无偏离	无
		1套	供水水泵：45m³/h≤Q＜50m³/h；58m≤H＜62m；11KW≤N＜15KW			3台	231900		1套	供水水泵：45m³/hQ；58mH；11KWN			3台	231900	无	无偏离	无
			气压罐：200L1.0MPA			1个				气压罐：200L1.0MPA			1个			无偏离	无
			304不锈钢管阀：DN150			1项				304不锈钢管阀：DN150			1项			无偏离	无
			水泵控制柜：11KW≤N＜15KW			1台				水泵控制柜：11KWN			1台			无偏离	无
3	变频供水设备3	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注	数量及单位	流量（L/s）	扬程（m）	功率（kw）	数量	预算单价（元）	备注	无偏离	无
		1套	供水水泵：：45m³/h≤Q			3台	231900	无	1套	供水水泵：：45m³/hQ			3台	23190	无	无偏离	无

欣顾印泽

			＜50m³/h；58m≤H＜62m；11KW≤N＜15KW		0			；58mH；11KW		0				
			气三联：200L1.0MPA	1个				气三联：200L1.0MPA	1个			无偏离	无	
			304不锈钢蝶阀：DN150	1项				304不锈钢蝶阀：DN150	1项			无偏离	无	
			水泵控制柜：11KW≤N＜15KW	1台				水泵控制柜：11KW	1台			无偏离	无	

请逐条对应本项目采购文件“第三章 货物采购需求 ”中“（一）采购项目需求 ”的要求，对于技术指标和参数的应答，须将其参数详细列明，否则作无效投标处理；“偏离情况”一栏应当选择“正偏离 ”、 “负偏离 ”或“无偏离 ”进行填写，当出现“正偏离 ”情况时应详细填写说明及提供相应有效证明材料，如果在“采购文件货物要求及技术需求 ”栏和“响应文件的响应情况 ”栏仅简单注明“符合 ”、“满足 ”或简单“完全响应 ”概括的，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝；

供应商（CA 证书签章）：哈尔滨鑫弘翔贸易有限公司

日期：2026年09月01日

欣顺印泽