

2、开标一览表

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
1	月亮湾小学					
1.1	污水提升泵站更换及维修					
1.1.1	潜水泵维修	▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 $Q=30\text{m}^3/\text{h}$ ，设计扬程 $H=18\text{m}$ ，效率75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：2.2KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、材质要求：叶轮：铸铁	碧水环保	1台	10600.00	10600.00
1.1.2	潜水泵检查维护	▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 $Q=30\text{m}^3/\text{h}$ ，设计扬程 $H=18\text{m}$ ，效率75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：2.2KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、材质要求：叶轮：铸铁	碧水环保	2台	4400.00	8800.00
1.1.3	粉碎格栅机维修	SUS304	碧水环保	1台	39500.00	39500.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
1.1.4	泵站止水清淤	1、▲作业范围：直径 3m、深 10m 地下泵井开展有限空间清淤作业，包含管道气囊封堵、井内淤泥杂物清理、淤泥密闭外运处置、井体冲洗、场地原貌恢复。 2、▲气囊堵管要求：采用专用管道封堵气囊，匹配现场管道规格，封堵严密、无渗漏、无滑移、不损伤管道本体，全程保障井下无水作业环境；作业完成后安全泄压、无损拆除。 3、▲有限空间作业要求：本项目为 10m 深井高危有限空间作业，施工方必须严格执行有限空间作业规范，施工前开展气体检测、强制通风、搭设安全防护设施，配置专职现场监护人及应急救援设备，全程落实安全管控。 4、清淤质量要求：彻底清理泵井底板、井壁、设备基础处淤泥、沉砂、垃圾、漂浮杂物，做到见底、见壁、无残留积淤，井体干净整洁。 5、环保要求：所有淤泥、垃圾采用密闭车辆外运，合规处置，施工现场无遗撒、无扬尘、无污水乱排，满足环保及文明施工要求。 6、成品保护：施工全过程保护泵井内水泵、闸门、格栅、管线、电气设备等原有设施，造成损坏的由施工方无条件赔偿、修复。 7、资料要求：施工完成后提供气体检测记录、安全作业台账、施工全过程记录、完工验收资料。	碧水环保	1项	55800.00	55800.00
1.2	泵站电器维修					
1.2.1	控制柜维修	拆除现状液位仪表，恢复 PLC 远程控制，更换 PLC 模块及触摸屏，更换损坏元件，整理线路，修改控制程序，满足全自动运行并能与污水厂自控系统联动融合	智控电气	1台	5600.00	5600.00
1.2.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
1.2.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00
1.2.4	软件调及远程接入调试	无	智控电气	1项	2000.00	2000.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
2	乌江二桥					
2.1	污水提升泵站更换及维修					
2.1.1	潜水泵采购更换安装	型号：200WQ220-30-37 ▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 Q=220m³/h, 设计扬程 H=30m, 效率75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：37KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、材质要求：泵壳叶轮材质:HT200，机封:碳化硅	创新	3台	45100.00	135300.00
2.1.2	潜水泵底座修复	混凝土	碧水环保	3个	2600.00	7800.00
2.1.3	止回阀换新DN200	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲阀体材质：QT450 球墨铸铁 4、阀杆材质：2Cr13 5、密封面材质：EPDM 6、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体7、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	2000.00	6000.00
2.1.4	蝶阀换新DN200	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲阀体材质：QT450 球墨铸铁 4、阀杆材质：2Cr13 5、密封面材质：EPDM 6、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体7、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	2200.00	6600.00
2.1.5	橡胶软接DN200	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲材质：橡胶 4、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体5、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	1600.00	4800.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
2.1.6	粉碎格栅机更换	型号：HDD600 Q=600m³/h，N=3.7kw，粉碎性格栅单套设备包括双轴粉碎刀片组、IP68 水陆两用电机、2 个中空无轴转鼓、电气控制箱、电机引出的电缆 15 米 要求：a) 粉碎型格栅配置的电机必须取得市级以上权威产品质量监督检验院依据 GB/T4942.1-2006 或 GB/T4208-2017 标准检测并出具的具有 CMA、CNAS 标志的在 20 米水深下测得的 IP68 防护等级合格报告 b) 粉碎型格栅配置的刀片硬度达到洛氏硬度 HRC62 以上，提供市级以上产品质量监督检验院依据 GB/T 230.1-2018 标准检测的具备 CMA 标志的权威合格实验报告。c) 粉碎型格栅基座、箱盖、侧板等部件必须全部为球墨铸铁铸造，提供权威市级以上产品质量监督检验院依据 GB/T9411-2009 检验合格的铸铁金相实验报告，其中球化分级达到 4 级，球化率不低于 75%； 依据 GB/T228.1-2010 和 GB/T1348-2009 做的拉伸试验，屈服强度 320Mpa、抗拉强度 520Mpa、断后伸长率 8，报告中被检测件名称必须为“粉碎型格栅部件” d) 粉碎型格栅部件的油漆必须做附着力试验，提供依据 GB/T9286-1998 标准出具的油漆附着力为一级合格实验报告	宏鼎	1 台	89200.00	89200.00
2.1.7	平台以及管道油漆维护	直径：3.5 米，一底一中一面环氧树脂防腐柒	碧水环保	1 项	7100.00	7100.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
2.1.8	泵站止水清淤	1、▲作业范围：直径3.8m、深10.7m 地下泵井开展有限空间清淤作业，包含管道气囊封堵、井内淤泥杂物清理、淤泥密闭外运处置、井体冲洗、场地原貌恢复。 2、▲气囊堵管要求：采用专用管道封堵气囊，匹配现场管道规格，封堵严密、无渗漏、无滑移、不损伤管道本体，全程保障井下无水作业环境；作业完成后安全泄压、无损拆除。 3、▲有限空间作业要求：本项目为 10m 深井高危有限空间作业，施工方必须严格执行有限空间作业规范，施工前开展气体检测、强制通风、搭设安全防护设施，配置专职现场监护人及应急救援设备，全程落实安全管控。 4、清淤质量要求：彻底清理泵井底板、井壁、设备基础处淤泥、沉砂、垃圾、漂浮杂物，做到见底、见壁、无残留积淤，井体干净整洁。 5、环保要求：所有淤泥、垃圾采用密闭车辆外运，合规处置，施工现场无遗撒、无扬尘、无污水乱排，满足环保及文明施工要求。 6、成品保护：施工全过程保护泵井内水泵、闸门、格栅、管线、电气设备等原有设施，造成损坏的由施工方无条件赔偿、修复。 7、资料要求：施工完成后提供气体检测记录、安全作业台账、施工全过程记录、完工验收资料。	碧水环保	1项	60700.00	60700.00
2.2	泵站电器维修					
2.2.1	控制柜维修	拆除现状液位仪表，恢复 PLC 远程控制，更换 PLC 模块，修复电柜漏水问题，增加电柜温控散热，修复损坏软启动器，更换部分损坏元件，整理线路，修改控制程序，满足全自动运行并能与污水厂自控系统联动融合	智控电气	1台	9000.00	9000.00
2.2.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
2.2.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00
2.2.4	软件调及远程接入调试	无	智控电气	1项	2000.00	2000.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
3	乌江一桥					
3.1	污水提升泵站更换及维修					
3.1.1	粉碎格栅机采购安装	型号：HDD1000 Q=1000m ³ /h, N=3.7kw 粉碎性格栅单套设备包括双轴粉碎刀片组、IP68水陆两用电机、2 个中空无轴转鼓、电气控制箱、电机引出的电缆 15 米 要求：a) 粉碎型格栅配置的电机必须取得市级以上权威产品质量监督检验院依据 GB/T4942.1-2006 或 GB/T4208-2017 标准检测并出具的具有 CMA、CNAS 标志的在 20 米水深下测得的 IP68 防护等级合格报告b) 粉碎型格栅配置的刀片硬度达到洛氏硬度HRC62 以上，提供市级以上产品质量监督检验院依据GB/T 230.1-2018 标准检测的具备 CMA 标志的权威合格实验报告。c) 粉碎型格栅基座、箱盖、侧板等部件必须全部为球墨铸铁铸造，提供权威市级以上产品质量监督检验院依据 GB/T9411-2009 检验合格的铸铁金相实验报告，其中球化分级达到4 级，球化率不低于 75% ;依据 GB/T228.1-2010 和 GB/T1348-2009 做的拉伸试验，屈服强度320Mpa、抗拉强度520Mpa、断后伸长率8，报告中被检测件名称必须为“粉碎型格栅部件” d) 粉碎型格栅部件的油漆必须做附着力试验，提供依据 GB/T9286-1998 标准出具的油漆附着力为一级合格实验报告	宏鼎	1台	89200.00	89200.00
3.2	泵站电器维修					
3.2.1	控制系统升级	拆除现状液位仪表及所有线路，利旧现有不锈钢控制柜，更换 PLC 及触摸屏，更换内部电气元件，重新配线安装并调试，修改控制程序，满足全自动运行并能与污水厂自控系统联动融合	智控电气	1项	15000.00	15000.00
3.2.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
3.2.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00
3.2.4	软件调试及远程接入调试	无	智控电气	1项	2000.00	2000.00
4	上渡中学					
4.1	污水提升泵站更换及维修					
4.1.1	泵站改造	1、切除原有泵站 2 米高度 2、采用 10*10 工字钢制作直径 3.5 米工作平台，并与原泵站衔接吻合以及三道油漆防腐 3、周边延宽 2 米，厚 20cm 混凝土平台 4、混凝土周边安装不锈钢护栏 5、制作一钢结构吊架和配套 1 吨电动葫芦	碧水环保	1项	221000.00	221000.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
4.1.2	止回阀换新	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲阀体材质：QT450 球墨铸铁 4、阀杆材质：2Cr13 5、密封面材质：EPDM 6、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体7、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	3200.00	9600.00
4.1.3	蝶阀换新	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲阀体材质：QT450 球墨铸铁 4、阀杆材质：2Cr13 5、密封面材质：EPDM 6、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体7、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	2800.00	8400.00
4.1.4	橡胶软接	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲材质：橡胶 4、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体5、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	2500.00	7500.00
4.1.5	更换污水提升泵	型号：100WQ80-25-11 ▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 Q=80m³/h，设计扬程 H=25m，效率75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：11KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、材质要求：泵壳叶轮材质:HT200，机封：碳化硅	创新	1台	36500.00	36500.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
4.1.6	污水泵维修	▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装。 ▲1、单泵流量 Q=80m³/h, 设计扬程 H=25m, 效率 75%，输送介质温度80℃； 2、泵配套电动机功率11KW， 3、额定频率：50Hz； ▲4、电动机防护等级：IP68； ▲5、电动机绝缘等级：F 级； 6、供电电压等级：380V； 7、材质要求： 泵壳叶轮材质:HT200，机封:碳化硅	碧水环保	2台	8300.00	16600.00
4.1.7	粉碎格栅机维修	SUS304	碧水环保	1台	39400.00	39400.00
4.1.8	泵站止水清淤	1、▲作业范围：直径 3m、深 10m 地下泵井开展有限空间清淤作业，包含管道气囊封堵、井内淤泥杂物清理、淤泥密闭外运处置、井体冲洗、场地原貌恢复。 2、▲气囊堵管要求：采用专用管道封堵气囊，匹配现场管道规格，封堵严密、无渗漏、无滑移、不损伤管道本体，全程保障井下无水作业环境；作业完成后安全泄压、无损拆除。 3、▲有限空间作业要求：本项目为 10m 深井高危有限空间作业，施工方必须严格执行有限空间作业规范，施工前开展气体检测、强制通风、搭设安全防护设施，配置专职现场监护人及应急救援设备，全程落实安全管控。 4、清淤质量要求：彻底清理泵井底板、井壁、设备基础处淤泥、沉砂、垃圾、漂浮杂物，做到见底、见壁、无残留积淤，井体干净整洁。 5、环保要求：所有淤泥、垃圾采用密闭车辆外运，合规处置，施工现场无遗撒、无扬尘、无污水乱排，满足环保及文明施工要求。 6、成品保护：施工全过程保护泵井内水泵、闸门、格栅、管线、电气设备等原有设施，造成损坏的由施工方无条件赔偿、修复。 7、资料要求：施工完成后提供气体检测记录、安全作业台账、施工全过程记录、完工验收资料。	碧水环保	1项	55800.00	55800.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
4.2	泵站电器维修					
4.2.1	控制柜完善	更换 PLC 模块及触摸屏，更换损坏元件，整理线路，修改控制程序，满足全自动运行并能与污水厂自控系统联动融合	智控电气	1台	5600.00	5600.00
4.2.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
4.2.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00
4.2.4	软件调试及远程接入调试	无	智控电气	1项	2000.00	2000.00
5	御江帝景					
5.1	污水提升泵站更换及维修					
5.1.1	电源维修	更换不可用电控配件以及控制线路	智控电气	1套	7500.00	7500.00
5.1.2	止回阀换新	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲阀体材质：QT450 球墨铸铁 4、阀杆材质：2Cr13 5、密封面材质：EPDM 6、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体7、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	3200.00	9600.00
5.1.3	蝶阀换新	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲阀体材质：QT450 球墨铸铁 4、阀杆材质：2Cr13 5、密封面材质：EPDM 6、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体7、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	2800.00	8400.00
5.1.4	橡胶软接	1、▲公称直径与压力：DN200，PN16 2、法兰连接 3、▲材质：橡胶 4、▲适用工况：介质为清水/生活污水/自来水等常规水体5、温度 0~80℃，pH 6~9，适配水泵出口安装	碧水环保	3个	2500.00	7500.00
5.1.5	粉碎格栅机	刀片工作高度 400mm，过栅流量 200m3/h 粉碎后固体物尺寸11mm，功率 4KW，电动机为可淹没式高温电机，绝缘等级 F 级以上，防护等级 IP68（★电机和减速机需要提供权威的市级以上产品质量监督检验院出具的 20 米水深的具有 CMA 标志的 IP68 合格检测报告，报告中需要体现电机和减速机的整体照片，该照片必须与所提供产品上装配的电机减速机完全一致），交流 380V、50 赫兹，电动机的转速不超过 1500r/min	宏鼎	1台	93700.00	93700.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
5.1.6	泵站止水清淤	1、▲作业范围：直径 3m、深 10m 地下泵井开展有限空间清淤作业，包含管道气囊封堵、井内淤泥杂物清理、淤泥密闭外运处置、井体冲洗、场地原貌恢复。 2、▲气囊堵管要求：采用专用管道封堵气囊，匹配现场管道规格，封堵严密、无渗漏、无滑移、不损伤管道本体，全程保障井下无水作业环境；作业完成后安全泄压、无损拆除。 3、▲有限空间作业要求：本项目为 10m 深井高危有限空间作业，施工方必须严格执行有限空间作业规范，施工前开展气体检测、强制通风、搭设安全防护设施，配置专职现场监护人及应急救援设备，全程落实安全管控。 4、清淤质量要求：彻底清理泵井底板、井壁、设备基础处淤泥、沉砂、垃圾、漂杂物，做到见底、见壁、无残留积淤，井体干净整洁。 5、环保要求：所有淤泥、垃圾采用密闭车辆外运，合规处置，施工现场无遗撒、无扬尘、无污水乱排，满足环保及文明施工要求。 6、成品保护：施工全过程保护泵井内水泵、闸门、格栅、管线、电气设备等原有设施，造成损坏的由施工方无条件赔偿、修复。 7、资料要求：施工完成后提供气体检测记录、安全作业台账、施工全过程记录、完工验收资料。	碧水环保	1项	44900.00	44900.00
5.1.7	维修污水泵	▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 Q=80m³/h, 设计扬程 H=25m, 效率 75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：11KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、材质要求：泵壳叶轮材质:HT200，机封:碳化硅	碧水环保	2台	2700.00	5400.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
5.1.8	更换污水泵	型号：100WQ80-25-11 ▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 Q=80m³/h, 设计扬程 H=25m, 效率 75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：11KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、材质要求：泵壳叶轮材质:HT200，机封:碳化硅	创新	1台	12000.00	12000.00
5.2	泵站电器维修					
5.2.1	控制系统升级	拆除现状液位仪表及所有线路，利旧现有不锈钢控制柜，更换 PLC 及触摸屏，更换内部电气元件，重新配线安装并调试，修改控制程序，满足全自动运行并能与污水厂自控系统联动融合	智控电气	1项	15000.00	15000.00
5.2.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
5.2.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00
5.2.4	软件调试及远程接入调试	无	智控电气	1项	2000.00	2000.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
6	乌江水闸					
6.1	泵站更换及维修					
6.1.1	潜污泵	型号：WQ2290-4173-200-Z ▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 Q=500m³/h, 设计扬程 H=18m, 效率75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：37KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、潜水式结构无汽蚀风险，全程浸没运行无空转、气缚故障 8、泵体结构：泵与电机同轴一体化设计，结构紧凑、体积小、检修便捷，无外露传动部件 9、叶轮：采用双流道、大通道无堵塞叶轮，水力模型优化，抗缠绕、抗淤积，适配含杂质污水输送，叶轮经动平衡校正，运行平稳	创新	2台	65000.00	130000.00
6.1.2	潜污泵	型号：WQ2260-4131-200-Z ▲设备形式：立式无堵塞潜水排污泵，泵机一体化结构，可长期潜入污水中连续运行，采用自动耦合式安装 ▲1、单泵流量 Q=250m³/h, 设计扬程 H=18m, 效率75%，输送介质温度：80℃ 2、泵配套电动机功率：22KW 3、额定频率：50Hz ▲4、电动机防护等级：IP68 ▲5、电动机绝缘等级：F 级 6、供电电压等级：380V 7、潜水式结构无汽蚀风险，全程浸没运行无空转、气缚故障 8、泵体结构：泵与电机同轴一体化设计，结构紧凑、体积小、检修便捷，无外露传动部件 9、叶轮：采用双流道、大通道无堵塞叶轮，水力模型优化，抗缠绕、抗淤积，适配含杂质污水输送，叶轮经动平衡校正，运行平稳	创新	1台	42000.00	42000.00
6.1.3	维修费	包含排水、清淤，设备安装，管道改造等	碧水环保	1项	77300.00	77300.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重）

项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司

单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
6.2	泵站电器维修					
6.2.1	控制柜维修	拆除现状液位仪表，恢复 PLC 远程控制，更换 PLC 模块，更换损坏元件，整理线路，修改控制程序，满足全自动运行并能与污水厂自控系统联动融合	智控电气	1台	5600.00	5600.00
6.2.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
6.2.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00
6.2.4	软件调试及远程接入调试		智控电气	1项	2000.00	2000.00
7	龙祥小区					
7.1	泵站电器维修					
7.1.1	控制柜完善	安装 PLC 模块及触摸屏	智控电气	1台	5600.00	5600.00
7.1.2	电子液位计	10m/4-20mA IP54	智控电气	1套	5200.00	5200.00
7.1.3	远程控制模块	4G 云控制，数据接入污水厂自控系统，并完成组态升级及软件修编	智控电气	1台	3800.00	3800.00

开标一览表

项目名称：平南县城六座污水提升泵站维修项目（重） 项目编号：GGZC2026-G1-210143-GXJZ

投标人名称：平南县碧水环保工程有限公司 单位：元

序号	标的的名称	规格型号	品牌	数量及单位 ①	单价 (元) ②	投标报价 ③=①×②
7.1.4	软件调试及远程接入调试	无	智控电气	1项	2000.00	2000.00
合计金额大写：壹佰肆拾玖万贰仟玖佰元整（¥1492900.00元）						
合同履行期限：自合同签订之日起90日内安装调试完毕并验收合格交付使用。						

注：

1. 投标人的开标一览表中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5. 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：王芳艳
投标人（盖公章）：平南县碧水环保工程有限公司
日期：2026年8月10日

