

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查 意见反馈单

共 1 页

工程名称	全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）	审查编号	
建设单位	全州县文化广电体育和旅游局		
勘察单位			
设计单位	广西中融现代工程设计咨询有限公司		

一.1、目录：补充图号

设计回复：已补充，详目录。

二、SS-01

1、设计说明二.4中补充:《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021。

设计回复：已补充，详设计说明二。

2、设计说明四.1 中补充设置生活水池和泵房的必要性。

设计回复：已补充，详设计说明四.1.1。

3、设计说明四.2中，将“排入小区污水管网”改为“排入小区市政污水管网”

设计回复：已补充，详设计说明四.2.1。

4、设计说明五.3.3)中,将“热水给水管道”改为“热水给水管道和设备”。

设计回复：已补充，详设计说明五.3.3。

6、设计说明九中补充：无障碍卫生器具的设置应满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB5019-2021 第 3.1.8.4、3.1.10.3 条的要求。拖把池水龙头采用带真空破坏作用的复合型给水栓。

设计回复：已补充，详设计说明九.13。

7、设计说明九中补充：用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。

设计回复：已补充，详设计说明九.14。

[illegible]

注：此表一式六份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、审查机构各视情况而定。