

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查
意见反馈单

专 业： 给排水工程

共 1 页

工程名称	全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）	审查编号	
建设单位	全州县文化广电体育和旅游局		
勘察单位			
设计单位	广西中融现代工程设计咨询有限公司		
意见反馈： 一、1、目录：补充图号 设计回复：已补充，详目录。 二、SS-01 1、设计说明二.4 中补充：《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021。 设计回复：已补充，详设计说明二。 2、设计说明四.1 中补充设置生活水池和泵房的必要性。 设计回复：已补充，详设计说明四.1.1。 3、设计说明四.2 中，将“排入小区污水管网”改为“排入小区市政污水管网” 设计回复：已补充，详设计说明四.2.1。 4、设计说明五.3.3）中，将“热水给水管道”改为“热水给水管道和设备”。 设计回复：已补充，详设计说明五.3.3。 6、设计说明九中补充：无障碍卫生器具的设置应满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 第 3.1.8.4、3.1.10.3 条的要求。拖把池水龙头采用带真空破坏作用的复合型给水栓。 设计回复：已补充，详设计说明九.13。 7、设计说明九中补充：用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 设计回复：已补充，详设计说明九.14。			
广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章 广西中融现代工程设计咨询有限公司(3) 资质证书编号 A245019305 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制(A) 有效期至二〇二六年十二月三十一日		市政 编号:20011 施工图技术审查专用章 广西中核审图有限公司 有效期至:2026年10月24日 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制 反馈文件审查意见: 审查人: 年 月 日	

注：此表一式六份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、审查机构各视情况而定。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

意见反馈单

专 业： 电气工程

共 1 页

工程名称	全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）	审查编号	
建设单位	全州县文化广电体育和旅游局		
勘察单位			
设计单位	广西中融现代工程设计咨询有限公司		
意见反馈： DQ-01 1、设计说明一：应补充 GB55024-2022 、 GB55002-2021 、 GB55015-2021 、 GB55016-2021 、 GB/T50034-2024、 JGJ/T163-2008 规范，JGJ16-2008 已废止。 答复：已补充修改，详 DQ-01 说明一。 2、意见：设计说明四：应按照 GB55015 第 3.3.1、GB50034-2024 第 6.2.1 条提出电气产品、照明产品选型能效等级要求。 答复：已补充，详见 DQ-01 设计说明四。 3、意见：设计说明七：应补充 GB50024 第 6.3.1、6.3.2 条要求 答复：已补充，详见 DQ-01 设计说明。 4、设计说明：应补充机电工程抗震专篇 答复：已补充，详见 DQ-01。 DQ-09 1、意见：总平面图应标注图纸比例及指北针。。 答复：已补充，详见 DQ-09 图。			
广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章 广西中融现代工程设计咨询有限公司(3) 资质证书编号 A245019305 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制(A) 有效期至二〇二六年十二月三十一日		反馈文件审查意见 市政 编号:20011 施工图技术审查专用章 广西中核审图有限公司 有效期至: 2026年10月24日 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制 审查人: 年 月 日	

注：此表一式六份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、审查机构各视情况而定。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查
意见反馈单

专 业： 电气工程

共 1 页

工程名称	全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）	审查编号	
建设单位	全州县文化广电体育和旅游局		
勘察单位			
设计单位	广西中融现代工程设计咨询有限公司		
意见反馈： DQ-01 1、意见：设计说明四：应采补充接地保护及接地电阻最小要求。 答复：已补充，详见 DQ-01 设计说明四。 DQ-04\05 1、意见：总平面图应标注图纸比例及指北针。 答复：已补充，详见 DQ-04\05 图。 2、意见：室外箱应提出防护等级要求。 答复：答复：已补充，详见 DQ-04\05 图。			
广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章 广西中融现代工程设计咨询有限公司(3) 资质证书编号 A245019305 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制(A) 有效期至：二〇二六年十二月三十一日		反馈文件审查意见： 市政 编号：20011 施工图技术审查专用章 广西中核审图有限公司 有效期至：2026年10月24日 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制 审查人： 年 月 日	

注：此表一式六份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、审查机构各视情况而定。

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查
一 审 意 见 反 馈 单

专 业： 电气工程

共 1 页，第 1 页

工程名称	全州县城北新区体育公园改扩建项目（二期）	审查编号	
建设单位	全州县文化广电体育和旅游局		
勘察单位			
设计单位	广西中融现代工程设计咨询有限公司		
反馈意见（另附图纸）： 一.、设计说明：应按照 GB 55024-2022 第 6.2.1、6.2.2、6.2.4、8.7.5 条补充配电敷设要求。 设计回复：已补充，详设计说明。 二、应补充防雷接地设计内容。 设计回复：已补充，详设计说明。			
广西壮族自治区工程勘察设计出图专用章 广西中融现代工程设计咨询有限公司(3) 资质证书 编号 A245019305 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制(A) 有效期至二〇二六年十二月三十一日		反馈文件审查意见： 市政 编号:20011 施工图技术审查专用章 广西电核审图有限公司 有效期至：2026年10月24日 广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制 审查人：	

注：此表一式六份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、审查机构各视情况而定。