

2、开标一览表

开标一览表

项目名称：玉林市第一人民医院 3 号楼高低压配电设备及材料采购项目（重）

项目编号：YLZC2026-G1-990125-GXRG

投标人名称：广西圳安电力有限公司

单位：元

序号	标的名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量 ①	单位	单价②	投标报价 ③=①×②
1	干式变压器 ZB1~2	国变电力	※1. 规格型号：SCZB14-2000kVA, 10.5±2×2.5%/0.4kV, D, yn11 Uk=6%; 2. 带风机、温显温控系统, 带 IP30 保护外壳, 配阻尼弹簧减震器; 3. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	江苏国变电力科技有限公司	2	台	360500.00	721000.00
2	干式变压器 ZB3	国变电力	※1. 规格型号：SCZB14-1600kVA, 10.5±2×2.5%/0.4kV, D, yn11 Uk=6%; 2. 带风机、温显温控系统, 带 IP30 保护外壳, 配阻尼弹簧减震器; 3. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	江苏国变电力科技有限公司	1	台	285400.00	285400.00
3	高压进线柜 G1、G7	索源	1. 规格型号：KYN28A-12; 2. 尺寸：800*1500*2200; 3. 中置式高压开关柜; ※4. 配固封式真空断路器 VS1-12/1250A/31.5KA; 5. 配线路微机综合保护装置。	浙江索源科技有限公司	2	台	90800.00	181600.00
4	高压出线柜 G2~3	索源	1. 规格型号：KYN28A-12; 2. 尺寸：800*1500*2200; 3. 中置式高压开关柜; ※4. 配固封式真空断路器 VS1-12/630A/25KA; 5. 配线路微机综合保护装置。	浙江索源科技有限公司	2	台	82500.00	165000.00
5	高压联络柜 G4	索源	1. 规格型号：KYN28A-12; 2. 尺寸：800*1500*2200; ※3. 配固封式真空断路器 VS1-12/1250A/31.5KA; 4. 配线路微机综合保护装置	浙江索源科技有限公司	1	台	87500.00	87500.00

6	高压出线柜 G5~6	索源	1. 规格型号: KYN28A-12; 2. 尺寸: 800*1500*2200; 3. 中置式高压开关柜; ※4. 配固封式真空断路器 VS1-12/630A/25KA; 5. 配线路微机综合保护装置。	浙江索源 科技有限公司	2	台	82500.00	165000.00
7	12KV 户外开 关箱(一进三 出, 四间隔)	振源	1. 型号: 12KV 全封闭、全 绝缘的户外开关箱; 2. 开闭所外形尺寸: 2050 *1050*2150(mm); 3. 配置真空断路器+隔离 开关 V-12/630-25; 4. 微机综合保护装置; 5. 满足“五防”要求。	浙江振源 电气有限公司	1	台	166000.00	166000.00
8	铜导体密集型 封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: CCX-6/4P 2 500A/4P; 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66 5. 部位: 由首层配电房引 至地下室负二层配电柜。	广西杜尔 特电气有 限公司	55	m	8050.00	442750.00
9	防火型铜导体 密集型封闭母 线槽	杜尔特	1. 规格型号: 2500A/5P。 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66 5. 部位: 接通发电机到双 电源转换柜 1FD1。	广西杜尔 特电气有 限公司	20	m	8950.00	179000.00
10	铜导体密集型 封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: 3150A/4P; 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66。	广西杜尔 特电气有 限公司	3	m	10200.00	30600.00
11	铜导体密集型 封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: 4000A/4P; 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66。	广西杜尔 特电气有 限公司	6	m	11200.00	67200.00
12	始端箱	杜尔特	1. 按图纸设计要求及国 家最新相关规范。 2. 规格型号: 无	广西杜尔 特电气有 限公司	4	台	3040.00	12160.00
13	末端箱	杜尔特	1. 按图纸设计要求及国 家最新相关规范。 2. 规格型号: 无	广西杜尔 特电气有 限公司	4	台	3040.00	12160.00
14	低压进线柜 1AA1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型 号: GCK; ※2. 框架式断路器 5000A /3P, In=4000A; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 柜体尺寸: 800×2200 ×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求 及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限公司	1	台	155010.00	155010.00

15	电容柜 1AA2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	50800.00	50800.00
16	电容柜 1AA3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	50210.00	50210.00
17	有源滤波柜 1AA4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 塑壳断路器 630A/3P; 3. 有源滤波器 ZK-APF-150/V8; 4. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	52400.00	52400.00
18	低压出线柜 1AA5	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 63A/100A/200A/350A 共计 8 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	41820.00	41820.00
19	低压出线柜 1AA6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 200A/225A/315A/400A/630A	浙江索源科技有限公司	1	台	43140.00	43140.00

			共计 5 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4 S3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。					
20	低压出线柜 1AA7	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； ※2. 框架式断路器：无； ※3. 塑壳断路器配置 32A/50A/63A/100A/250A/315A 共计 10 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4 S3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	44040.00	44040.00
21	低压出线柜 1AA8	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； ※2. 框架式断路器：无； ※3. 塑壳断路器配置 50A/80A/100A/160A/250A/400A 共计 11 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4 S3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	44410.00	44410.00
22	低压出线柜 1AA9	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； ※2. 框架式断路器：无； ※3. 塑壳断路器配置 20A/50A/80A/100A/160A/250A/400A 共计 11 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4 S3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	45310.00	45310.00
23	低压进线柜 2AA1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； ※2. 框架式断路器 6300A/3P，In=4000A； 3. 多功能仪表：GQ194E-4 S3S； 4. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	136744.00	136744.00
24	电容柜 2AA2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK；	浙江索源科技有限公司	1	台	52000.00	52000.00

			※2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	公司				
25	电容柜 2AA3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	51400.00	51400.00
26	有源滤波柜 2AA4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 塑壳断路器 400A/3P; 3. 有源滤波器 ZK-APF-150/V8; 4. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	52400.00	52400.00
27	低压出线柜 2AA5	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 配置 2000A/3P 共计 1 路出线; ※3. 塑壳断路器: 无; 4. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	71720.00	71720.00
28	低压出线柜 2AA6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 500A 共计 3 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200	浙江索源科技有限公司	1	台	39180.00	39180.00

			×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求 及国家最新相关规范。					
29	低压出线柜 2AA7	索源	1. 抽屉式低压开关柜型 号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 160 A/350A/500A 共计 4 路出 线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200 ×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求 及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	40700.00	40700.00
30	低压进线柜 3AA1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型 号: GCK; ※2. 框架式断路器 4000A /3P, In=3200A; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 柜体尺寸: 800×2200 ×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求 及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	136744.00	136744.00
31	电容柜 3AA2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型 号: GCK; ※2. 塑壳式断路器 630A/ 3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 电容器、电抗器: 配置 智能集成抗谐波电容, 补 偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200 ×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求 及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	52000.00	52000.00
32	电容柜 3AA3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型 号: GCK; ※2. 塑壳式断路器 630A/ 3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4 S3S; 4. 电容器、电抗器: 配置 智能集成抗谐波电容, 补 偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200 ×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求 及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	51400.00	51400.00
33	有源滤波柜 3AA4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型 号: GCK; ※2. 塑壳断路器 400A/3 P;	浙江索源 科技有限 公司	1	台	52400.00	52400.00

			3. 有源滤波器 ZK-APF-150/V8; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。					
34	低压出线柜 3AA5	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 630A/800A 共计 3 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	80900.00	80900.00
35	低压出线柜 3AA6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 200A/225A/250A/350A/400A 共计 6 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	41500.00	41500.00
36	双电源转换柜 1FD1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器 4000A/3P, In=4000A; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 4. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	266820.00	266820.00
37	备用出线柜 1FD2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 63A/100A/200A/315A/350A 共计 8 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	41820.00	41820.00

38	备用出线柜 1FD3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 200A/225A/315A/400A/630A 共计 5 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	43140.00	43140.00
39	备用出线柜 1FD4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 32A/50A/63A/100A/250A/315A/350A 共计 9 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	43580.00	43580.00
40	备用出线柜 1FD5	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 50A/80A/100A/160A/400A 共计 11 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	44270.00	44270.00
41	备用出线柜 1FD6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; ※2. 框架式断路器: 无; ※3. 塑壳断路器配置 50A/80A/100A/160A/400A 共计 11 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	45250.00	45250.00
42	直流馈电屏	中翔(浙江)新能源	1. 柜体尺寸: 600×2200×800(宽×高×深); 2. 规格型号: GZDW-65Ah DC220V; 3. 2 台柜 1 套; 4. 其它按图纸设计要求	中翔(浙江)新能源 集团有限 公司	1	台	23250.00	23250.00

			及国家最新相关规范。					
43	改造1号楼高压柜 G1 G9 G18	鸿逸	1. 规格型号: VS1-12/160 0A/31.5KA; 2. 将原有 1250A/31.5KA/DC220V 真空断路器改为 1 600A/31.5KA DC220; 2. 断路器。	温州鸿逸电气科技有限公司	3	台	20000.00	60000.00
44	改造1号楼高压柜 G6 G11	鸿逸	1. 规格型号: VS1-12/125 0A/25KA; 2. 将原有 630A/25KA/DC2 20V 真空断路器改为 1250 A/25KA DC220; 2. 断路器。	温州鸿逸电气科技有限公司	2	台	17000.00	34000.00
45	电力变压器系统调试	圳安	1. 10kV 以下变压器容量 (kv.A) ≤2000 的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。 3. 规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	3	系统	2300.00	6900.00
46	送配电装置系统调试	圳安	1. 10kV 以下交流供电断路器的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。 3. 规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	7	系统	2566.00	17962.00
47	送配电装置系统调试	圳安	1. 1kV 以下交流供电 (综合) 的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。 3. 规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	29	系统	200.00	5800.00
48	10kV 及以下开闭所成套装置系统调试	圳安	1. 断路器操作 开关间隔单元≤3 个的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。 3. 规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	1	系统	3223.00	3223.00
49	安全文明施工费	圳安	规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	1	项	8243.11	8243.11
50	检验试验配合费	圳安	规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	1	项	587.59	587.59
51	雨季施工增加费	圳安	规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	1	项	4660.71	4660.71
52	安全生产责任保险费	圳安	规格型号: 无	广西圳安电力有限公司	1	项	9201.02	9201.02

合计金额大写: 人民币肆佰伍拾陆万零叁佰零伍元肆角叁分 (¥ 4560305.43 元)

注:

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理

