

最后报价一览表（货物类）

（采购人）北海市社会福利院、（采购代理机构）广西璟华工程管理有限公司：

按你方谈判文件要求，我们 广西志晟电气工程有限公司，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成安全隐患整改设备采购项目(重)（项目名称）【项目编号（采购编号）：BHZC2026-J1-990119-JHGC】的实施。

最后报价一览表(单位均为人民币元)

序号	名称	生产厂家、品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	更换钢质防火门	广西南宁红太安 全科技有限公司	1、拆除颐养院 17 樘木制防火门，更换成钢质防火门； 2、耐火极限 A1.0（乙级）； 3、门扇厚度 50mm； 4、启闭方式：双扇常闭防火门； 5、尺寸：1600mm*2100mm； 6、材质：钢制 报价需包括但不限于：防火门的价格，拆装防火门、封堵门洞，以及拆装过程中所需的所有辅材、人工费用。	57.12 m ²	1040.14	59412.80	
2	安装门禁	海康威视	1、数量：颐养院 2-6 层防火门增设门禁共 10 套、关怀楼 2-4 层防火门增设门禁共 6 套； 2、类型：刷卡式门禁 3、处理器：32 位高速处理器或更高等级处理器； 4、容量存储：1000 笔合法卡和 1 个通用密码（本地无事件存储）； 5、通讯方式：仅单机使用 6、读卡格式：IC 卡卡号、手机 NFC、CPU 卡序列号均可适配； 7、输入接口：配备：开门按钮、门磁 8、输出接口：配备：电锁输出、门铃输出、韦根输出； 9、开门方式：密码、刷卡； 10、配件：每套门禁包含门禁主机 1 套、双门磁力锁 1 套、门禁电源 1 个、ZL 支架 2 个、门禁卡 10 张。	16 套	1762.65	28202.40	

3	安装顺序器	丹阳市开发区宏达锁业有限公司	1、关怀楼防火门加装顺序器； 2、材质：不锈钢； 3、尺寸：90mm×280mm	15 个	59.39	890.85	
4	闭门器	凯博利	1、更换关怀楼闭门器； 2、尺寸：175mm×40mm×62mm； 3、承重范围：40KG； 4、门宽限度：1100mm 含：闭门器、安装	20 套	138.93	2778.60	
5	双电源配电箱 (业务用房内使用)	浙江同瑞电力科技有限公司	1、水泵房和儿童楼、一号二号楼、 三号楼、6号楼电梯机房，加装双电源配电箱； 2、100A 3、箱体尺寸：400*500*160mm； 4、双电源开关； 5、配备空气开关：4个	5 个	2186.87	10934.35	
6	更换消防水泵控制柜	上海辉知源泵业集团有限公司	1、更换消防水泵房喷淋和消火栓泵控制柜； 2、22KW 3、箱体尺寸：1400×600×400mm； 4、防护等级：IP55； 5、消防直启一用一备，15KW+机械应急启动功能 1台；星三角降压启动一用一备，37KW+机械应急启动功能 1台	2 台	6469.29	12938.58	
7	动力电缆	阳工	1、ZR-YJV22-5×10mm ² 2、材质：交联聚乙烯绝缘；导体材料：99.999%无氧铜； 3、额定电压：0.6/1KV	31 米	127.30	3946.30	
8	火灾自动报警系统图形显示装置	青鸟消防股份有限公司	1、额定工作电压 DC24V； 外形尺寸 482mm×311mm×72mm；	1 台	23862.80	23862.80	
9	低压配电	1. 配电箱品牌： 广西贯鼎电气有限公司 2. 电缆品牌：广东金龙兴电缆实业有限公司	1、消防动力配电箱 2、开关：进线开关 250A/4P，出线开关 125/4P，6台 3、箱体尺寸 700mm×900mm×200mm 4、箱体材质：冷板喷塑 5、安装方式：挂墙 配备低压铜芯电缆： 1、YJV-4×16+1×10mm ² /1103.69 米 2、电压等级：0.6/1kV 3、相关土建开挖配套设施	1 项	135408.00	135408.00	

10	双电源配电箱 (电房使用)	<p>1. 柴油机品牌： 广西玉柴船电力有限公司 发电机品牌：上海互泰机电有限公司</p> <p>2. 配电箱 品牌： 贯鼎电气</p> <p>3. 电缆 品牌：广东金龙兴</p>	<p>400KW HDY400GF 发电机组技术参数： 1. 规格/容量（50HZ）：400KW 2. 电压：400V230V 3. 额定电流：720A 4. 满足环境温度 55℃水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩</p> <p>发动机参数： 1、进气系统：增压中冷 2、燃油系统：直喷式 3、汽缸数直列6缸 5. 排量 11.73L 6. 最大功率 441KW 7. 调速系统：电子调速 8. 启动方式：直流 24V 电启动</p> <p>发电机参数： 1. 额定电压/频率/功率/400V/230V, 50HZ, 0.8 2. 接线方式：三相四线，Y型连接 3. 防护等级 IP21 4. 励磁方式：无刷自励 5. 稳态电压调整率：1% 6. 发电机容量 562.5KVA 7. 发电机效率 90.4% 8. 冷却空气流量 0.514m³/s</p> <p>配备静音箱及基础装置。</p> <p>低压铜芯电缆： 1. ZR-YJV22-3×240+1×120mm²/34 米 2. ZR-YJV22-1KV-4×120+1×70mm²/6 米 3. 电压等级：0.6/1kV</p> <p>双电源配电箱技术参数： 1. 开关：125A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸：500mm×600mm×250mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙</p>	1 项	257283.00	257283.00	
----	------------------	--	--	-----	-----------	-----------	--



			双电源配电箱技术参数： 1. 开关 800A/4S，PC 级双电源 2. 箱体尺寸 800mm×1000mm×400mm 3. 箱体材质：冷板喷塑 4. 安装方式：挂墙 3. 相关附件配套设施				
谈判报价（小写）			535657.68				
谈判报价（大写）			人民币：伍拾叁万伍仟陆佰伍拾柒元陆角捌分				

注：

- 1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
- 4、符合谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 5、如有多轮报价，则每轮报价供应商均需按本表格式填写。

谈判供应商名称(公章)：广西志晟电气工程有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：马敏媛

日期：2026年6月5日

