



日照分析图结论：

分析软件: 天正日照分析软件Tarch2014分析标注; 国家标准城市名称: 广西壮族自治区桂林市;  
分析时间: 冬至日9: 00-15: 00; 统计方式: 总有效日照分析;

全部累计结论：经过日照分析，2#教学综合楼每一间需要日照的功能房间、教室等在冬至日都有至少2小时以上的日照时间，2#教学综合楼的普通教室满足冬至日满窗日照不小于2h的日照要求。

