

二、开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市龙岗商务区中学配电设备采购 项目编号：NNZC2026-G1-090056-GXLZ

分标：无

投标人名称：广西朝晟建设工程有限责任公司

序号	标的名称	货物规格型号	品牌(如有)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③ = ① × ②	备注
1	阻燃型电力电缆	ZR-VV-240	三华线缆	24	270.00	6480.00	
2	10kV 电压互感器	10/0.1 0.2 级	景玉电气	2	2500.00	5000.00	
3	10kV 电流互感器	200/5 0.2S 级	景玉电气	2	2000.00	4000.00	
4	高压真空断路器	VS1-12/630-25kA 手车式	信统电力	5	11900.00	59500.00	
5	高压电压互感器	JDZ10-10 10/0.1/0.22kV 0.5/3P 级 30VA/500VA	景玉电气	2	1600.00	3200.00	
6	高压熔断器	XRNP-12/1A 带夹	吉熔电气	3	38.00	114.00	
7	高压电流互感器	LZZBJ9-10 0.5/10P15 级 50/5 15VA	景玉电气	4	1550.00	6200.00	
8	高压电流互感器	LZZBJ9-10 0.5/10P15 级 75/5 15VA	景玉电气	6	1550.00	9300.00	
9	高压电流互感器	LZZBJ9-10 0.5/10P15 级 300/5 15VA	景玉电气	2	1580.00	3160.00	
10	高压带电显示	DXN8-Q 配 110PF 带电传感器	福一开关	2	200.00	400.00	
11	高压带电显示	DXN8-T 配传感器	福一开关	5	180.00	900.00	
12	封闭母线槽	1250A/4P	杜尔特	5	2580.00	12900.00	
13	始端箱	1250A/4P	杜尔特	6	1500.00	9000.00	
14	过度铜排	1250A/4P	杜尔特	8	3180.00	25440.00	
15	软连接	1250A/4P	杜尔特	1	1300.00	1300.00	
16	软电缆	BVR-240mm ²	南佳电缆	30	352.00	10560.00	

17	控制电缆	ZRB-KVVP2-22-4×1.5mm ²	三华线缆	637	19.00	12103.00	
18	无卤低烟 阻燃耐火 铜芯电缆	WDZN-YJY-5X16mm ²	三华线缆	20	108.00	2160.00	
19	控制电缆	ZRB-KVVP2-22-4×4mm ²	三华线缆	354	33.00	11682.00	
20	铜芯绝缘 线（黄绿双 色线）	BV-35mm ²	三华线缆	70	42.00	2940.00	
21	阻燃型高 压铜芯电 缆	ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	三华线缆	825	305.00	251625.00	
22	耐火型低 压铜芯电 缆	NH-YJV22-0.6/1kV-4×300mm ²	金象电缆	412	1580.00	650960.00	
23	阻燃型低 压铜芯电 缆	ZR-YJV22-0.6/1kV-4×300mm ²	三华线缆	71	1570.00	111470.00	
24	10kV 户内 交联冷缩 电缆头	10KV 2# 3×(70-120)	众控电力	8	1230.00	9840.00	
25	1kV 户内冷 缩电缆头	1KV 4# 4×(300-400)	众控电力	16	990.00	15840.00	
26	铜线耳	300mm ²	固力发	64	170.00	10880.00	
27	铜线耳	240mm ²	固力发	32	90.00	2880.00	
28	铜线耳	70mm ²	固力发	24	27.00	648.00	
29	铜线耳	35mm ²	固力发	56	15.00	840.00	
30	电缆标示 桩	按图纸设计要求及国家最新相关规范。	/	15	25.00	375.00	
31	电缆牌	按图纸设计要求及国家最新相关规范。	/	24	25.00	600.00	
32	绝缘胶垫	宽 1m，长 39 米	京东橡胶	39	65.00	2535.00	
33	干式变压 器配件	SCB13-630kVA/10.5kV，拆开变压器线包， 焊接接线铜排，新做 4 个低压出线柱头， 重新浇筑线包，组装硅钢片。 其他按图纸设计要求及国家最新相关规 范。	/	1	17367.00	17367.00	
34	低压进线 柜 3AA1 配 件	抽屉式 GCS，采购智能框架断路器、电流 互感器、铜排、相关辅材，清单如下： 34.1 智能框架断路器1只：万能式 -1600A/3P 1000A ， 抽屉式；	1. 智 能 框 架断路器品 牌：浙泰实 业	1	25212.00	25212.00	

		34.2 电流互感器4只：LMK（BH）-0.66 80 芯 1500/5一匝 0.5级； 34.3 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 34.4 铜排0.6米：TMY-60*6*1； 34.5 铜排12米：TMY-60*10*1； 34.6 辅助材料1项：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	2. 电 流 互 感器品牌：景玉电气 3. 铜 排 品 牌：江西金来铜业 4. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）				
35	低压开关柜（动态无功补偿柜） 3AA2 配件	抽屉式 GCS, 180kVar, 配件采购清单如下： 35.1. 交流塑壳断路器1只：塑壳 -400/3300, 400A ； 35.2 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30 芯 400/5一匝 0.5级； 35.3 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 35.4 铜排0.6米：TMY-60*6*1 35.5 铜排5米：TMY-30*4*1； 35.6 辅助材料1项：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 交 流 塑壳断路器品牌：浙泰实业 2. 电 流 互 感器品牌：景玉电气 3. 铜 排 品 牌：江西金来铜业. 4. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）	1	5422.00	5422.00	

36	低压联络柜 3AA3 配件	抽屉式 GCS，配件采购清单如下： 36.1 智能框架断路器1只：万能式-1600A/3P 1000A，抽屉式； 36.2 机械连锁1套：三锁两钥匙； 36.3 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 60 芯 1000/5一匝 0.5级； 36.4 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 36.5 铜排0.6米：TMY-60*6*1； 36.6 铜排8米：TMY-60*8*1； 36.7 辅助材料1项：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 智能框架断路器品牌：浙泰实业 2.机械连锁品牌：浙泰实业 3.电流互感器品牌：景玉电气 4.铜排品牌：江西金来铜业 5.辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）	1	22722.00	22722.00	
37	低压出线柜 3AA4 配件	抽屉式 GCS，配件采购清单如下： 37.1 交流塑壳断路器5只：塑壳-400/3300，400A，抽屉式； 37.2 电流互感器15只：LMK（BH）-0.66 30 芯 400/5一匝 0.5级； 37.3 GCS柜抽屉5只：400A单元； 37.4 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 37.5 铜排0.6米：TMY-60*6*1； 37.6 铜排1套：TMY-100*6*3； 37.7 铜排2米：TMY-60*10*1； 37.8 铜排2米：TMY-60*6*1； 37.9 铜排12米：TMY-30*4*1； 37.10 辅助材料1项：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 交流塑壳断路器品牌：浙泰实业 2. 电流互感器品牌：景玉电气 3.GCS 柜抽屉品牌：嘉顺电气 4. 铜排品牌：江西金来铜业 5. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力	1	21636.00	21636.00	

		管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气)				
38	低压双电源切换柜 3AA5 配件	抽屉式 GCS，配件采购清单如下： 38.1 智能框架断路器2只：万能式-1600/4P 500A ， 抽屉式； 38.2 机械联锁装置1只：缆绳联锁配万能式断路器-1600型； 38.3 双电源控制器1只：双电源智能控制器F型； 38.4 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 60 芯 600/5一匝 0.5级； 38.5 铜排3.2米：TMY-80*8*1； 38.6 铜排0.8米：TMY-60*6*1； 38.7 铜排18米：TMY-50*5*1； 38.8 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 智能框架断路器品牌：浙泰实业 2. 机械联锁装置品牌：浙泰实业 3. 双电源控制器品牌：浙泰实业 4. 电流互感器品牌：景玉电气 5. 铜排品牌：江西金来铜业 6. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气)	1	53512.00	53512.00	
39	低压出线柜 3AA6 配件	抽屉式 GCS，配件采购清单如下： 39.1 交流塑壳断路器1只：塑壳-630/3300， 500A， 抽屉式；	1. 交流塑壳断路器品牌：浙泰实业	1	16280.00	16280.00	

		39.2 交流塑壳断路器1只：塑壳-400/3300， 350A； 39.3 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30芯 500/5一匝 0.5级； 39.4 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30芯 400/5一匝 0.5级； 39.5 GCS柜抽屉1只：630A单元； 39.6 GCS柜抽屉1只：400A单元； 39.7 GCS柜抽屉2只：250A单元； 39.8 铜排5米：TMY-60*6*1； 39.9 铜排1套：TMY-60*6*3； 39.10 铜排2米：TMY-50*5*1； 39.11 铜排3米：TMY-40*6*1； 39.12 铜排2.5米：TMY-30*4*1； 39.13 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 39.14 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	2. 电 流 互 感器品牌：景玉电气 3. GCS 柜抽屉品牌：嘉顺电气 4. 铜 排 品 牌：江西金来铜业 5. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）			
40	1 号箱式变压器配件	YB1-800/10.5，配件采购清单如下： 40.1 高压进线柜1G1配件1台： 采购铜排、辅助材料，采购清单如下： 40.1.1 铜排5米：TMY-63*6*1； 40.1.2 铜排0.4米：TMY-40*4*1； 40.1.3 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。 40.2 高压出线柜1G2配件1台： 采购高压熔断器、铜排、辅助材料，清单如下： 40.2.1 高压熔断器3只：SFLAJ-12/80A； 40.2.2 铜排0.6米：TMY-40*4*1； 40.2.3 铜排5米：TMY-63*6*1； 40.2.4 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）。	1. 铜 排 品 牌：江西金来铜业 2. 高压熔断器品牌：吉熔电气 3. 智能框架断路器品牌：浙泰实业 4. 电流互感器品牌：景玉电气 5. 刀开关品牌：浙泰实业 6. 交流塑壳断路器品牌：浙泰实业	1	124450.00	124450.00

	管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）； 40.3 低压进线柜1D1配件1台： 采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、线夹、辅助材料，清单如下： 40.3.1 智能框架断路器1只： 万能式-1600A/3P， 1250A ，抽屉式； 40.3.2 电流互感器4只：LMK（BH）-0.66 80 芯 1500/5一匝 0.5级； 40.3.3 铜排6米：TMY-80*10*1； 40.3.4 铜排0.8米TMY-80*8*1； 40.3.5 铜排10米： TMY-50*8*1； 40.3.6 组合式母线夹3付： ZMJ1-80*10； 40.3.7 零母线夹5付： LMJ1-80*10； 40.3.8 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）； 40.4 低压出线柜1D2配件1台： 采购刀开关、交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 40.4.1 刀开关1只：HD13-1500/31BX 玻板； 40.4.2 交流塑壳断路器1只：塑壳 -630/3300 500A； 40.4.3 铜排4.8米： TMY-80*10*1； 40.4.4 铜排7.2米： TMY-80*8*1； 40.4.3 铜排1.5米： TMY-40*6*1； 40.4.4 铜排9米： TMY-30*4*1； 40.4.5 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 40.5 低压电容器柜1D3配件1台： 采购交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 40.5.1 交流塑壳断路器 1 只：塑壳 -630/3300 500A； 40.5.2 电流互感器 3 只： LMK（BH）-0.66 30 芯 500/5 一匝 0.5 级；	7. 机械连锁 品牌：浙泰实业 8. 高压电缆 品牌：三华线缆 9. 组合式母线夹、零母线夹、母线框、低压母排护套品牌：江西金来铜业 10. 铜伸缩节品牌：杜尔特 11. 铜鼻子品牌：固力发 12. 10kV 户内冷缩电缆终端、10kV 高压油变护套品牌品牌：众控电力 13. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）				
--	--	---	--	--	--	--

	40.5.3 铜排 4 米: TMY-80*10*1; 40.5.4 铜排 1 米: TMY-80*8*1; 40.5.5 铜排 3.5 米: TMY-30*8*1; 40.5.6 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡) 40.6 低压联络柜1D4配件1台: 采购智能框架断路器、机械连锁、电流互感器、铜排、辅助材料, 清单如下: 40.6.1 智能框架断路器1只: 万能式-1600A/3P 1000A 抽屉式; 40.6.2 机械连锁1套: 三锁两钥匙; 40.6.3 电流互感器3只: LMK(BH)-0.66 60 芯 1000/5一匝 0.5级; 40.6.4 铜排2.4米: TMY-80*10*1; 40.6.5 铜排0.6米: TMY-80*8*1; 40.6.6 铜排8米: TMY-60*8*1; 40.6.7 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡) 40.7 干式变压器配件1只: SCB13-800kVA 10.5/0.4kV, 拆开变压器线包, 焊接接线铜排, 新做4个低压出线柱头, 重新浇筑线包, 组装硅钢片; 40.8 箱变其他辅材1项: 40.8.1 高压电缆5米: YJV22-8.7/15kV 3*70mm²; 40.8.2 铜排12米: TMY-80*10*1; 40.8.3 铜排5米: TMY-40*4*1; 40.8.4 母线框2付: MD3-80×10; 40.8.5 铜伸缩节3条: MST-380×80×10; 40.8.6 铜鼻子6只: DT-70; 40.8.7 10kV户内冷缩电缆终端2套: NLS-10/3.2(三芯70-120平方); 40.8.8 低压母排护套8套: 80×10黄绿红蓝各1个 40.8.9 10kV高压油变护套1套: 黄绿红各1					
--	---	--	--	--	--	--

		个 40.8.10 辅助材料1批:含伸缩节、含螺栓,线耳,号码管,二次线,热缩套管,绝缘子,扎带,缠绕管,导轨,搪锡等材料。其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。				
41	2号箱式变压器配件	YB1-800/10.5, 配件采购清单如下: 41.1 高压进线柜2G1配件1台: 采购铜排、辅助材料, 采购清单如下: 41.1.1 铜排0.4米, TMY-40*4*1; 41.1.2 铜排5米: TMY-63*6*1; 41.1.3 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡) 41.2 高压出线柜2G2配件1台: 采购高压熔断器、铜排、辅助材料, 清单如下: 41.2.1 高压熔断器3只: SFLAJ-12/80A; 41.2.2 铜排0.6米: TMY-40*4*1; 41.2.3 铜排4米: TMY-63*6*1; 41.2.4 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡); 41.3 低压进线柜2D1配件1台: 采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、线夹、辅助材料, 清单如下: 41.3.1 智能框架断路器1只: 万能式-1600A/3P 1250A 抽屉式; 41.3.2 电流互感器4只: LMK(BH)-0.66 80芯 1500/5一匝 0.5级 41.3.3 铜排6米: TMY-80*10*1; 41.3.4 铜排0.8米: TMY-80*8*1 41.3.5 铜排10米: TMY-50*8*1; 41.3.6 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡);	1. 铜排品牌: 江西金来铜业 2. 高压熔断器品牌: 吉熔电气 3. 智能框架断路器品牌: 浙泰实业 4. 电流互感器品牌: 景玉电气 5. 刀开关品牌: 浙泰实业 6. 交流塑壳断路器品牌: 浙泰实业 7. 机械联锁装置品牌: 浙泰实业 8. 机械连锁品牌: 浙泰实业 9. 高压电缆品牌: 三华线缆 10. 组合式母线夹、零母线夹、母线框、低压母排护套品牌: 江西金来铜业 11. 铜伸 缩	1	209800.00	209800.00

	41.3.7 组合式母线夹5付：ZMJ1-80*10； 41.3.8 零母线夹7付：LMJ1-80*10； 41.4 低压出线柜2D2配件1台： 采购智能框架断路器、机械连锁、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 41.4.1 智能框架断路器1只：万能式-1600A/3P 630A 抽屉式； 41.4.2 机械连锁装置1只：缆绳连锁配万能式断路器-1600型 41.4.3 电流互感器3只：LMK(BH)-0.66 50 芯 1000/5一匝 0.5级 41.4.4 铜排2.4米：TMY-80*10*1； 41.4.5 铜排0.6米：TMY-80*8*1； 41.4.6 铜排8米：TMY-50*5*1； 41.4.7 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 41.5 低压电容器柜2D3配件1台： 采购交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 41.5.1 交流塑壳断路器1只：塑壳-630/3300 500A； 41.5.2 电流互感器3只：LMK(BH)-0.66 30 芯 500/5一匝 0.5级 41.5.3 铜排4米：TMY-80*10*1； 41.5.4 铜排1米：TMY-80*8*1； 41.5.5 铜排3.5米：TMY-30*8*1； 41.5.6 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 41.6 低压联络柜2D4配件1台： 采购智能框架断路器、机械连锁、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 41.6.1 智能框架断路器1只：万能式-1600A/3P 1000A ， 抽屉式； 41.6.2 机械连锁1套：三锁两钥匙	节品牌：杜尔特 12. 铜鼻子 品牌：固力发 13. 10kV 户内冷缩电缆终端、10kV 高压油变护套 品牌 品牌：众控电力 14. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）				
--	--	---	--	--	--	--

	41.6.3 电流互感器3只: LMK(BH)-0.66 60 芯 1000/5一匝 0.5级 41.6.4 铜排2.4米: TMY-80*10*1 41.6.5 铜排0.6米: TMY-80*8*1; 41.6.6 铜排8米: TMY-50*10*1; 41.6.7 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡) 41.7 低压出线柜2D5配件1台: 采购智能框架断路器、机械联锁装置、双电源控制器、电流互感器、铜排、辅助材料, 清单如下: 41.7.1 智能框架断路器2只: 万能式-1600/4P 1250A 抽屉式; 41.7.1机械联锁装置1只: 缆绳联锁配万能式断路器-1600型 41.7.2 双电源控制器1只: 双电源智能控制器F型 41.7.3 电流互感器3只: LMK(BH)-0.66 80 芯 1500/5一匝 0.5级 41.7.4 铜排7米: TMY-80*10*1; 41.7.5 铜排1米: TMY-80*8*1; 41.7.6 铜排22米: TMY-50*8*1; 41.7.7 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套管, 绝缘子, 扎带, 缠绕管, 导轨, 搪锡) 41.8 低压出线柜2D6配件1台: 采购刀开关、交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、辅助材料, 清单如下: 41.8.1 刀开关1只: HD13-1500/31BX 玻板; 41.8.2 铜排:10.8米: TMY-80*10*1; 41.8.3 铜排1.2米: TMY-80*8*1; 41.8.4 铜排9米: TMY-30*4*1; 41.8.5 辅助材料1批: 一次、二次辅材(包含螺栓, 线耳, 号码管, 二次线, 热缩套					
--	---	--	--	--	--	--

		管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡)； 41.9 干式变压器配件1台： SCB13-800kVA 10.5/0.4kV，拆开变压器线包，焊接接线铜排，新做高、低压出线柱头，重新浇筑线包，组装硅钢片； 41.10 箱变其他辅材1项： 41.10.1 高压电缆4.5米：YJV22-8.7/15kV 3*70mm² 41.10.2 铜排12米：TMY-80*10*1； 41.10.3 铜排5米：TMY-40*4*1； 41.10.4 母线框2付：MD3-80×10； 41.10.5 铜伸缩节3条：MST-380×80×10； 41.10.6 铜鼻子6只：DT-70； 41.10.7 10kV户内冷缩电缆终端2套： NLS-10/3.2(三芯70-120平方) 41.10.8 低压母排护套8套：80×10黄绿红蓝各1个； 41.10.9 10kV高压油变护套1套：黄绿红各1个； 41.10.10 辅助材料1批：含伸缩节、含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡等材料 其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。				
42	4号箱式变压器配件	YB1-630/10.5，配件采购清单如下： 42.1 高压进线柜4G1配件1台： 采购铜排、辅助材料，采购清单如下： 42.1.1 铜排0.4米：TMY-40*4*1； 42.1.2 铜排5米：TMY-63*6*1； 41.1.3 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.2 高压出线柜4G2配件1台： 采购高压熔断器、铜排、辅助材料，清单如下：	1. 铜排品牌：江西金来铜业 2. 高压熔断器品牌：吉熔电气 3. 智能框架断路器品牌：浙泰实业 4. 电流互感器品牌：景玉电气 5. 刀开关品	1	179305.00	179305.00

	42.2.1 高压熔断器3只：SFLAJ-12/63A 42.2.2 铜排0.6米：TMY-40*4*1； 42.2.3 铜排5米：TMY-63*6*1； 42.2.4 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.3 低压进线柜4D1配件1台： 采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、线夹、辅助材料，清单如下： 42.3.1 智能框架断路器1只：万能式-1600A/3P 1000A 抽屉式； 42.3.2 电流互感器4只：LMK(BH)-0.66 80 芯 1500/5一匝 0.5级 42.3.3 铜排6米：TMY-80*8*1； 42.3.4 铜排0.8米：TMY-60*6*1； 42.3.5 铜排10米：TMY-50*6*1； 42.3.6 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）； 42.3.7 组合式母线夹8付：ZMJ1-80*8； 42.3.8 零母线夹11付：LMJ1-80*8； 42.4 低压出线柜4D2配件1台： 采购智能框架断路器、机械联锁装置、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 42.4.1 智能框架断路器1只：万能式-1600A/3P 630A 抽屉式； 42.4.2 机械联锁装置1只：缆绳联锁配万能式断路器-1600型 42.4.3 电流互感器3只：LMK(BH)-0.66 60 芯 750/5一匝 0.5级； 42.4.4 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 42.4.5 铜排0.6米：TMY-60*6*1； 42.4.6 铜排8米：TMY-50*5*1； 42.4.7 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）；	牌：浙泰实业 6. 交流塑壳断路器品牌：浙泰实业 7. 机械联锁装置品牌：浙泰实业 8. 机械连锁品牌：浙泰实业 9. 高压电缆品牌：三华线缆 10. 组合式母线夹、零母线夹、母线框、低压母排护套品牌：江西金来铜业 11. 铜伸缩节品牌：杜尔特 12. 铜鼻子品牌：固力发 13. 10kV 户内冷缩电缆终端、10kV 高压油变护套品牌：众控电力 14. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套				
--	--	---	--	--	--	--

	42.5 低压电容器柜4D3配件1台： 采购交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 42.5.1 交流塑壳断路器1只：塑壳-630/3300 500A； 42.5.2 电流互感器3只：LMK(BH)-0.66 30 芯 500/5一匝 0.5级 42.5.3 铜排4米：TMY-80*8*1； 42.5.4 铜排1米：TMY-60*6*1； 42.5.5 铜排4米：TMY-30*8*1； 42.5.6 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）； 42.6 低压出线柜4D4配件1台： 采购刀开关、交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 42.6.1 刀开关1只：HD13-1000/31BX 玻板； 42.6.2 交流塑壳断路器1只：塑壳-630/3300 630A； 42.6.3 铜排4米：TMY-80*8*1 42.6.4 铜排1米：TMY-60*6*1； 42.6.5 铜排5.5米：TMY-60*8*1； 42.6.6 铜排1.5米：TMY-40*6*1； 42.6.7 铜排1.5米：TMY-30*4*1； 42.6.8 铜排5米：TMY-15*3*1； 42.6.9 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.7 低压出线柜4D5配件1台： 采购刀开关、铜排、辅助材料，清单如下： 42.7.1 刀开关1只：HD13-1000/31BX 玻板； 42.7.2 铜排4米：TMY-80*8*1； 42.7.3 铜排1米：TMY-60*6*1； 42.7.4 铜排5.5米：TMY-60*8*1；	管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气)				
--	---	----------------------------	--	--	--	--

	42.7.5 铜排1.5米：TMY-30*4*1； 42.7.6 铜排3米：TMY-20*4*1； 42.7.7 铜排5米：TMY-15*3*1； 42.7.8 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.8 低压出线柜4D6配件1台： 采购刀开关、铜排、辅助材料，清单如下： 42.8.1 刀开关1只：HD13-1000/31BX 玻板； 42.8.2 铜排4.6米：TMY-80*8*1； 42.8.3 铜排1.3米：TMY-60*6*1； 42.8.4 铜排5.5米：TMY-60*8*1； 42.8.5 铜排3米：TMY-30*4*1； 42.8.6 铜排3米：TMY-20*4*1； 42.8.7 铜排4米：TMY-15*3*1； 42.8.8 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.9 低压联络柜4D7配件1台： 采购智能框架断路器、机械连锁、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 42.9.1 智能框架断路器1只： 万能式-1600A/3P 1000A ，抽屉式； 42.9.2 机械连锁1套：三锁两钥匙； 42.9.3 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 50 芯 1000/5一匝 0.5级； 42.9.4 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 42.9.5 铜排0.9米：TMY-60*6*1； 42.9.6 铜排8米：TMY-50*10*1； 42.9.7 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.10 低压出线柜4D8配件1台： 采购智能框架断路器、机械连锁、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下：					
--	---	--	--	--	--	--

		42.10.1 智能框架断路器1只：万能式-1600A/3P 1000A，抽屉式； 42.10.2 机械连锁1套：三锁两钥匙 42.10.3 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 50芯 1000/5一匝 0.5级； 42.10.4 铜排2.4米：TMY-80*8*1； 42.10.5 铜排0.9米：TMY-60*6*1； 42.10.6 铜排8米：TMY-50*10*1； 42.10.7 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 42.11 干式变压器配件1只：SCB13-630kVA 10.5/0.4kV，拆开变压器线包，焊接接线铜排，新做4个低压出线柱头，重新浇筑线包，组装硅钢片。 42.12 箱变其他辅材1项： 42.12.1 高压电缆4.5米：YJV22-8.7/15kV 3*70mm²； 42.12.2 铜排12米：TMY-80*8*1； 42.12.3 铜排5米：TMY-40*4*1； 42.12.4 母线框2付：MD3-80×8； 42.12.5 铜伸缩节3条：MST-380×80×8； 42.12.6 铜鼻子6只：DT-70； 42.12.7 10kV户内冷缩电缆终端2套：NLS-10/3.2（三芯70-120平方） 42.12.8 低压母排护套8套：80×8黄绿红蓝各1个 42.12.9 10kV高压油变护套1套：黄绿红各1个 42.12.10 辅助材料1批：含伸缩节、含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡等材料。 其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。					
43	发电车快	采购交流塑壳断路器、电流互感器、铜排、	1. 交流塑壳	2	6504.00	13008.00	

	速接入箱配件	辅助材料，清单如下： 43.1 交流塑壳断路器 2 只：塑壳-630/4300B 630A； 43.2 电流互感器6只：LMK（BH）-0.66 30 芯 600/5一匝 0.5级 43.3 铜排16米：TMY-50*5*1； 43.4 铜排2米：TMY-40*4*1； 43.5 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	断 路 器 品 牌：浙泰实业 2. 电 流 互 感 器 品 牌：景玉电气 3. 铜 排 品 牌：江西金来铜业 4. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）				
44	双电源切换柜 4FA1A 配件	采购智能框架断路器、机械联锁装置、双电源控制器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 44.1 智能框架断路器 2 只：万能式-1600/4P 1000A ， 抽屉式； 44.2 机械联锁装置1只：缆绳联锁配万能式断路器-1600型 44.3 双电源控制器1只：双电源智能控制器F型 44.4 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 60 芯 1200/5一匝 0.5级 44.5 铜排3.2米：TMY-80*8*1； 44.6 铜排0.8米：TMY-60*6*1； 44.7 铜排22米：TMY-60*8*1 44.8 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）其他按图纸设计要求及国家最新相关规	1. 智能框架断 路 器 品 牌：浙泰实业 2. 机械联锁装置品牌：浙泰实业 3. 双电源控制器品牌：浙泰实业 4. 电 流 互 感 器 品 牌：景玉电气 5. 铜 排 品 牌：江西金来铜业 6. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-	1	60347.00	60347.00	

		范。	诚成塑料， 二次线-南 佳电缆，热 缩套管-新 月电气，绝 缘子、扎带、 缠绕管、导 轨-俊牌电 气)				
45	低压出线 柜 4FAA2 配 件	采购交流塑壳断路器、电流互感器、GCS 柜抽屉、铜排、辅助材料，清单如下： 45.1 交流塑壳断路器 1 只：塑壳 -800/3300 630A； 45.2 交流塑壳断路器1只：塑壳-630/3300 630A； 45.3 交流塑壳断路器1只：塑壳-400/3300 400A； 45.4 交流塑壳断路器1只：塑壳-250/3300 160A 45.5 电流互感器6只：LMK（BH）-0.66 30 芯 750/5一匝 0.5级 45.6 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30 芯 500/5一匝 0.5级 45.7 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30 芯 150/5一匝 0.5级 45.8 GCS柜抽屉1只：800A单元 45.9 GCS柜抽屉1只：630A单元 45.10 GCS柜抽屉1只：400A单元 45.11 GCS柜抽屉1只：250A单元 45.12 铜排2.4米：TMY-80*8*1 45.13 铜排0.6米：TMY-60*6*1 45.14 铜排1套：TMY-100*6*3 45.15 铜排2米：TMY-60*10*1 45.16 铜排2米：TMY-60*6*1 45.17 铜排6米：TMY-40*6*1 45.18 铜排2.5米：TMY-30*4*1 45.19 铜排2米：TMY-20*4*1 45.20 辅助材料1批：一次、二次辅材（包	1. 交流塑壳 断 路 器 品 牌：浙泰实 业 2. 电 流 互 感 器 品 牌：景 玉 电 气 3. GCS 柜 抽 屉 品 牌：嘉 顺 电 气 4. 铜 排 品 牌：江西金 来 铜 业 5. 辅助材料 品牌（螺栓- 晓飞电力， 线耳-固力 发，号码管- 诚成塑料， 二次线-南 佳电缆，热 缩套管-新 月电气，绝 缘子、扎带、 缠绕管、导 轨-俊牌电 气)	1	22060.00	22060.00	

		含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。				
46	低压出线柜 4FAA3 配件	采购交流塑壳断路器、电流互感器、GCS 柜抽屉、铜排、辅助材料，清单如下： 46.1 交流塑壳断路器 1 只：塑壳-400/3300 400A； 46.2 交流塑壳断路器1只：塑壳-400/3300 350A 46.3 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30 芯 500/5一匝 0.5级 46.4 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30 芯 400/5一匝 0.5级 46.4 GCS柜抽屉2只：400A单元 46.5 铜排2.4米：TMY-80*8*1 46.6 铜排0.6米：TMY-60*6*1 46.7 铜排1套：TMY-80*6*3 46.8 铜排2米：TMY-60*8*1 46.9 铜排2米：TMY-60*6*1 46.10 铜排5米：TMY-30*4*1 46.11 铜排3米：TMY-40*6*1 46.12 铜排5米：TMY-20*4*1 46.13 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡）其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 交流塑壳断 路 器 品 牌：浙泰实业 2. 电 流 互 感 器 品 牌：景玉电气 3.GCS 柜 抽 屉 品 牌：嘉顺电气 4.铜排品 牌：江西金来铜业 5. 辅助材料 品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）	1	13115.00	13115.00
47	低压出线柜 4FAA4 配件	采购交流塑壳断路器、电流互感器、GCS 柜抽屉、铜排、辅助材料，清单如下： 47.1 交流塑壳断路器 1 只：塑壳-400/3300 400A； 47.2 交流塑壳断路器1只：塑壳-400/3300 315A； 47.3 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30 芯 500/5一匝 0.5级 47.4 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 30	1. 交流塑壳断 路 器 品 牌：浙泰实业 2. 电 流 互 感 器 品 牌：景玉电气 3.GCS 柜 抽 屉 品 牌：嘉顺电气 4.铜排品	1	13490.00	13490.00

		芯 400/5一匝 0.5级 47.5 GCS柜抽屉2只：400A单元 47.6 铜排2.4米：TMY-80*8*1 47.7 铜排0.6米：TMY-60*6*1 47.8 铜排1套：TMY-80*6*3 47.9 铜排2米：TMY-60*8*1 47.10 铜排2米：TMY-60*6*1 47.11 铜排5米：TMY-30*4*1 47.12 铜排3米：TMY-40*6*1 47.13 铜排7.5米：TMY-20*4*1 47.14 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	牌：江西金来铜业 5. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）				
48	发电机进线柜 FA1 配件	采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 48.1 智能框架断路器 1 只： 万能式-1600/4P 1000A ， 抽屉式； 48.2 电流互感器3只：LMK（BH）-0.66 60 芯 1500/5一匝 0.5级 48.3 铜排3.2米：TMY-80*8*1 48.4 铜排0.8米：TMY-60*6*1 48.5 铜排11米：TMY-60*8*1 48.6 辅助材料1批：一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 智能框架断路器品牌：浙泰实业 2. 电流互感器品牌：景玉电气 3. 铜排品牌：江西金来铜业 4. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气）	1	29650.00	29650.00	
49	发电机出线柜 FA2 配	采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下：	1. 智能框架断路器品	1	29042.00	29042.00	

	件	49.1 智能框架断路器 1 只： 万能式-1600/4P 1000A ， 抽屉式； 49.2 电流互感器3只:LMK（BH）-0.66 60 芯 1500/5一匝 0.5级 49.3 铜排2.4米:TMY-80*8*1 49.4 铜排0.6米:TMY-60*6*1 49.5 铜排11米:TMY-60*8*1 49.6 辅助材料1批:一次、二次辅材（包含 螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管， 绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 其他按图纸设计要求及国家最新相关规 范。	牌：浙泰实 业 2.电流互感 器品牌：景 玉电气 3.铜排品 牌：江西金 来铜业 4. 辅助材料 品牌（螺栓- 晓飞电力， 线耳-固力 发，号码管- 诚成塑料， 二 次 线 - 南 佳 电 缆 ， 热 缩 套 管 - 新 月 电 气 ， 绝 缘 子 、 扎 带 、 缠 绕 管 、 导 轨 - 俊 牌 电 气）				
50	发电机出 线柜FA3配 件	采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、 辅助材料，清单如下： 50.1 智能框架断路器1只： 万能式-1600A/4P 800A ， 抽屉式； 50.2 电流互感器3只:LMK（BH）-0.66 60 芯 1000/5一匝 0.5级 50.3 铜排2.4米:TMY-80*8*1 50.4 铜排8.6米:TMY-60*6*1 50.5 辅助材料1批:一次、二次辅材（包含 螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管， 绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 其他按图纸设计要求及国家最新相关规 范。	1. 智能框架 断 路 器 品 牌：浙泰实 业 2.电流互感 器品牌：景 玉电气 3.铜排品 牌：江西金 来铜业 4. 辅助材料 品牌（螺栓- 晓飞电力， 线耳-固力 发，号码管- 诚成塑料， 二 次 线 - 南 佳 电 缆 ， 热 缩 套 管 - 新 月 电 气 ， 绝 缘 子 、 扎 带 、 缠 绕 管 、 导	1	21577.00	21577.00	

			轨-俊牌电气)				
51	发电机出线柜FA4配件	采购智能框架断路器、电流互感器、铜排、辅助材料，清单如下： 51.1 智能框架断路器1只： 万能式-1600/4P 400A ， 抽屉式； 51.2 电流互感器3只:LMK（BH）-0.66 60芯 500/5一匝 0.5级 51.3 铜排2.4米:TMY-80*8*1 51.4 铜排0.6米:TMY-60*6*1 51.5 铜排8米:TMY-40*4*1 51.6 辅助材料1批:一次、二次辅材（包含螺栓，线耳，号码管，二次线，热缩套管，绝缘子，扎带，缠绕管，导轨，搪锡） 其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 智能框架断路器品牌：浙泰实业 2. 电流互感器品牌：景玉电气 3. 铜排品牌：江西金来铜业 4. 辅助材料品牌（螺栓-晓飞电力，线耳-固力发，号码管-诚成塑料，二次线-南佳电缆，热缩套管-新月电气，绝缘子、扎带、缠绕管、导轨-俊牌电气)	1	20465.00	20465.00	
52	自启动柴油发电机配件	500kW，采购发电机、滤芯、冷却液、启动马达、机油、电池、、控制柜、调速系统清单如下： 52.1 机油滤芯2只 52.2 柴油滤芯1只 52.3 空气滤芯2只 52.4 冷却液150升 52.5 启动马达1个 52.6 机油4桶，每桶15.3公斤 52.7 发电机1台 52.8 电池2只 52.9 控制柜1套 52.10 调速系统1项 其他按图纸设计要求及国家最新相关规范。	1. 机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯品牌：乾能内燃机 2. 冷却液品牌：昆仑 3. 机油品牌：龙润 4. 发电机品牌：迈瑞森 5. 电池品牌：思吾高 6. 控制柜品牌：迈瑞森 7. 调速系统品牌：迈瑞森	1	80663.00	80663.00	

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 贰佰贰拾贰万叁仟玖佰伍拾伍元整 (¥2223955.00 元)
分标：无
验收标准： 1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。 2. 产品到达现场后，中标供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3. 中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 4. 采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 6. 产品包装材料及产品随机附件归采购人所有。 7. 采购文件中有不详尽之处，以图纸及国家规范为准。 8. 安装调试完成后需通电测试 24 小时（空载或有载）无异常，并提交调试报告。 9. 并网测试与验收标准 设备安装调试完成后，须与学校电网进行并网通电测试，以确保系统正常供电。本项目最终须通过供电部门的验收，并以取得供电部门出具的验收合格证明作为本项目的最终验收标准。 10. 验收材料要求 申请验收时，中标方须提交完整、有效的证明材料，包括但不限于：相关设备的出厂合格证、项目验收合格证以及设备质量保证书（质保书）等。
优惠及其它：无
投标产品中，属于本国产品总值为¥ 2223955.00 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为 100 %。

注：

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
- 5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，

主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西朝晟建设工程有限责任公司

日期：2026 年 8 月 31 日