

百色市政府集中采购中心关于监管中心看守所新监所配套设施
设备（BSZC2026-G1-990111-BSSZ）更正公告

一、项目基本情况

原项目编号：BSZC2026-G1-990111-BSSZ

原项目名称：监管中心看守所新监所配套设施设备

原截标日期：2026 年 09 月 07 日 09:00:00（北京时间）

二、更正信息：

1. 更正事项：☐ 公开招标公告 ☒ 公开招标文件 ☐ 采购结果

2. 更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二项 档案室设备及安装 第 49 条 智能消防报警 灭火系统	120L 柜式七氟丙烷气体 灭火装置尺寸:长 500 × 宽 480×高 1900(mm)(尺 寸±100mm) 充装 压力 (20℃时): 2.5Mpa, 电 磁阀工作电压: DC24V; 七氟丙烷药剂纯度≥99.6 %,水份/ (mg/kg)≤10 , 蒸发残留物/%≤0.01;自 动 泄压装置尺寸:长 690 ×高 400 (mm) (尺寸 ± 100mm) , 动作压力: 1100Pa, 有效泄压面 积:	3 个 150L 柜式七氟丙烷气体灭火 装置 120KG。 1、GQQ150/2.5 (含箱体、灭火剂 储瓶、压力信号器、高压软管、 喷嘴、检测压力表)。 2、充装压力 (20℃时): 2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压: DC24V。 4、启动电流: 1~1.5A。 5、喷射时间: ≤10S。 气体灭火控制器: 1 台 感烟探测器: 8 只 感温探测器: 8 只 声光报警器: 3 个

		0.25 平方米等。	紧急启停按钮：1 个 放气指示灯：3 个 应急照明标志复合灯：6 盏 安全出口灯：3 盏 呼吸器：6 个
2	第二项 档案室设备及安装 第 68 条 智能控制系统	网络版, 集中各子系统管理模块, 实现消毒灭菌、通风换气、温湿度自动测控、防火报警、防盗报警、门禁、视频监控实现 WEB 查询功能, 实现远程查询功能等安全保护信息的统一总控管理;4U 机架式/芯片 8 核处理器主频 2.3 GHz/内存 16GDDR4/硬盘 1TB 固态硬盘/2G 显/2 个 10/100/1000 电口/1 个 VGA/1 个 HDMI/2 个 USB2.0/8 个 USB3.0/3 个 COM 口/1 个电源按键/1 个复位键/1 个电源指	网络版, 集中各子系统管理模块, 实现消毒灭菌、通风换气、温湿度自动测控、防火报警、防盗报警、门禁、视频监控实现 WEB 查询功能, 实现远程查询功能等安全保护信息的统一总控管理;1、基于工控式标准的中文 B/S、C/S 架构, 针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制, 系统涵盖库房“十防”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防粉尘、防霉菌、防水、防火、防鼠、防盗、防强光直射”。 (1)支持首页集中展示库房环境状态、库房设备状态、密集架容量状态、库房状态智慧自主评分、库房十防事件展示、库房告警趋

		示灯。 势图、湿度走势图等，具有良好交互性，档案管理人员可快速直观了解库房情况。 2、全中文界面，3D 视觉电子地图，统一界面，一个平台具备数据管理功能、告警管理功能、联动控制功能、权限管理功能、配置管理功能、日志管理功能、通用报表功能。 3、系统具备将每个库房每种设备实施监测，每个库房的温、湿度数据状态可自动记录、保存、查询、导出打印，具备将每个库房每种设备报警状态可自动记录、保存、查询。 4、门禁监控软件接口：实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，并远程控制开门。视频监控软件接口：实时监视各路视频图像，查看摄像机画面，可灵活设置录像方式，消防监控软件接口：实
--	--	--

			时监测机房内的消防火警信号。 空调监控软件接口：监测空调回风温、湿度，风机状态、压缩机状态、加湿器状态、抽湿器状态等空调协议提供的所有参数。新风监控软件接口：实时监测新风机的运行情况。电子巡查系统软件接口：实时巡查系统的运行情况。
3	第二项 档案室设备及安装 第 71 条 液晶显示器	屏幕尺寸 24 英寸 最佳分辨率 1920x1080。	屏幕尺寸 27 英寸 最佳分辨率 1920x1080。
4	第二项 档案室设备及安装 第 79 条 循环风机远程控制器	具有两路光隔离开关量输入，两路光隔离开关 量输出，具有良好的抗干扰设计。接收协议转 换器转发的监控主机命令，控制设备的运行。可采集受控设备运行状态，并将设备运行状态 通过协议转换器	新风系统远程控制：具有两路光隔离开关量输入，两路光隔离开关 量输出，具有良好的抗干扰设计。接收协议转 换器转发的监控主机命令，控制设备的运行。可采集受控设备运行状态，并将设备运行状态 通过协议转换器转发给监控主机。通讯协议应 采用

		转发给监控主机。通讯协议应 采用工业上通用的 ModBUS 协议,能够满足一般非智能设备的开关控制。	工业上通用的 ModBUS 协议, 能够满足一 般非智能设备的开关控制。
5	第二项 档案室设备及安装 第 80 条 循环风机	风量: 165-198m ³ /s, 气流方向: 混流, 电流: 0.11-0.12A, 温控范围: 300。	新风系统设备, 风量 $\geq$ 1000m ³ /h 的吊顶式新风交换机, 具有双组风道, 可在引进新风的同时排出室内污浊空气, 达到通风换气的目的。
6	第二项 档案室设备及安装 第 86 条 视频监控系统	存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 12TB 硬盘, 视频接口: 2 $\times$ HDMI, 2 $\times$ VGA 网络接口: 2 $\times$ RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口, 报 警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出串行接 口: 1 路 RS-232 接口, 2 路半双工 RS-485 接口	600 万全彩 POE 网络摄像机 12 个: 最高分辨率可达 3200 $\times$ 1800 @20 fps 支持越界侦测, 区域入侵侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态 8 盘位录像机 1 台: 可接驳符合 ONVIF、RTSP、GB28181 标准的网络摄像机 支持 H. 265、H. 264 编码前端自适应接入解码。 16 口千兆 PoE 交换机: 支持 IEEE 802.3at/af 支持 6 KV 防浪涌(PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理千兆

			网络接入 10TB 3.5 寸 SATA 机械硬盘 7 个： 存储音视频、图片、文档、应用程序等数据 更长的无故障时间，更高的工作负载率
7	第二项 档案室设备及安装 第 91 条 阻燃窗帘	布料材质：环保隔音、遮光、隔热、防紫外线、阻燃布（单层）；阻燃布均符合 GB/T 17591-2006 《阻燃织物》B1 级检测要求；具有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗；能防止紫外线对人体的伤害。	布料材质：环保隔音、遮光、隔热、防紫外线、阻燃布（单层）；阻燃布均符合 GB/T 17591-2006 《阻燃织物》B1 级检测要求；具有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗；能防止紫外线对人体的伤害。 单个窗户尺寸：高 3 米，宽 2.9 米。共 6 扇窗。

3. 更正日期：2026 年 08 月 31 日

三、其他补充事宜：

1. 原“投标文件提交截止时间：2026 年 09 月 07 日 09 时 00 分（北京时间）”，现提交投标文件截止时间和开标时间修改为：2026 年 09 月 16 日 9 时 00 分（北京时间）。
2. 招标文件中涉及以上更正内容的，作相应更正。已修改的公开招标文件已重新上传，请各投标单位自行下载。
3. 公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购
(<http://www.zfcg.gxzf.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广西百色）(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>)。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人名称：百色市公安局

地址：百色市右江区右江区龙源路9号

项目联系人：黄秋萍

项目联系方式：0776-2847111

2. 采购代理机构名称：百色市政府集中采购中心

地址：百色市园博园政务服务中心三楼

项目联系人：李树春

项目联系方式：0776-2827133

3. 监督部门：百色市财政局

联系电话：0776-2849555

