

2. 磋商报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

磋商报价表

项目名称：消防水池相关设施采购项目

项目编号：LBZC2026-C1-230045-YJZX

序号	货物名称	货物规格型号	数量及单位①	单价(元)②	合价(元)③=①×②	备注
1	地面式增强型无焊接消防水箱	1. 结构形式：地面式增强型无焊接拼装水箱，箱体采用镀锌板和 BDF复合板(不锈钢+镀锌板复合)材质板材。 2. 容积及外形控制：水箱有效容积≥360m³，箱体外形尺寸 21*8*3, 其中水箱 18*8*3+泵房 3*8*3, 总高度<4m, 外形尺寸控制适配院内场地条件； 3. 配套附件全套包含：进水管路、各类控制阀门、液位监测仪器仪表、进水接口、检修人孔及密封井盖、内部检修爬梯、通气管、排空管、溢流管、防虫罩、吸水喇叭口、放空管等全部配套构件，满足水位监测、溢流防护、排空检修、日常巡检使用需求。 ▲竞标时须在响应文件中提供第三方检测机构出具的 BDF 水箱材质检测报告复印件或扫描件作为佐证，加盖供应商公章，否则响应文件无效。	1 座	322800	322800	
2	成套消防加压水泵组	一、室内消火栓加压泵 1. 数量：2 台；2. 单台参数：流量Q=10L/S, 扬程H=60m, 电机功率N=15kw。 二、室外消火栓加压泵 1. 数量：2 台；2. 单台参数：流量Q=25L/S, 扬程H=38m, 电机功率N=15kw。 三、自动喷淋加压泵 1. 数量：2 台；2. 单台参数：流量Q=30L/S, 扬程H=60m, 电机功率N=30kw。 四、配套完整水泵控制柜、压力传感、稳压、泄压、回流管路等控制组件，具备泵组自动轮换、故障声光报警、备用泵自动投切联动功能。 ▲竞标时须在响应文件中提供：1. 消防加压水泵生产厂家当期正规原厂授权书；2. 水泵厂家出具2 年原厂质保承诺函；加盖供应商公章，否则响应文件无效。		128700	128700	
3	配套泵房	泵房严格按照设计图纸载明的尺寸要求、结构、防水、通风、排水、降噪等参数标准搭设，泵房空间满足所有泵组、管路布设及后期检修运维操作空间，整体符合消防泵房相关规范要求。		246500	246500	
∴						
报价合计（包含税费等所有费用）：人民币 陆拾玖万捌仟元整 （大写） （¥ 698000 元）						
合同履行期限：自签订合同之日起 60 天内完成全部供货、安装、系统调试，达到竣工验收条件，并配合采购人完成相关验收工作。						

注：

1、 供应商应根据本表格式填写，若格式内容不便供应商进行报价的，可自行更改，但内容不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，**否则其响应作无效响应处理。**

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西图润建设工程有限公司

日期：2026年8月27日



投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 广西图润建设工程有限公司

项目编号及分标： 消防水池相关设施采购项目（LBZC2026-C1-230045-YJZX）

供应商名称	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价(单价，元)	总价(总价，元)	备注（如果有）
广西图润建设工程有限公司	消防水池相关设施采购项目	详见磋商报价表	详见磋商报价表	1	698000	698000	无