



二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：崇左凭祥市综合档案馆配套设备采购项目

项目编号：CZZC2026-G1-810043-GXHY

分标：2 分标

投标人名称：金洲工程技术（广西）有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量①	单 价 (元)②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	备注
一、高压细水雾系统及水箱							
1	高压细水雾泵组	1、规格：XSW-BZ 70/16； 2、参数 Q=70L/min, P=16MPa, N=18.5KW、三用一备； 3、电机接线检查；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	4	22391.97	89567.88	/
2	细水雾开式喷头	1、规格：XSW-T 0.7/10； 2、含专用接头；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	137	232.07	31793.59	/
3	不锈钢区域控制阀	1、规格：XSW-FZ DN20； 2、安装高度：距地1.2m 3、连接方式：螺纹连接； 4、公称压力： PN=1.6MPa； 5、含不锈钢箱体；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	4	6726.48	26905.92	/
4	不锈钢区域控制阀	1、规格：XSW-FZ DN32； 2、安装高度：距地1.2m； 3、连接方式：螺纹连接； 4、公称压力： PN=1.6MPa； 5、含不锈钢箱体；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	4	8661.11	34644.44	/
5	细水雾灭火装置控制柜	1、规格：XSWBK-1； 2、总功率80kW, 采用消防双电源供电；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	1	33342.29	33342.29	/
6	不锈钢过滤器	1、规格：GL-32； 1、安装高度：距地1.2m； 2、连接方式：螺纹连接； 3、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	2	2781.02	5562.04	/

7	高压不锈钢球阀	1、规格：QF-20； 1、连接方式：螺纹连接； 2、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	3	1276.48	3829.44	/
8	高压不锈钢球阀	1、规格：QF-32； 1、连接方式：螺纹连接； 2、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	3	2121.11	6363.33	/
9	压力变送器	规格：MPM489； 量 程：-100kPa...0kPa~10 kPa...100MPa 供电电 源：11V~28VDC；3.3V/5V DC 防护等级：IP65	广东天海 智能消防 科技有限 公司	1	2575.08	2575.08	/
10	高压胶管 总成	规格：DN25； 公称内径：25mm（I.D 1"），软管外径：41~ 43mm（4SH/4SP缠绕管）	广东天海 智能消防 科技有限 公司	2	43.16	86.32	/
11	补水增压 装置	1、 $Q \geq 280L/min$, $H \geq 20m$, $N=2.2KW$ ，一用一备； 2、电机接线检查；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	2	18715.7	37431.40	/
12	不锈钢可 曲挠橡胶 接头	1、规格：DN50； 2、连接方式：螺纹连接； 3、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	4	519.37	2077.48	/
13	不锈钢止 回阀	1、规格：DN50； 2、连接方式：螺纹连接； 3、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	2	2017.49	4034.98	/
14	不锈钢球 阀	1、规格：DN50； 2、连接方式：螺纹连接； 3、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	3	580.59	1741.77	/
15	不锈钢Y 型过滤器	1、规格：DN50； 2、连接方式：螺纹连接； 3、公称压力： PN=1.6MPa；	广东天海 智能消防 科技有限 公司	1	1581.49	1581.49	/

16	不锈钢消防水箱	1、含高低位报警、自动补水、爬梯、放空装置等； 2、有效容积6.4m³ 成品不锈钢消防水箱； 3、2000mm*2000mm*2000mm(高)； 4、水箱冲洗、消毒；	广东美铮供水设备有限公司	1	18000	18000.00	/
17	高压 316L 不锈钢无缝钢管	1、规格：DN15； 2、公称压力：PN=1.6MPa； 3、连接方式：氩电联焊； 4、含管道及管件安装制作及管道消毒、冲洗、试压等； 5、管道壁厚符合国标厚度；	江阴市南方不锈钢钢管有限公司	317.88	113	35920.44	/
18	高压 316L 不锈钢无缝钢管	1、规格：DN20； 2、公称压力：PN=1.6MPa； 3、连接方式：氩电联焊； 4、含管道及管件安装制作及管道消毒、冲洗、试压等； 5、管道壁厚符合国标厚度；	江阴市南方不锈钢钢管有限公司	36.00	137.37	4945.32	/
19	高压 316L 不锈钢无缝钢管	1、规格：DN32； 2、公称压力：PN=1.6MPa； 3、连接方式：氩电联焊； 4、含管道及管件安装制作及管道消毒、冲洗、试压等； 5、管道壁厚符合国标厚度；	江阴市南方不锈钢钢管有限公司	146.36	175	25613.00	/
20	现浇基础	1、混凝土基础模板安拆	金洲工程技术(广西)有限公司	1	3223.2	3223.20	配套设施
二、室外管							
1	管道支架	管道支架	佛山市三水振鸿钢制品有限公司	59.52	56	3333.12	/

2	内外热镀锌钢管	1、规格：DN100； 2、公称压力： PN=1.6MPa； 3、连接方式：法兰连接； 4、含管道及管件安装制作及管道消毒、冲洗、试压等； 5、管道壁厚符合国标厚度；	佛山市三水振鸿钢制品有限公司	168.60	339	57155.40	/
3	聚乙烯(PE)给水管	1、规格：de160 2、公称压力： PN=1.6Mpa； 3、连接方式：电熔连接； 4、含管道及管件安装制作及管道消毒、冲洗、试压等；	广西国塑管业集团有限公司	103.35	207	21393.45	/
4	聚乙烯(PE)给水管	1、规格：de110； 2、公称压力： PN=1.6Mpa； 3、连接方式：电熔连接； 4、含管道及管件安装制作及管道消毒、冲洗、试压等；	广西国塑管业集团有限公司	36.11	115	4152.65	/
5	室外消火栓	1、规格：SS100/65-1.6，	恒盾消防科技有限公司	1	983.44	983.44	/
6	地上式一体化消防设备	1、一体化消防泵站108m ³ ，尺寸：长11*宽5*高4m； 2、消火栓泵XBD5.0/15-15.0-SHY Q=15L/s、H=5.0m、N=15.0kW，两台（一备一用）； 3、控制箱1台； 4、含一体化消防泵站各种配置及设备；	广东美铮供水设备有限公司	1	230000	230000.00	/
三、配套设施							

1	混凝土路面	1、路面基层应采用500厚天然级配砂石垫层，路沿石应采用100厚天然级配砂石垫层。 2、规格：≥长：40m×宽：3m； 3、混凝土路面厚度：≥15cm； 4、路基碾压压实度：≥93%； 5、路缘石铺设：（1）垫层厚度、材料种类：100厚C15混凝土垫层及靠背；（2）路牙材料种类、规格：300×150烧面芝麻灰路沿石直线长度1000mm，弯道500mm；（3）砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆结合层； 6、缩缝：沿路面纵向每隔4m分块做缩缝，深5cm，灌建筑嵌缝油膏；	金洲工程技术（广西）有限公司	1	45740	45740.00	/
2	地面硬化	1、档案馆前地面硬化； 2、面积：≥522.94m²； 3、垫层：应采用普通商品砼，混凝土强度等级：C10； 4、明沟：应采用普通商品砼，混凝土强度等级：C20；20厚1:2.5防水砂浆；球墨铸铁格栅盖板；做法详图集07J306 3/P4； 5、设备基础：应采用普通商品砼，混凝土强度等级：C25；	金洲工程技术（广西）有限公司	1	47535	47535.00	/
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币柒拾柒万玖仟伍佰叁拾贰元肆角柒分（¥779532.47元）							

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注



崇左凭祥市综合档案馆配套设备采购项目

联合体牵头人名称,且盖章处须加盖联合体各方公章,否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价,在“具体货物内容”一栏中,填写具体货物,否则其投标作无效标处理。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章) 金洲工程技术(广西)有限公司

日期: 2026 年 7 月 6 日

