

设计变更/补充通知单

	广西兴桂建筑综合设计院有限公司 GUANGXI XINGGUI ARCHITECTURE COMPREHENSIVE DESIGN INSTITUTE CO.,LTD	建筑工程: 乙级 证书编号: A245017705	设计编号	LP2026-JH01
			日期	2026.5
建设单位	恭城瑶族自治县教育局		设计阶段	施工图
项目名称	恭城瑶族自治县嘉会镇嘉会初级中学学生宿舍楼维修工程		图号	建施-

变更/补充原因简述及内容:

根据业主要求, 现对施工图做如下变更:

- 原卫生间地面做法: 20厚水泥砂浆地面, 结构层80厚素混凝土, 300厚回填料, 混凝土垫层或楼板, 拆除厚度约400.
- 所有门框拆除后, 对门洞边进行修补。做法如下: 20厚1:2水泥砂浆抹灰; 2厚面层耐水腻子分遍刮平; 刷弹性涂料两边遍。
- 卫生间卷材防水上翻高度700MM (由降板结构板面向上计)。
- 洗漱间防水涂料上翻高度300MM (由结构板面向上计)。
- 卫生间、洗漱间墙面除1.5米高墙裙外及顶棚均满刮腻子。
- 卫生间门技术标准: 铝镁合金, 型材厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 5mm钢化磨砂玻璃, 304不锈钢合页, 3个/樘, 304不锈钢卫生间锁。

(以下空白)