

主要材料表

编号	名 称	规格型号	材 质	单 位	数 量	备 注
1	球墨铸铁管	DN100	球铸	米	527	K9型
2	螺旋缝埋弧焊钢管	D219×6	钢	米	2	
3	焊接钢管	D108×5	钢	米	18	
4	钢塑复合管	DN80	钢塑	米	385	PN16
5	钢塑复合管	DN50	钢塑	米	2211	PN16
6	钢塑复合管	DN40	钢塑	米	190	PN16
7	水表立管	DN50	钢塑	米	58	0.5米/每户
8	水表立管接入横管	DN50	钢塑	米	115	1米/每户
9	法兰软密封闸阀	DN100	铸	个	5	
10	法兰软密封闸阀	DN80	铸	个	8	
11	复合排气阀	DN50	铸	个	1	
12	带锁倒流防止闸阀	DN20	铸	个	115	
13	无锁铜球阀	DN20	铜	个	115	
14	液封高灵敏水表	DN20		个	115	
15	电磁水表	MAG-AX DN100		个	1	流量压力远传监控型
16	垂直螺翼式水表	DN100		个	3	消防表
17	承插单支盘三通	DN100×DN100	球铸	个	3	
18	承插单支盘三通	DN100×DN80	球铸	个	7	
19	盘插短管	DN100	球铸	个	1	
20	盘承短管	DN100	球铸	个	1	
21	承插弯头90°	DN100	球铸	个	4	
22	承插弯头45°	DN100	球铸	个	1	
23	承插弯头30°	DN100	球铸	个	3	
24	承插弯头22.5°	DN100	球铸	个	2	
25	承插渐缩管	DN200×DN100	球铸	个	1	
26	承插渐缩管	DN100×DN80	球铸	个	1	
27	冲压弯头90°	DN100	钢	个	6	
28	法兰片	DN200	钢	副	0.5	

主要材料表

编号	名 称	规格型号	材 质	单 位	数 量	备 注
29	法兰片	DN100	钢	副	12	
30	带牙法兰	DN80		副	12	
31	橡胶伸缩节	DN100	橡胶	个	4	
32	止回阀	DN100	球铸	个	1	
33	钢塑弯头90°	DN80	钢塑	个	8	
34	钢塑弯头45°	DN80	钢塑	个	8	
35	钢塑弯头90°	DN50	钢塑	个	145	
36	钢塑弯头90°	DN40	钢塑	个	2	
37	钢塑弯头45°	DN50	钢塑	个	30	
38	钢塑弯头45°	DN40	钢塑	个	8	
39	钢塑异径弯头	DN50×DN20	钢塑	个	114	
40	钢塑异径弯头	DN40×DN20	钢塑	个	1	
41	钢塑等径三通	DN80	钢塑	个	8	
42	钢塑等径三通	DN50	钢塑	个	80	
43	钢塑异径三通	DN80×DN50	钢塑	个	30	
44	钢塑异径大小头	DN80×DN50	钢塑	个	10	
45	钢塑异径大小头	DN50×DN40	钢塑	个	1	
46	钢塑等径直接	DN80	钢塑	个	68	
47	钢塑等径直接	DN50	钢塑	个	565	
48	钢塑等径直接	DN40	钢塑	个	32	
49	不锈钢稳流管	Dw25	不锈钢	根	115	表后 长度≥100mm
50	加长不锈钢稳流管	Dw25	不锈钢	根	115	表前 长度≥200mm
51	防撞型室外消防栓	SSF-100/65-1.0		个	3	承压40t
52	球墨井盖	重型	球铸	套	20	
53						
54						
55						
56						

注：因客户提供资料有限，主要材料表中的材料数量根据设计平面图估算，施工中如遇现场与设计不符的情况，施工单位可根据现场实际情况按实际用量领取和安装材料。



桂林市兴华工程设计有限责任公司
资质证号:市政行业（给水工程）专业乙级 A245008325

工程名称	熊家村人饮工程	项目负责人		审 定 人		设计阶段	施工图	日 期	2026.05
单项工程		专业负责人		审 核 人		比 例			
图 名	材料表	设 计 人		校 核 人		图 号	XIC-JS-水施03		