

田东县人民医院医用气体采购更正及延期公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：BSZC2026-J1-220126-GXBS
原公告的采购项目名称：田东县人民医院医用气体采购
首次公告日期：2026-08-06

二、更正信息

更正事项：更正采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第一章 竞争性谈判公告 二、供应商的资格条件	4. 本项目的特定条件： 无。	删除
2	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格表头	标的的名称；数量及单位（仅为预估）；简要技术要求或者货物要求；	产品名称； 采购数量； 纯度
3	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格增加项：备注	无	1. 医用氧气（液态）备注：含运费税费等；2. 医用氧气（气态）备注：含运费（供货期间装运气体的钢瓶由成交人免费提供使用）； 3. 二氧化碳备注：含运费（供货期间装运气体的钢瓶由成交人免费提供使用）； 4. 高纯氩气备注：含运费（供货期间装运气体的钢瓶由成交人免费提供使用）； 5. 混合气体备注：含运费（供货期间装运气体的钢瓶由成交人免费提供使用）； 6. 液氮备注：含运费（供货期间装运气体的钢瓶由成交人免费提供使用）。

4	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格增加项：技术参数/规格	无	1. 医用氧气（液态）175L/罐； 2. 医用氧气（气态）40L/瓶； 3. 二氧化碳 40L/瓶； 4. 高纯氩气 10L/瓶； 5. 混合气体 40L/瓶； 6. 液氮 40L
5	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格 1. 医用氧气（液态）纯度	氧浓度 $\geq 99.5\%$ ，一氧化碳含量 $\leq 0.0005\%$ ；二氧化碳含量 $\leq 0.03\%$ ；水分含量 $\leq 0.0067\%$	$\geq 99.5\%$
6	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格 2. 医用氧气（气态）纯度	氧浓度 $\geq 99.5\%$	$\geq 99.5\%$
7	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格 3. 二氧化碳 纯度	氧浓度 $\geq 99.8\%$	$\geq 99.5\%$
8	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格 4. 高纯氩气 纯度	二氧化碳浓度 $\geq 99.99\%$	$\geq 99.999\%$
9	第一章 竞争性谈判公告 一、	浓度 $\geq 99.999\%$	$\geq 99.999\%$

	项目基本情况 表格 5. 混合气体 纯度		
10	第一章 竞争性谈判公告 一、项目基本情况 表格 6. 液氮 纯度	氮浓度 $\geq 99.9\%$	$\geq 99.9\%$
11	第二章 供应商须知 供应商须知前附表 条款号 6.2	口不允许分包	口不允许分包 ☒ 允许分包:分包内容:经采购人同意, 供应商可以将氧气运输服务部分依法采取分包方式履行合同, 政府采购合同分包履行的, 供应商就采购项目和分包项目向采购人负责, 分包供应商就分包项目承担责任;其余部分未经采购人同意, 则不允许分包。分包金额或者比例: 。
12	第三章采购需求 ▲ 一、货物需求一览表 表格 表头	标的的名称; 数量及单位; 技术参数要求;	产品名称; 采购数量; 删除
13	第三章采购需求 ▲ 一、货物需求一览表 4. 高纯氩气 纯度	无	$\geq 99.999\%$
14	第三章采购需求 ▲ 一、货物需求一览表 5. 混合气体 纯度	无	$\geq 99.999\%$

15	第三章采购需求 ▲ 一、货物需求一览表 6. 液氮 纯度	无	≥99.9%
16	第三章采购需求▲ 一、货物需求一览表 “单项最高限价”	1. 医用氧气（液态）1300； 2. 医用氧气（气态）24； 3. 二氧化碳 10； 4. 高纯氩气 40； 5. 混合气体 350； 6. 液氮 150	1. 医用氧气（液态）380； 2. 医用氧气（气态）22； 3. 二氧化碳 30； 4. 高纯氩气 300； 5. 混合气体 650； 6. 液氮 8
17	第三章采购需求▲ 二、商务条款	（二）交付时间及地点 1、 交付时间：根据采购人实际用量通知分批送货。提供 24 小时订货，正常供货时间为供应商收到采购人通知后 24 小时内按采购人要求供货，紧急供货时间不超过 6 小时。	（二）交付时间及地点 1、 交付时间：根据采购人实际用量通知分批送货。提供 24 小时订货，正常供货时间为供应商收到采购人通知后 24 小时内按采购人要求供货，紧急供货时间不超过 2 小时。
18	第三章采购需求▲ 二、商务条款 “商务条款（四）质量要求”	2. 二氧化碳：40L/瓶规格，参考常温压力 6MPa、纯度 ≥99.8% 的二氧化碳，执行 GB/T6052 - 2011 标准，质量保证期为 1 年。 4. 混合气体：浓度配比方面，CO ₂ 含量为 6.2%±0.2%，O ₂ 含量为 5%±0.2%，N ₂ 为剩余比例。压力要求达到 14 MPa±0.5MPa（21.8psi±2.2psi，1500mbar±150mbar）。三种气体均需为高纯气体（纯度 99.999%），检测标准要符合现行国家标准，且每瓶气体需附带检测报告，质量保证期为 1 年。 5. 液氮：40L/罐规格，纯度 ≥99.99% 的液氮，执行 GB/T8979 - 2008 标准，质量保证期为 1 年。	2. 二氧化碳：40L/瓶规格，参考常温压力 6MPa、纯度 ≥99.5% 的二氧化碳，执行 GB/T6052 - 2011 标准，质量保证期为 1 年。 4. 混合气体：纯度配比方面，CO ₂ 含量为 6.2%±0.2%，O ₂ 含量为 5%±0.2%，N ₂ 为剩余比例。压力要求达到 14 MPa±0.5MPa（21.8psi±2.2psi，1500mbar±150mbar）。三种气体均需为高纯气体（纯度 99.999%），检测标准要符合现行国家标准，且每瓶气体需附带检测报告，质量保证期为 1 年。 5. 液氮：40L/罐规格，纯度 ≥99.9% 的液氮，执行 GB/T8979 - 2008 标准，质量保证期为 1 年。
19	第三章采购需求▲	（五）配套设备设施要求	删除

	二、商务条款		
20	第三章采购需求▲ 二、商务条款	(七)售后服务要求: 1. 硬件保障 (1) 供应商或其委托的运输单位需配备不少于: 2 辆(含)以上气瓶专用运输车辆、2 辆(含)以上罐体有效容积10m³ (含)以上的医用氧低温配送车、1 辆小型单体紧急供气槽车。响应文件中需提供车辆行驶证、车辆照片、委托运输协议(委托运输单位运输的必须提供)等证明材料, 若为租赁, 需提供租赁合同或协议, 确保真实有效。 2. 售后服务 (1) 合同期内, 成交人应严格按照国家相关法律、法规规定及压力 容量、设备的强制检验标准和时限要求, 对医用液态氧储存设备和设施进行强制检验。其中: 压力表(半年一检); 安全阀(一年一检); 贮槽检验(一年一检); 防雷检测(由乙方聘请有资质单位, 按规定检验); (2) 成交方应负责减压装置、报警装置等全套液氧供应设备, 并确保设备的质量、性能符合国家标准和行业规范, 以及满足医院的实际使用需求。	(六)售后服务要求: 1. 硬件保障 (1) 供应商或其委托的运输单位需配备不少于: 2 辆(含)以上气瓶专用运输车辆的医用氧低温配送车。响应文件中需提供车辆行驶证、车辆照片、委托运输协议(委托运输单位运输的必须提供)等证明材料, 若为租赁, 需提供租赁合同或协议, 确保真实有效。 2. 售后服务 (1) 合同期内, 成交人应严格按照国家相关法律、法规规定及压力容量、设备的强制检验标准和时限要求, 对医用液态氧储存设备和设施进行强制检验。其中: 压力表(半年一检); 安全阀(一年一检); 杜瓦罐检验(一年一检)。
21	第三章采购需求 货物需求一览表	三、其他说明	删除
22	第三章采购需求 货物需求一	四、现场考察	删除

	览表		
--	----	--	--

更正日期：2026-08-11

三、其他补充事宜

延期内容

原投标截止（开标）时间：2026 年 8 月 12 日 09 时 30 分。

现延期投标截止(开标)时间为“2026 年 8 月 19 日 09 时 30 分”。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：田东县人民医院

地 址：广西壮族自治区百色市田东县庆平路 194 号

联系方式：0776-5222346

2.采购代理机构信息

名 称：广西百色公共资源交易有限公司

地 址：广西百色市右江区迎龙路 50 号汇丰商业广场 15

楼

联系方式：0776-2981360

3.项目联系方式

项目联系人：欧阳雪芳

电 话：0776-2981360