


SIZE:A3+0=0.25A1



机电设备及安装工程				
(一)	山口水库维修养护	单位	数量	连接方式
1	太阳能储能设备			
(1)	圣阳6-GFM-100铅酸电池（12V 100Ah）	只	22	并联
(2)	太阳能配套			
a	单晶硅太阳能板100W 18V	块	12	
b	60A 12V/24V智能光伏控制器	台	1	

说明：
1、本图尺寸单位以mm计；
2、本工程项目主要建设内容如下：①坝顶硬化路面525m；②管理房前路面硬化，面积75m²；③新建管理房太阳能蓄电池一处，具体材料与数量如图中表格所示；
3、设计图纸有与实际地形不相符的，应以实际地形为主；未详尽之处，应参照相关规范执行。

山口水库平面布置图 1:1000

广西正源工程咨询有限公司					
核定	李强		贺州市八步区2026年中央水利发展资金		实施 方案
审查	潘光尧		小型水库工程维修养护项目		水工 部分
校核	廖汉峰		山口水库平面布置图		
设计					
制图	甘新亮				
发证单位	建设部		比例	见图	日期 2026. 04
设计证号	A145009758		图号	GZYT-BRQ-SKSK-WYTH-SJ-SG-01	

