

天峨县 2026 年“两类学校”基本办学条件设备设施补助资金采购项目（编号：HCZC2026-G1-220033-GXYY）的更正公告（一）附件：

标项一（1 分标）：							
序号	标的名称	技术参数及性能（配置）要求	单位	数量	预算单价	备注	所属行业
2	门	（一）本项目为成品门货物类采购，报价为总价包干，共 691 扇门，约 1581.5m²，包含采购成品门配套服务的型材、五金、密封辅材、旧门拆除、场内搬运、安装调试、打胶收口、成品保护、垃圾清理、检测、税金、质保等全部费用。 1. 规格：按所需更换的全部成品门（含门框）的外框外围尺寸计算总面积。 2. 门扇厚度：门扇厚度≥68mm。 3. 门框宽度需适配墙体厚度，满足安装及密封要求。 （二）材质要求 1. 门扇板材 ★钢质门：门面板使用镀锌板厚度≥1.0mm、背板使用镀锌板厚度≥0.8mm。 门扇内部填充材料：高强度蜂窝纸。 2. 门框材质 ★高品质钢质门：镀锌板厚度不低于 1.5mm，表面需做防腐、防锈处理。 3. 门槛材质（若需要） ★钢质门：厚度≥0.8mm 不锈钢。 4. 五金配件 合页：采用旗型明铰链，（门扇宽度＞980mm，门扇高度＞2100mm 时，需增加合页数量）。 （三）防盗性能要求 1. ★防盗等级：按设计要求确定为 1 级，需提供具备资质的检测机构出具的防盗性能检测报告。 （四）表面处理要求 1. ★门框表面采用喷涂，涂层厚度均匀，≥40 μm，附着力不小于 1 级。 2. 表面色泽均匀，无流挂、气泡、划痕、锈蚀等缺陷，颜色按招标人提供的色卡执行。 （五）★安全性能要求	m ²	1581.5	568	岽暮乡大曹村小学 4 扇、更新乡加里村小学 4 扇、更新乡上景村小学 2 扇、六排镇纳洞村小学 4 扇、六排镇纳洞村小学 5 扇、天峨县岽暮乡公昌村小学 3 扇、天峨县岽暮乡甲岩村小学 4 扇、天峨县岽暮乡龙塔村小学 6 扇、天峨县岽暮乡中心校 24 扇、天峨县第六小学 290 扇、天峨县更新乡更新中学 18 扇、天峨县更新乡新林村小学 6 扇、天峨县坡结乡中心校 20 扇、天峨县三堡乡顶茂村小学 12 扇、天峨县三堡乡塘袍村小学 5 扇、天峨县实验小学 85 扇、天峨县中学 199 扇	工业

	1. 防破坏性能。 2. 软冲击性能。 3. 悬端吊重性能。 4. 撞击防障碍性能。 以上性能都要符合 GB 17565-2022 防盗安全门通用技术条件。 (六) 生产及加工工艺要求 1. 门扇板材采用数控剪板、折弯、冲压成型，边角处理圆润，无毛刺，焊接处需满焊、打磨平整，焊接强度符合要求。 2. 门框与门扇的配合间隙均匀，间隙$\leq 2\text{mm}$，启闭灵活，无卡阻、异响。 3. 锁孔、合页孔等开孔位置精准，边缘光滑，无变形。 4. 表面喷涂前需经过脱脂、酸洗、磷化、钝化等前处理工序，确保涂层附着力。 (七) 拆除安装技术要求 1. 安装前准备先拆除原有的门及清理废方垃圾。 中标人需派员现场勘查洞口尺寸，确认墙体结构、预埋件位置，若洞口尺寸偏差超标，需提出整改方案并经招标人确认。 门框安装前需进行防腐处理，与混凝土接触部位需涂刷防腐漆。 2. 安装工艺 门框采用膨胀螺栓或化学锚栓固定，固定点间距$\leq 600\text{mm}$，门框四角需增设固定点，确保牢固。 ★门扇安装后，启闭角度$\geq 90^\circ$，关闭后与门框贴合紧密，密封条压缩量均匀。 安装完成后，需进行密封处理，门框与墙体间隙采用发泡剂填充，外侧打耐候密封胶，防止渗水、漏风。 3. 成品保护 安装过程中及安装完成后，需对门扇、门框进行贴膜保护，避免划伤、污染；施工完成前，不得拆除保护贴膜。 ★投标时需提供具有 CMA 或 CNAS 认可标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人电子签章。					
--	--	--	--	--	--	--

