

玉林市第一人民医院
3 号楼高低压配电设备及材料采购项目

采
购
合
同

合同编号：YLZC2026-G1-990125-GXRG

采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院

供 应 商（乙方）：广西圳安电力有限公司

玉林市第一人民医院采购合同

合同编号：YLZC2026-G1-990125-GXRG

采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院 供 应 商（乙方）：广西圳安电力有限公司

签 订 地 点：玉林市第一人民医院 签 订 时 间：2026 年 7 月 20 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	品牌	规格型号、性能及配置	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	干式变压器 ZB1~2	国变电力	1. 规格型号：SCZB14-2000 kVA, 10.5±2×2.5%/0.4kV, D, yn11 Uk=6%; 2. 带风机、温显温控系统, 带 IP30 保护外壳, 配阻尼弹簧减震器; 3. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	江苏国变电力科技有限公司	2	台	360500.00	721000.00
2	干式变压器 ZB3	国变电力	1. 规格型号：SCZB14-1600 kVA, 10.5±2×2.5%/0.4kV, D, yn11 Uk=6%; 2. 带风机、温显温控系统, 带 IP30 保护外壳, 配阻尼弹簧减震器; 3. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	江苏国变电力科技有限公司	1	台	285400.00	285400.00
3	高压进线柜 G1、G7	索源	1. 规格型号：KYN28A-12; 2. 尺寸：800*1500*2200; 3. 中置式高压开关柜; 4. 配固封式真空断路器 VS 1-12/1250A/31.5KA; 5. 配线路微机综合保护装置。	浙江索源科技有限公司	2	台	90800.00	181600.00
4	高压出线柜 G2~3	索源	1. 规格型号：KYN28A-12; 2. 尺寸：800*1500*2200; 3. 中置式高压开关柜; 4. 配固封式真空断路器 VS 1-12/630A/25KA; 5. 配线路微机综合保护装置。	浙江索源科技有限公司	2	台	82500.00	165000.00
5	高压联络柜 G4	索源	1. 规格型号：KYN28A-12; 2. 尺寸：800*1500*2200;	浙江索源科技有限公司	1	台	87500.00	87500.00

			3. 配固封式真空断路器 VS 1-12/1250A/31.5KA; 4. 配线路微机综合保护装置	公司				
6	高压出线柜 G5~6	索源	1. 规格型号: KYN28A-12; 2. 尺寸: 800*1500*2200; 3. 中置式高压开关柜; 4. 配固封式真空断路器 VS 1-12/630A/25KA; 5. 配线路微机综合保护装置。	浙江索源科技有限公司	2	台	82500.00	165000.00
7	12KV 户外开关箱 (一进三出, 四间隔)	振源	1. 型号: 12KV 全封闭、全绝缘的户外开关箱; 2. 开闭所外形尺寸: 2050*1050*2150(mm); 3. 配置真空断路器+隔离开关 V-12/630-25; 4. 微机综合保护装置; 5. 满足“五防”要求。	浙江振源电气有限公司	1	台	166000.00	166000.00
8	铜导体密集型封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: CCX-6/4P 2500A/4P; 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66 5. 部位: 由首层配电房引至地下室负二层配电柜。	广西杜尔特电气有限公司	55	m	8050.00	442750.00
9	防火型铜导体密集型封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: 2500A/5P。 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66 5. 部位: 接通发电机到双电源转换柜 1FD1。	广西杜尔特电气有限公司	20	m	8950.00	179000.00
10	铜导体密集型封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: 3150A/4P; 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66。	广西杜尔特电气有限公司	3	m	10200.00	30600.00
11	铜导体密集型封闭母线槽	杜尔特	1. 规格型号: 4000A/4P; 2. 额定工作电压: 380V; 3. 额定绝缘电压: 690V; 4. 外壳防护等级: IP66。	广西杜尔特电气有限公司	6	m	11200.00	67200.00
12	始端箱	杜尔特	1. 按图纸设计要求及国家最新相关规范。 2. 规格型号: 无	广西杜尔特电气有限公司	4	台	3040.00	12160.00
13	末端箱	杜尔特	1. 按图纸设计要求及国家最新相关规范。 2. 规格型号: 无	广西杜尔特电气有限公司	4	台	3040.00	12160.00

14	低压进线柜 1AA1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器 5000A/3P, In=4000A; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	155010.00	155010.00
15	电容柜 1AA2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	50800.00	50800.00
16	电容柜 1AA3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	50210.00	50210.00
17	有源滤波柜 1AA4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳断路器 630A/3P; 3. 有源滤波器 ZK-APF-150/V8; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	52400.00	52400.00
18	低压出线柜	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK;	浙江索源 科技有限	1	台	41820.00	41820.00

	1AA5		2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 63A/100A/200A/350A 共计 8 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	公司				
19	低压出线柜 1AA6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 200A/225A/315A/400A/630A 共计 5 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	43140.00	43140.00
20	低压出线柜 1AA7	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 32A/50A/63A/100A/250A/315A 共计 10 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	44040.00	44040.00
21	低压出线柜 1AA8	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 50A/80A/100A/160A/250A/400A 共计 11 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	44410.00	44410.00
22	低压出	索源	1. 抽屉式低压开关柜型	浙江索源	1	台	45310.00	45310.00

	线柜 1AA9		号: GCK; 2. 框架式断路器: 无; 3. 塑壳断路器配置 20A/50A/80A/100A/160A/250A/400A 共计 11 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	科技有限 公司				
23	低压进 线柜 2AA1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器 6300A/3P, In=4000A; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	136744.00	136744.00
24	电容柜 2AA2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	52000.00	52000.00
25	电容柜 2AA3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	51400.00	51400.00
26	有源滤 波柜 2AA4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK;	浙江索源 科技有限 公司	1	台	52400.00	52400.00

			2. 塑壳断路器 400A/3P; 3. 有源滤波器 ZK-APF-150/V8; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。					
27	低压出线柜 2AA5	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器: 配置 2000A/3P 共计 1 路出线; 3. 塑壳断路器: 无; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	71720.00	71720.00
28	低压出线柜 2AA6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器: 无; 3. 塑壳断路器配置 500A 共计 3 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	39180.00	39180.00
29	低压出线柜 2AA7	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器: 无; 3. 塑壳断路器配置 160A/350A/500A 共计 4 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	40700.00	40700.00

30	低压进线柜 3AA1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器 4000A/3P, In=3200A; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	136744.00	136744.00
31	电容柜 3AA2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	52000.00	52000.00
32	电容柜 3AA3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳式断路器 630A/3P; 3. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 4. 电容器、电抗器: 配置智能集成抗谐波电容, 补偿容量 250kVar; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	51400.00	51400.00
33	有源滤波柜 3AA4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 塑壳断路器 400A/3P; 3. 有源滤波器 ZK-APF-150/V8; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	52400.00	52400.00
34	低压出线柜	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK;	浙江索源科技有限	1	台	80900.00	80900.00

	3AA5		2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 630A/800A 共计 3 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	公司				
35	低压出线柜 3AA6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 200A/25A/250A/350A/400A 共计 6 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	41500.00	41500.00
36	双电源转换柜 1FD1	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器 4000A/3P, In=4000A； 3. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 4. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	266820.00	266820.00
37	备用出线柜 1FD2	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 63A/100A/200A/315A/350A 共计 8 路出线； 4. 多功能仪表：GQ194E-4S 3S； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源科技有限公司	1	台	41820.00	41820.00
38	备用出线柜 1FD3	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号：GCK； 2. 框架式断路器：无； 3. 塑壳断路器配置 200A/2	浙江索源科技有限公司	1	台	43140.00	43140.00

			25A/315A/400A/630A 共计 5 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。					
39	备用出线柜 1FD4	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器: 无; 3. 塑壳断路器配置 32A/50A/63A/100A/250A/315A/350A 共计 9 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	43580.00	43580.00
40	备用出线柜 1FD5	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器: 无; 3. 塑壳断路器配置 50A/80A/100A/160A/400A 共计 11 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	44270.00	44270.00
41	备用出线柜 1FD6	索源	1. 抽屉式低压开关柜型号: GCK; 2. 框架式断路器: 无; 3. 塑壳断路器配置 50A/80A/100A/160A/400A 共计 11 路出线; 4. 多功能仪表: GQ194E-4S 3S; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。	浙江索源 科技有限 公司	1	台	45250.00	45250.00
42	直流馈电屏	中翔 (浙江)新 能源	1. 柜体尺寸: 600×2200×800(宽×高×深); 2. 规格型号: GZDW-65Ah D C220V;	中翔(浙江)新 能源集团有 限公司	1	台	23250.00	23250.00

			3. 2 台柜 1 套; 4. 其它按图纸设计要求及 国家最新相关规范。					
43	改造 1 号楼高 压柜 G1 G9 G18	鸿逸	1. 规格型号: VS1-12/1600 A/31.5KA; 2. 将原有 1250A/31.5KA/D C220V 真空断路器改为 160 0A/31.5KA DC220; 2. 断路器。	温州鸿逸 电气科技 有限公司	3	台	20000.00	60000.00
44	改造 1 号楼高 压柜 G6 G11	鸿逸	1. 规格型号: VS1-12/1250 A/25KA; 2. 将原有 630A/25KA/DC22 0V 真空断路器改为 1250A/ 25KA DC220; 2. 断路器。	温州鸿逸 电气科技 有限公司	2	台	17000.00	34000.00
45	电力变 压器系 统调试	圳安	1. 10kV 以下变压器容量 (kv.A) ≤2000 的调试 服务。 2. 满足国家现行规范标 准。 3. 规格型号: 无	广西圳安 电力有限 公司	3	系 统	2300.00	6900.00
46	送配电 装置系 统调试	圳安	1. 10kV 以下交流供电 断 路器的调试服务。 2. 满足国家现行规范标 准。 3. 规格型号: 无	广西圳安 电力有限 公司	7	系 统	2566.00	17962.00
47	送配电 装置系 统调试	圳安	1. 1kV 以下 交流供电 (综 合) 的调试服务。 2. 满足国家现行规范标 准。 3. 规格型号: 无	广西圳安 电力有限 公司	29	系 统	200.00	5800.00
48	10kV 及以下 开闭所 成套装 置系统 调试	圳安	1. 断路器操作 开关间隔 单元≤3 个的调试服务。 2. 满足国家现行规范标 准。 3. 规格型号: 无	广西圳安 电力有限 公司	1	系 统	3223.00	3223.00
49	安全文 明施工 费	圳安	/	广西圳安 电力有限 公司	1	项	8243.11	8243.11
50	检验试 验配合 费	圳安	/	广西圳安 电力有限 公司	1	项	587.59	587.59
51	雨季施 工增加 费	圳安	/	广西圳安 电力有限 公司	1	项	4660.71	4660.71
52	安全生 产责任	圳安	/	广西圳安 电力有限	1	项	9201.02	9201.02

保险费			公司				
合计金额大写：人民币 肆佰伍拾陆万零叁佰零伍元肆角叁分 (¥ 4560305.43 元)							
备注：如以上货物的“规格型号、性能及配置”描述中仍有不够完善的，乙方须以招标文件中图纸设计要求及国家现行相关规范为准。							

2. 配置清单

序号	标的名称	数量及单位	参数性能、指标及配置
1	干式变压器 ZB1~2	2 台	1. SCZB14-2000KVA; 2. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
2	干式变压器 ZB3	1 台	1. SCZB14-1600KVA 2. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
3	高压进线柜 G1、G7	2 台	1. KYN 800*1000*2200; 2. 中置式高压开关柜; 3. 配固封式真空断路器; 4. 配线路微机综合保护装置。
4	高压出线柜 G2~3	2 台	1. KYN 800*1000*2200; 2. 中置式高压开关柜; 3. 配固封式真空断路器; 4. 配线路微机综合保护装置。
5	高压联络柜 G4	1 台	1. KYN 800*1000*2200; 2. 中置式高压开关柜; 3. 配固封式真空断路器; 4. 配线路微机综合保护装置。
6	高压出线柜 G5~6	2 台	1. KYN 800*1000*2200; 2. 中置式高压开关柜; 3. 配固封式真空断路器; 4. 配线路微机综合保护装置。
7	12KV 户外开关箱(一进三出, 四间隔)	1 台	1. 12KV 全封闭、全绝缘的户外开关箱 ; 2. 开闭所外形尺寸: 2050*1050*2150 (mm); 3. 微机综合保护装置。
8	铜导体密集型封闭母线槽	55m	1. CCX-6/4P 2500A/4P。 2. 部位: 由首层配电房引至地下室负二层配电柜。
9	防火型铜导体密集型封闭母线槽	20m	1. 2500A/5P。 2. 部位: 接通发电机到双电源转换柜 1FD1。
10	铜导体密集型封闭母线槽	3m	3150A/4P。
11	铜导体密集型封闭母线槽	6m	4000A/4P。
12	始端箱	4 台	按图纸设计要求及国家最新相关规范。
13	末端箱	4 台	按图纸设计要求及国家最新相关规范。
14	低压进线柜 1AA1	1 台	1. 抽屉式低压开关柜; 2. 框架式断路器; 3. 多功能仪表; 4. 柜体尺寸: 800×2200×1000(宽×高×深); 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
15	电容柜 1AA2	1 台	1. 抽屉式低压开关柜; 2. 塑壳式断路器; 3. 多功能仪表; 4. 电容器、电抗器;

			5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
16	电容柜 1AA3	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 塑壳式断路器； 3. 多功能仪表； 4. 电容器、电抗器； 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
17	有源滤波柜 1AA4	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 塑壳断路器； 3. 有源滤波器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
18	低压出线柜 1AA5	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
19	低压出线柜 1AA6	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
20	低压出线柜 1AA7	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
21	低压出线柜 1AA8	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
22	低压出线柜 1AA9	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
23	低压进线柜 2AA1	1 台	1. 抽屉式低压开关柜 2. 框架式断路器 3. 多功能仪表 4. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
24	电容柜 2AA2	1 台	1. 抽屉式低压开关柜；

			2. 塑壳式断路器； 3. 多功能仪表； 4. 电容器、电抗器； 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
25	电容柜 2AA3	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 塑壳式断路器； 3. 多功能仪表； 4. 电容器、电抗器； 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
26	有源滤波柜 2AA4	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 塑壳断路器； 3. 有源滤波器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
27	低压出线柜 2AA5	1 台	1. 抽屉式低压开关柜 2. 框架式断路器 3. 塑壳断路器 4. 多功能仪表 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
28	低压出线柜 2AA6	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
29	低压出线柜 2AA7	1 台	1. 抽屉式低压开关柜 2. 框架式断路器 3. 塑壳断路器 4. 多功能仪表 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
30	低压进线柜 3AA1	1 台	1. 抽屉式低压开关柜 2. 框架式断路器 3. 多功能仪表 4. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 5. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
31	电容柜 3AA2	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 塑壳式断路器； 3. 多功能仪表； 4. 电容器、电抗器； 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
32	电容柜 3AA3	1 台	1. 抽屉式低压开关柜 2. 塑壳式断路器 3. 多功能仪表

			4. 电容器、电抗器 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
33	有源滤波柜 3AA4	1 台	1. 抽屉式低压开关柜 2. 塑壳断路器 3. 有源滤波器 4. 多功能仪表 5. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
34	低压出线柜 3AA5	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
35	低压出线柜 3AA6	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
36	双电源转换柜 1FD1	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 柜体尺寸：800×2200×1000(宽×高×深)； 4. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
37	备用出线柜 1FD2	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
38	备用出线柜 1FD3	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器；3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
39	备用出线柜 1FD4	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
40	备用出线柜 1FD5	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器； 3. 塑壳断路器； 4. 多功能仪表； 5. 柜体尺寸：600×2200×1000(宽×高×深)； 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
41	备用出线柜 1FD6	1 台	1. 抽屉式低压开关柜； 2. 框架式断路器；

			3. 塑壳断路器 4. 多功能仪表; 5. 柜体尺寸: 600×2200×1000(宽×高×深); 6. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
42	直流馈电屏	1 台	1. 柜体尺寸: 600×2200×800(宽×高×深); 2. 65AH/220V; 3. 2 台柜 1 套; 4. 其它按图纸设计要求及国家最新相关规范。
43	改造 1 号楼高压柜 G1 G9 G18	3 台	1. 1250A/31.5KA/DC220V 真 空 断 路 器 改 为 1600A/31.5KA DC220; 2. 断路器。
44	改造 1 号楼高压柜 G6 G11	2 台	1. 630A/25KA/DC220V 真空断路器改为 1250A/25KA DC220; 2. 断路器。
45	电力变压器系统调试	3 系统	1. 10kV 以下变压器容量 (kv. A) ≤2000 的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。
46	送配电装置系统调试	7 系统	1. 10kV 以下交流供电 断路器的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。
47	送配电装置系统调试	29 系统	1. 1kV 以下交流供电 (综合) 的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。
48	10kV 及以下开闭所成套装 置系统调试	1 系统	1. 断路器操作开关间隔单元≤3 个的调试服务。 2. 满足国家现行规范标准。
49	安全文明施工费	1 项	/
50	检验试验配合费	1 项	/
51	雨季施工增加费	1 项	/
52	安全生产责任保险费	1 项	/

3. 合同总金额包括产品及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输(装卸), 项目安装、调试、检测、验收、培训服务费、售后服务、本招标文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用(含本项目需要但本文件中未列出的设备材料)、税金、利润等及其他所有成本等费用。本合同执行期间合同总金额不变。如招响应文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2. 乙方所提供的合同货物必须是合同签订之日前 8 个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3. 乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则,乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付给甲方的货物必须权属无任何争议,无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装及运输

1. 乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求,以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。

6. 货物的运输方式: 陆运。

7. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 无。

第五条 交货、安装、调试、培训和验收

1. 乙方交货时间:合同签订后 60 天内到货安装调试完毕并交付使用,地点:玉林市内甲方**院区**内指定地点。

2. 货物运达约定的交货地点后,甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单,对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件,对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物,甲方给予签收;对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收,可立即要求退换,乙方不得拒绝和延误。

3. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

4. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等),乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。

5. 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施,产生的后果以及费用由乙方负责。

6. 乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：甲方指定的时间、地点。

7. 如中标货物属国家相关法律法规规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责，验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

8. 乙方在验收时应附上货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件（如有）。（如涉及 2 类、3 类医疗器械时，必须提供，I 类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供）。

9. 在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10. 货物商检由乙方负责申报。

第六条 付款方式

1. 签订合同、担保措施生效且项目具备实施条件后，甲方通知乙方进场之日 10 个工作日内支付合同总金额的 30% 作为预付款【同时乙方需提供商业银行、保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件保函（包含电子保函），保函形式应当符合采购人的要求】；

2. 项目验收合格后，乙方收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到甲方仓库办理资产入库手续，入库后 60 天内，甲方支付完毕剩余合同款。

3. 每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。

第七条 履约保证金

1. 履约保证金金额：按中标金额的 2%。

2. 履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。

3. 履约保证金递交方式：商业银行或保险机构出具的见索即付、不可撤销的无条件保函或者支票、汇票、本票等非现金方式。

4. 履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且中标供应商向采购人提出申请退付，采购人在收到付款材料后 5 个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 保修期及售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：3 年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

3. 超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4. 提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后 2 小时内响应，需要到现场处理时 12 小时内到达，一般质量问题处理时限不超过 12 小时，重大

质量问题处理时限不超过 48 小时。

5. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）

6. 乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。

3. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款（不含预付款）的，按逾期付款金额计算向乙方支付逾期利息，利息自逾期付款之日起计算，年化利率按订立合同时一年期贷款市场报价利率。

4. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

6. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同由正文、购销廉洁协议、开标一览表（报价表）、商务要求偏离表、技术要求偏离表、售后服务承诺（或售后服务方案）和中标通知书（或中标公告）等内容组成，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书

面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条 信息保密

1. 甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。

2. 除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

3. 本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第十六条 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方肆份，乙方壹份，采购代理机构壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 玉林市第一人民医院 2026年7月20日	乙方（章） 广西圳安电力有限公司 2026年7月20日
单位地址：广西玉林市教育中路 495 号	单位地址：玉林市经济开发区纵二路与 006 乡道交叉口办公楼
法定代表人签字：伟梁博	法定代表人签字：李祥远
委托代理人签字：印博	委托代理人签字：
电话：	电话：
电子邮箱：cgb3066@163.com	电子邮箱：
开户银行： 中国建设银行股份有限公司玉林分行	开户银行： 广西北部湾银行玉林分行
账号：45001660455050507773	账号：800128360700019
纳税人识别号：12450900499338093R	纳税人识别号：91450100MA5NN8GM6A
邮政编码：537000	邮政编码：537000