

1、采购需求清单及商务条款响应表

报价人完全响应招标人以下的“采购需求清单的内容”

一、项目要求及技术需求				
项目 名称	意向 品牌 型号	技术参数及性能（配置）	数量 （台）	响应说明
广西 广播 电视 台	日立 MCA 乘客 电梯	电梯品牌：日立/HITACHI 型号：MCA-1050-C0105 ▲（一）基本规格 1、额定载重量：1050KG 2、速度：1.75m/s 3、层站门：19/19/19 4、停层及行程：按实际需求设定； 5、井道底坑尺寸：2200mm(长)×2200mm（宽） 6、顶层高度：以土建实测为准 7、底坑深度：以土建实测为准 8、提升高度：以土建实测为准 9、双扇中分门：900 mm（宽）×2100 mm（高）； 10、轿厢尺寸：1600mm(长)×1500mm（宽） 11、电源要求：供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 12、机房位置：楼层顶部 13、控制方式：单控 ▲（二）技术性能指标 1、控制系统：日立电梯 MCA 采用双 32 位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由 32 位主控制系统担当； 2、变频系统：日立电梯 MCA 采用双 32 位新型、高性能的 DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置 IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制； 3、曳引系统：日立电梯 MCA 采用永磁同步主机，采用 40 极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险； 4、门机系统：日立电梯 MCA 采用永磁同步门机，使用 32 位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块； 5、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术，工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号； 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的 8 位微机处理系统； 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能； 8、日立电梯 MCA 电梯采用主体结构采用全方位抗震保护设计 9、日立电梯 MCA 电梯制动器力矩按轿厢载重 190%设计制造，抱闸抱紧	1	完全响应 无偏离

	10 分钟，制动器仍可正常打开使用，具有高制动性，即便突遇异常状况，确保乘客有效的安全保障。 10、保护措施：系统采用 FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置 RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用 patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 11、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在 342V~418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在 323V~437V。 12、电梯井道布线采用缆线化。 13、门保护装置：智能光幕保护； 日立电梯 MCA 电梯主机为 F 级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正 F 级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到 F 级的绝缘等级； ▲（三）主要部件及技术要求 1、部件要求：驱动主机(曳引机)、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置，以上主要部件均是所投品牌日立电梯原厂设计和制造，且产品商标为所投品牌日立电梯统一“HITACHI”（LOGO），MCA 型电梯整梯特种设备型式试验证书及整梯特种设备型式试验报告复印件附后。 ▲（四）功能 <table><tr><td>1、全集选控制运行功能</td><td>2、层高自测定功能</td></tr><tr><td>3、轿顶检修操作功能</td><td>4、轿内慢速运行功能</td></tr><tr><td>5、超速电气保护功能</td><td>6、超速机械保护功能</td></tr><tr><td>7、电动机空转保护功能</td><td>8、电动机过载保护功能</td></tr><tr><td>9、故障自动检测功能</td><td>10、故障自动存储功能</td></tr><tr><td>11、待机定期自检功能</td><td>12、抱闸动作双安全检测</td></tr><tr><td>13、故障低速自救运行功能</td><td>14、位置异常自动校正功能</td></tr><tr><td>15、机房调试操作功能</td><td>16、抗电磁干扰功能</td></tr><tr><td>17、对讲机通讯功能</td><td>18、底坑对讲机通讯功能</td></tr><tr><td>19、电梯服务支援功能</td><td>20、停车在非门区报警功能</td></tr><tr><td>21、警铃报警功能</td><td>22、门过载保护功能</td></tr><tr><td>23、满载直驶运行功能</td><td>24、超载保护功能</td></tr><tr><td>25、超载报警功能</td><td>26、开门异常自动选层功能</td></tr><tr><td>27、开关门时间异常保护功能</td><td>28、开门时间自动控制功能</td></tr><tr><td>29、开门时间自动调整功能</td><td>30、运行次数显示功能</td></tr><tr><td>31、智能光幕保护功能</td><td>32、停电应急照明功能</td></tr><tr><td>33、消防迫降功能</td><td>34、泊梯功能</td></tr><tr><td>35、无呼自返基站功能</td><td>36、起动补偿功能</td></tr><tr><td>37、门停止运行功能</td><td>38、轿内通风自动控制功能</td></tr><tr><td>39、轿内照明自动控制功能</td><td>40、无效内指令自动消除功能</td></tr><tr><td>41、反向内指令自动消除功能</td><td>42、单控</td></tr><tr><td>43、轿内误指令取消功能</td><td>44、消防员专用功能</td></tr><tr><td>45、五方通话功能</td><td>46、轿厢内部、顶部及底部配置摄像头</td></tr></table>	1、全集选控制运行功能	2、层高自测定功能	3、轿顶检修操作功能	4、轿内慢速运行功能	5、超速电气保护功能	6、超速机械保护功能	7、电动机空转保护功能	8、电动机过载保护功能	9、故障自动检测功能	10、故障自动存储功能	11、待机定期自检功能	12、抱闸动作双安全检测	13、故障低速自救运行功能	14、位置异常自动校正功能	15、机房调试操作功能	16、抗电磁干扰功能	17、对讲机通讯功能	18、底坑对讲机通讯功能	19、电梯服务支援功能	20、停车在非门区报警功能	21、警铃报警功能	22、门过载保护功能	23、满载直驶运行功能	24、超载保护功能	25、超载报警功能	26、开门异常自动选层功能	27、开关门时间异常保护功能	28、开门时间自动控制功能	29、开门时间自动调整功能	30、运行次数显示功能	31、智能光幕保护功能	32、停电应急照明功能	33、消防迫降功能	34、泊梯功能	35、无呼自返基站功能	36、起动补偿功能	37、门停止运行功能	38、轿内通风自动控制功能	39、轿内照明自动控制功能	40、无效内指令自动消除功能	41、反向内指令自动消除功能	42、单控	43、轿内误指令取消功能	44、消防员专用功能	45、五方通话功能	46、轿厢内部、顶部及底部配置摄像头	完全响应 无偏离
1、全集选控制运行功能	2、层高自测定功能																																															
3、轿顶检修操作功能	4、轿内慢速运行功能																																															
5、超速电气保护功能	6、超速机械保护功能																																															
7、电动机空转保护功能	8、电动机过载保护功能																																															
9、故障自动检测功能	10、故障自动存储功能																																															
11、待机定期自检功能	12、抱闸动作双安全检测																																															
13、故障低速自救运行功能	14、位置异常自动校正功能																																															
15、机房调试操作功能	16、抗电磁干扰功能																																															
17、对讲机通讯功能	18、底坑对讲机通讯功能																																															
19、电梯服务支援功能	20、停车在非门区报警功能																																															
21、警铃报警功能	22、门过载保护功能																																															
23、满载直驶运行功能	24、超载保护功能																																															
25、超载报警功能	26、开门异常自动选层功能																																															
27、开关门时间异常保护功能	28、开门时间自动控制功能																																															
29、开门时间自动调整功能	30、运行次数显示功能																																															
31、智能光幕保护功能	32、停电应急照明功能																																															
33、消防迫降功能	34、泊梯功能																																															
35、无呼自返基站功能	36、起动补偿功能																																															
37、门停止运行功能	38、轿内通风自动控制功能																																															
39、轿内照明自动控制功能	40、无效内指令自动消除功能																																															
41、反向内指令自动消除功能	42、单控																																															
43、轿内误指令取消功能	44、消防员专用功能																																															
45、五方通话功能	46、轿厢内部、顶部及底部配置摄像头																																															
		完全响应 无偏离																																														

	(海康威视 150 米电梯 无线网桥) 47、预留视频电缆及接口 48、轿内语音报站钟 (五) 装饰材质要求 1、轿厢 (1) 轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢（实体不锈钢）。 (2) 轿顶：标准吊顶 (3) 轿厢地面：乙烯仿真石地板（若有幸中标订货时提供 3 种以上款式供选择） (4) 轿内显示：轿厢位置及方向显示器，单色液晶显示 2、梯厅层门装潢： (1) 层门：各层发纹不锈钢厅门 (2) 门套：各层发纹不锈钢小门套 (3) 门楣板：发纹不锈钢 3、轿厢、厅门召唤箱： (1) 轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，轿厢显示层站和运行方向，显示器为单色液晶； (2) 厅门召唤箱：带指示层的薄型挂壁式召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，显示层站和运行方向，显示器为单色液晶。 若供货与采购要求不一致，采购人有权按国家法律法规处理并要求中标人赔偿相关损失。 (六) 安装施工要求 1、供应商负责电梯机房至值班室和至轿箱内的通话布线； 2、供应商自负人身、设备及因供应商原因造成的第三方安全事故责任； 4、安装调试过程中，供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求； 5、供应商向当地质检部门提出验收申请，采购人协助供应商及当地质检部门检验验收，供应商并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交供应商负责； 6、工程质量目标：确保一次验收合格，供应商应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。		完全响应 无偏离
二、商务要求			
质保期限 及要求	自通过特检部门验收合格之日起免费质保期 12 个月；质保期内免费更换非人为损坏的所有部件，包括大件（如曳引机，钢丝绳，变频器，主板等），提供电梯年检前的整梯维修服务并保证年检合格，供应商负责电梯年检所产生的所有费用；质保期满前 1 个月内应负责一次免费全面检查。		完全响应 无偏离
定期检查	质保期内根据国家有关电梯运行的安全要求，在保养、维修要求，技术性能标准即国标 GB/T18775-2009、TSGT5001-2009、GB/T18775-2009、广西壮族自治区地方标准的基础上，严格遵照电梯生产厂随梯发来的《电梯使用维护说明书》规定的作业程序，对电梯每隔十五日内至少实施一次例行维修维护作业，并做好维修维护记录，出具纸质检查保养单并由电梯负责人签认；消除潜在故障隐患，保养技术要求符合国家安全质量监督部门标准。		完全响应 无偏离
故障召修	自设备交付使用之日起 24 小时值班守候，即招即修，保证在接到故障报修电话后半小时内到位，一般故障不超过 2 小时，重大故障不超过 24 小时修复。		完全响应 无偏离

售后服务	1、(1)免费办理报装、报验手续;(2)质保期内每月上门不低于两次(检查、清洁、除尘、调整);(3)维修人员 24 小时服务,接到用户故障通知后,30 分钟内到达现场,一般故障不超过 2 小时,重大故障不超过 24 小时修复;(4)常年备有电梯配件,能及时处理、替换损坏的部件。 2、质保期:自验收合格交付使用之日起整机免费保修 12 个月。质保期内免费维修、更换配件。 3、负责为采购人免费培训电梯司机及电梯维修人员(2 名)。	完全响应 无偏离
交付使用时间	签订合同后收到采购人的交货通知之日起 40 天内将所有设备及配件送达采购人指定地点。40 天内安装调试完毕。	完全响应 无偏离
交货地点	采购人指定位置,保管工作由成交供应商自行负责。	完全响应 无偏离
履约保证金	(1)履约保证金金额:按中标金额的 2%收取,并于合同签订前提交至采购人以下指定账户: 开户名称:广西广播电视台 开户银行:中国银行南宁市新竹路支行 银行账号:626257498303 (2)履约保证金递交方式:支票、汇票、本票,或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 (3)履约保证金退付的方式、时间及条件:履约保证金在全部货物验收合格之日起十五个工作日内,由采购人无息退还。 (4)履约保证金不予退还的情形:合同签订后至全部货物验收合格前,因乙方违约导致甲方解除合同的,甲方有权全额不予退还履约保证金,并追究乙方其他违约责任。	完全响应 无偏离
付款方式	签订合同后七个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的 30%作为预付款。货品安装到位经过特种设备检验研究院验收合格后七个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的 65%,剩余款项于质保期满后十五个工作日内甲方向乙方支付。	完全响应 无偏离
由成交供应商负责的内容	1. 拆除原有旧电梯,并运至采购人指定地点(拆卸下来的旧电梯材料归属于采购人)。 2. 并且按照相关规定办理拆除报废手续。 3. 机房预留孔打凿的改造及封补、消防底盒打凿改造、门洞改造、混凝土承重墩、圈梁改造等。 4. 井道改造:外呼孔底坑改造:拆除原底坑缓冲器混凝土基础、新做缓冲器和导轨基础浇筑等。 5. 建筑垃圾清运。	完全响应 无偏离
正品保障	1、供货时提供原厂货物证明,项目单项授权委托书附后。	完全响应 无偏离
商务要求:	1、本项目不接受推荐品牌及型号外的产品,供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置,配置必须是原厂出厂标配,供应商需按本项目采购需求中的“品牌型号和技术参数及性能(配置)要求”和“商务要求”中所要求的所有内容进行实质性响应。 2、竞价时文件上传要求:供应商必须上传以下材料,所提供材料必须加盖供应商公章,未按要求提供的按无效响应处理:(一)供应商营业执照复印件;(二)供应商电梯安装含修理资质;(三)电梯品牌生产厂家《中华人民共和国	完全响应 无偏离

	和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》；(四) 电梯品牌生产厂家营业执照复印件。	
验收标准和验收方式	1、安装验收应按以下标准与规定执行： 《电梯安装验收规范》（GB10060）； 《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）； 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）； 电力、消防、安监部门的有关规定等。 2、出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证； 3、电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系技术质量监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证；验收费用由成交供应商承担； 4、安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求；电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，成交供应商应作详细检验记录，安装调试检验结果应符合采购文件规定的技术要求。	完全响应 无偏离

报价人：广西日立广日电梯空调工程有限公司

日期：2026 年 5 月 19 日



2、A2 级《中华人民共和国特种设备生产许可证》



中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号： TS3345A45-2029

单位名称：广西日立广日电梯空调工程有限公司

住 所：南宁市鲤湾路 6-2 号

办公地址：

南宁市鲤湾路 6-2 号 1 栋 1 楼、1 栋东面半单元、2 单元 201 号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯安装（含修理）	曳引驱动乘客电梯 （含消防员电梯）（A2级）	2.5m/s<额定速度≤6.0m/s	A2级覆盖B级；不含防爆电梯中的载货电梯和杂物电梯。
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 （含防爆电梯中的载货电梯）	不分级	
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）		
	自动扶梯与自动人行道		

发证机关：广西壮族自治区市场监督管理局

有效期至：2029 年 08 月 14 日

发证日期：2025 年 08 月 08 日



2、A 级安装资质



中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS3345A45-2029

单位名称：广西日立广日电梯空调工程有限公司

住 所：南宁市鲤湾路 6-2 号

办公地址：

南宁市鲤湾路 6-2 号 1 栋 1 楼、1 栋东面半单元、2 单元 201 号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯安装（含修理）	曳引驱动乘客电梯 （含消防员电梯）（A2级）	2.5m/s<额定速度≤6.0m/s	A2级覆盖B级；不含防爆电梯中的载货电梯和杂物电梯。
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 （含防爆电梯中的载货电梯）	不分级	
	杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）		
	自动扶梯与自动人行道		

发证机关：广西壮族自治区市场监督管理局

有效期至：2029 年 08 月 14 日

发证日期：2025 年 08 月 08 日

报价人营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本) (2-2)	
统一社会信用代码91450100708729008L	
名 称	广西日立广日电梯空调工程有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	南宁市鲤湾路6-2号
法定代表人	苏建军
注 册 资 本	伍佰万圆整
成 立 日 期	1997年12月01日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	电梯安装及维修(具体项目以审批部门批准为准); 销售: 电梯、制冷设备、发电机组(除国家专控产品); 信息咨询服务(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
	
登记机关  2017年10月20日	
提示 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告; 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成之日起20个工作日内, 通过企业信用信息公示系统向社会公示。	

报价人营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本) (2-2)	
统一社会信用代码91450100708729008L	
名 称	广西日立广日电梯空调工程有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	南宁市鲤湾路6-2号
法定代表人	苏建军
注 册 资 本	伍佰万圆整
成 立 日 期	1997年12月01日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	电梯安装及维修(具体项目以审批部门批准为准); 销售: 电梯、制冷设备、发电机组(除国家专控产品); 信息咨询服务(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
	
	
	
2017 年 10 月 20 日	
1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告; 2. 《企业信息公示暂行条例》第十七条规定的企业有关信息形成之日起20个工作日内, 通过企业信用信息公示系统报送公示公告。 提示	

企业信用信息公示系统网址: <http://www.gxqxygs.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

针对本项目的原厂供货证明文件

电梯项目许可经销证明

单项经销[2026]字(1064)号

许可方：日立电梯（中国）有限公司
被许可方：广西日立广日电梯空调工程有限公司
许可经销项目：广西广播电视台旧梯更换
订货单位：广西广播电视台
经销内容：日立电梯（中国）有限公司生产、制造的电梯
有效期限：2026-05-15至2026-06-14



日立电梯制造商营业执照

编号：外S062019127595G(2-1)		统一社会信用代码 91440101618437239Q				营 业 执 照 (副 本)				扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
名 称	日立电梯（中国）有限公司			注 册 资 本	伍亿叁仟捌佰捌拾万陆仟壹佰玖拾肆元（人民币）						
类 型	有限责任公司(中外合资)			成 立 日 期	1995年10月04日						
法定代表人	光富真哉			营 业 期 限	1995年10月04日 至 2045年10月04日						
经 营 范 围	通用设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址： http://cri.gz.gov.cn/ 。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）										
				住 所	广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层（仅限办公用）						
				登 记 机 关							
								2020年 06月 19日			

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

6、日立电梯制造商营业执照

编号: 内540201912159362-1)			
统一社会信用代码 91440101618437239Q			
营 业 执 照			
(副 本)			
名 称	日立电梯(中国)有限公司	注册 资 本	伍亿叁仟捌佰捌拾万柒仟壹佰玖拾肆元(人民币)
类 型	有限责任公司(中外合资)	成 立 日 期	1995年10月04日
法定 代 表 人	光智真嗣	营 业 期 限	1995年10月04日至 2045年10月04日
经 营 范 围	通用设备制造业(具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: http://en.gs.gov.cn/ 。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
住 所	广州市天河区天河路233号中信广场办公大楼42层(仅限办公用)		
登记机关			
2020年 06月 19日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

日立电梯《中华人民共和国特种设备生产许可证》



中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310055-2028

单位名称：日立电梯（中国）有限公司
住 所：广东省广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼
62层（仅限办公）（不可作厂房）
制造地址：1. 广东省广州市番禺区大石镇石北工业区
2. 天津市宝坻区九园工业园区一号路1号
3. 上海市青浦工业园区崧泽大道10388号
4. 四川省成都市高新区（西区）康胜路666号
5. 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路1号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯 （含消防员电梯）	—	限制造地址1、2、3、4；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 （含防爆电梯中的载货电梯）	—	限制造地址1、2、3、4；具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年04月20日

发证日期：2023年3月26日



7、日立电梯《中华人民共和国特种设备生产许可证》



中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2310055-2028

单位名称：日立电梯（中国）有限公司
住 所：广东省广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼
62层（仅限办公）（不可作厂房）
制造地址：1. 广东省广州市番禺区大石镇石北工业区
2. 天津市宝坻区九园工业园区一号路1号
3. 上海市青浦工业园区崧泽大道10388号
4. 四川省成都市高新区（西区）康胜路666号
5. 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路1号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯制造（含安装、修理、改造）	曳引驱动乘客电梯 （含消防员电梯）	—	限制制造地址1、2、3、4；具体产品范围见型式试验证书
	曳引驱动载货电梯和 强制驱动载货电梯 （含防爆电梯中的载 货电梯）	—	限制制造地址1、2、3、4；具体产品范围见型式试验证书

发证机关：国家市场监督管理总局

有效期至：2028年04月20日

发证日期：2023年03月26日

