

规格参数表

规格参数表			
1	报价编号: BJ231227140	项目名称: 苍梧中学第四教学楼	
2	楼号	1	电梯技术型号: MLVEL-RMR
3	电梯名称: EVIK2000/1.75	层站门: 6/6/6	电梯标准: 新检规: TSGT7001-2023
4	相同电梯数量:1	轿厢入口数量: 1	
5	召唤操纵系统	主操纵箱	COP014 S型一体式操纵箱 发纹不锈钢 6.4SEG 段码显示 02型机械白光按钮/不带盲文平字 左前置
		副操纵箱	无
		副操纵箱 IC 卡系统	无
		首层外召型号、显示器、面板材质	LOP008 外召盒类型 4.3SEG 段码显示 发纹不锈钢
		其余层外召型号、显示器、面板材质	(前开门) LOP008 外召盒类型 4.3SEG 段码显示 发纹不锈钢, 5套 ;
		无障碍操纵箱	COP017 操纵箱 发纹不锈钢 02型机械白光按钮 /带盲文凸字 右中侧置
		无障碍操纵箱 IC 卡系统	无
		轿内 IC 卡系统	无
		IC 卡写卡器	无
		IC 卡类型 、IC 卡数量	无 0
6	轿厢系统	门保护类型	光幕保护
		轿厢装潢	AQY-01BF 无障碍轿厢
		轿厢围壁类型	CQY-01BF 轿壁
		轿顶类型	C047 轿顶
		地板装饰类型	F024-蒙古灰色 PVC
		轿门材质类型	发纹不锈钢
		扶手类型 、位置	H001 型扶手 后侧扶手
		防火认证等级	无防火认证
		消防开关	是
7	层门系统	首层厅门材质	发纹不锈钢
		其余层厅门材质	(前开门) 发纹不锈钢 , 5套 ;
		首层门套类型	小门套
		其余层门套类型	(前开门) 小门套, 5套 ;
土建参数			
1	布置方式: 单台	停站层(层名): 1, 2, 3, 4, 5, 6,	基站(层名): 1
2	井道尺寸: 3200(宽)*3200(深)	底坑深度 (mm): 1600	顶层高度 (mm): 4500
3	提升高度 (mm): 19500	轿厢尺寸 (mm): 1900(宽)*2100(深)*2500(高)	开门尺寸 (mm): 1200(宽)*2100(高)
4	开门方式(前门): 中分门	电梯布局形式: 单梯	井道牛腿(是/否存在): 否
5	五方通话	五方对讲主机类型: 单机	五方对讲数量(1拖N): 1
6	特殊配置 (选配功能)		
	1、语音报站开门提示; 2、停电应急功能; 3、语音报站语言类型: 中文; 4、语音报站到站提示; 5、该轿厢要配两个大的风扇出风口。两个出风口; 6、需要用到 1100 护栏, 麻烦研发复核一下顶层是够足够; 7、电梯标准;		
★内部通话装置接口 (机房到值班室的对讲布线甲方自理); 值班室有 个, 机房到值班室的最远距离<1000 米;			

注: 1、本规格表经双方确认后, 将作为安排生产的依据。

2、合同中的井道尺寸、开门尺寸、轿厢尺寸、开门方式等相关参数以双方最终确认图纸为准。

3、如预留监控接口则不包含机房到监控室的布线及终端显示设备(电脑)。

4、电梯井道下方不准行人通过。

5、如用户需要对轿厢、轿底二次装饰, 请明确需预留的装饰重量及相关数值, 如约定不预留装饰重量, 但是使用过程中甲方/业主方自行增加装饰物导致电梯设备故障或事故, 乙方均不承担相关责任;

EVIK-EVIK 标准功能表

安全功能

安全运行	封星接触器触点检测	低速保护
主接触器触点检测	超载保护	电机反转保护
抱闸接触器触点检测	抱闸触点检测	超速保护
系统通讯故障保护	运行中门锁回路断开保护	平层开关故障保护
变频器通讯故障保护	打滑保护	门区开关故障检测
运行中安全回路断开保护	电机过热保护	轿厢意外移动保护
封星保护功能	错层保护	门锁短接检测
端站越程保护	开门故障保护	开关门到位检测
抱闸制动力检测保护	关门故障保护	门光幕保护
减速开关异常保护	AFE 故障检测	主控 CPU WDT 保护

乘运服务功能

全集选控制	独立运行	锁梯服务
满载直驶	消防迫降功能	换站停靠
司机操作	自动返基站	轿厢照明风扇自动控制
时钟控制		

电梯运行功能

直接停靠	低速自救	分时间段服务楼层
带爬行停靠	转矩自动补偿	分时间段锁梯
井道自学习	自动修正楼层位置	分散待梯
分时间段到站钟	前后门设置服务	

检修调试功能

检修运行	平层统调	主控板端口自定义
测试运行	平层微调	输入端口类型设定
故障记录	电梯运行数据记录	编码器干扰评估
通讯干扰评估	外召板查询功能	平衡系数的评估监视

门控制功能

自动开门	开门时间设定	强迫关门
开门允许设定	本层厅外开门	重复关门功能
开门按钮开门	关门按钮关门	开门保持按钮保持开门
残疾人开门操作	门锁防颤功能	门锁旁路功能
开门待梯	门力矩保持	

显示及提示功能

错误指令消除	服务层设定	按钮粘连脱离
反向消号	外召板地址设定	层显字符设置

语音安抚功能

语音安抚功能		
--------	--	--