

岑溪市档案馆综合楼消防安全设施 维修合同

发包人（以下称甲方）：岑溪市档案馆

承包人（以下称乙方）：岑溪市圣泽欣消防工程服务部

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，结合本工程的具体情况，本着互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、项目内容

1、工程名称：岑溪市档案馆综合楼消防安全设施采购、维修；

2、工程地点：岑溪市探花开发区 14 米街。

3、工程内容、方式：

(1) 按甲方要求及报价清单项目承包岑溪市档案馆综合楼消防安全设施采购、维修；

(2) 承包方式：以包工包料方式进行承包。（详见报价清单。）

4、工程期限：2026 年 7 月 15 日至 2026 年 8 月 15 日，如有其他不可抗拒问题，按工期顺延。

二、项目总价

总价款按“岑溪市档案馆消防故障处理报价清单”的项目价格 人民币大写：贰仟陆佰伍拾伍元整（¥2655.00）。（在原有消防的基础上，按预算要求对档案馆综合楼的消防系统进行维修，如在维修过程中，有超出预算范围，费用另计，包税金。）

三、下列情况要调整包干费用

甲方设计变更造成的费用增加，由甲方承担。

四、验收标准、验收人员及质量要求

1、验收标准：按现行验收规程进行验收。

2、验收人员：由甲方负责组织相关人员验收。

3、质量要求：乙方按设计及行业标准要求制作施工，并接受甲方代表的检查监督，使工程质量达到合格。

五、结算方式及期限

经双方约定，合同签订后，当工程完工、经验收合格乙方提供增值税普通发票后甲方支付 100%工程款。

六、安全要求及责任

1、乙方在安装过程中要严格按照安全施工的有关规章制度要求做好安全施工，加强对施工人员的安全管理，消除安全隐患，如有发现不按照规定要求施工的，甲方有权进行处理，所需费用由乙方全部承担。

2、乙方在施工中如违反合同约定和安全管理规定，在施工中聘请的工作人员必须购买保险，如出现一切施工安全事故以及乙方所雇请的工人出现工伤事故的，均由乙方自负，如果法律规定必须由甲方负责处理的，由乙方负担全部费用。

3、乙方施工所需材料、工具堆放场所及接水电方面由甲方负责。

七、解决合同纠纷方式



本合同未尽事宜以及在履行合同过程中发生争议，双方协商解决。协商不成时任何一方可以直接向当地人民法院起诉。

八、合同生效

1、本合同经甲、乙双方法人代表或授权委托人签名并加以盖公章后即行生效。

2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，各份文本具有相同的法律效力。

甲方（公章）



乙方（公章）



法定代表人或委托人：

陈其其

法定代表人或委托人：



2026年7月15日

2026年7月15日

岑溪市档案馆消防故障处理报价清单

序号	故障详情	处理办法	材料	人工	合计	备注
1	ABC3灭火器3只	购买, 80元/具	240	0	240	
2	65水带2条	购买, 145元/条	290	0	290	
3	65枪头1只	购买, 45元/只	45	0	45	
4	2#喷淋泵交流接触器2510坏	换新	150	100	250	
5	排污潜水泵不工作, 电机线圈烧	拆下来运去更换线圈后重新安装	380	200	580	
6	DN200闸阀关水不彻底	阀芯已坏, 需拆旧阀门下来换新	650	600	1250	
合计			1755	900	2655	



岑溪市档案馆设施维修验收单

采购计划文号: CXZC2026-W3-07929

采购单位信息					
采购单位名称	岑溪市档案馆	联系人	欧仪燕	联系电话	8222926
收货地址	岑溪市档案馆				

供应商信息					
供应商名称	岑溪市圣泽消防工程服务部	联系人	陈军志	联系电话	18977461158

序号	故障详情	解决办法	材料(元)	人工(元)	合计(元)	备注
1	ABC3 灭火器 3 只	购买, 80 元/具	240.00	0	240.00	
2	65 水带 2 条	购买, 145 元/条	290.00	0	290.00	
3	65 枪头 1 只	购买, 45 元/只	45.00	0	45.00	
4	2#喷淋泵交流接触器 2510 坏	换新	150.00	100.00	250.00	
5	排污潜水泵不工作, 电机线圈烧	拆下来运去更换线圈后重新安装	380.00	200.00	580.00	
6	DN200 闸阀关水不彻底	阀芯已坏, 需拆旧阀门下来换新	650.00	600.00	1250.00	
合计					2655.00	含税

供应商意见	维修完成, 运行正常, 符合验收条件。
验收信息	
全部验收时间	2026. 8. 20
验收情况	经检查, 工单故障问题已解决, 该换新的也已按 要求换新, 可正常使用。

验收意见	符合验收标准同意验收。
验收单位（盖章）	
验收人（签字、签日期）：	唐彭生 2026.8.20