项目名称:南宁市第二十一中学教室空调（2 匹）采购

项目编号:

项目采购预算：11.55 万元

采购方式：在线询价

项目概况:

本项目位于南宁市第二十一中学，包括采购 2 匹柜机、挂机采购，详见采购需求一览表。

一、采购要求、技术需求和商务要求							
序号	采购品目	参数配置	单位	数量	参考单价（元）	合计金额（元）	**参考品牌**
1	2 匹冷暖变频挂机	挂机/柜机： 挂机 单冷/冷暖： 冷暖 匹数： 2 匹 定频/变频： 变频 能效等级： 2 级 制冷剂： R32 能源消耗效率（APF）:≥4.26 额定制冷量（W）:≥5015 额定制热量（W）:≥6660 额定制冷功率（W）:≤1380 额定制热功率（W）:≤1900 电辅加热功率（W）:≤1200 电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz 内机噪音 dB(A):高风档≤40 内机尺寸（宽 x 高 x 深）mm： 942x332x246 外机噪音 dB(A):≤53 外机尺寸（宽 x 高 x 深）mm： 873x555x376 循环风量 m³/h:≥1000	套	2			格力、三菱、美的

	2匹冷暖变频柜机	挂机/柜机： 柜机 单冷/冷暖： 冷暖 匹数： 2匹 定频/变频： 变频 能效等级： 2级 制冷剂： R32 能源消耗效率（APF）:≥4.21 额定制冷量（W）:≥5110 额定制热量（W）:≥7205 额定制冷功率（W）:≤1390 额定制热功率（W）:≤2255 电辅加热功率（W）:≤1800 电压/频率（V/Hz）:220V～/50Hz 内机噪音 dB(A):高风档≤38 内机尺寸（宽x高x深）mm: 496x1720x334 外机噪音 dB(A):≤54 循环风量 m³/h:≥1000		19			格力、三菱、美的

二、商务要求

报价要求	本次报价须为人民币报价，包含：产品价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、税费、安装辅材、打孔、拆旧、产品检测费、设备电源线改造、接驳、产品质保期内维修等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。
货物性能要求	1.本项目不接受进口产品竞标(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。 2.竞价产品必须是原厂生产合格、全新、完整、未使用过的正品。 ★3.对不能满足参数要求、虚假应标的单位，采购人将上报监督管理部门，并向政府采购监管平台投诉。
合同签订期及地点	1.合同签订期：自收到成交通知书之日起7日内。 2.合同签订地点：采购人指定地点。
交货期交货地点及安装期要求	1.交货时间：接到采购人通知后 5 个工作日内完成所有货物供货、安装、调试合格并交付采购人使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 3.本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试以及免费培训,不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任； 4.如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。

验收	1.到货验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人应依据合同及反向竞价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，供应商应承担逾期交货的违约责任。供应商应在接到采购人要求后 10 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由供应商承担。 2.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 10 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
质保期	自货物最终验收合格之日起不少于 6 年，质保期内免费维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养。
付款方式	1.本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，采购人按合同约定一次性支付合同款。 2.采购人支付货款后，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票。
售后服务要求	★1.质量保证期　不少于 6 年（自交货并验收合格之日起计），按国家有关产品“三包”规定实行“三包”。 ★2.故障响应时间：中标供应商提供 24 小时售后服务，在使用过程中（质量保证期内）发生故障，30 分钟内响应，2 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12 小时修复，重大故障处理时限不超过 48 小时修复。特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。 ★3.中标供应商在南宁市有售后维修服务点或维修厂家。设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 4.在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 5.设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 6.免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。

其他要求	★1.为响应国家节能环保政策,投标供应商投标时必须上传所投产品的节能认证证书复印件或国家权威部门认可或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的检测机构/中心出具的检测报告复印件等证明材料。如在供货时中标供应商无法提供产品节能证书或检测报告的，采购人不予成交。 ★2.投标供应商必须完全响应参数附件,合同签订前必须提供对应生产厂家或广西一级总代理对本项目的授权书,避免假冒伪劣产品;对不能满足参数要求虚假响应,或者无法正常交货(无供货能力者勿扰）影响业主使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 ★3.验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 ★4.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款,否则有权拒签合同。

附件 1

南宁市第二十一中学教室空调（2 匹）采购报价表

（必须提供）

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	单位	数量	响应品牌型	响应单价	响应价格小计
1						
	合计（元）	大写金额:　　（小写:　　元）				

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价供应商名称（签章）:

报价日期:　　年　　月　日

附件 2

南宁市第二十一中学教室空调（2 匹）采购响应偏离表（必须提供）

项目名称：

项目编号：

1．对本项目采购需求一览表中的技术参数及性能（配置）要求的响应偏离表（必须提供）：

技术参数及性能（配置）要求响应偏离表

序号	货物名称	采购需求文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容（可注明证明材料所在页码）	偏离说明
……	……	……	……	……

注:（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列**项目要求及技术需求**逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（2）响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

（3）供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

（4）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价供应商名称（签章）::

报价日期:　　年　　月　日

2.对本项目采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）:

商务条款响应偏离表

序号	采购需求文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容（可注明所在页码）	偏离说明
……			

注:

（1）本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求进行响应;

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（3）供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价供应商名称（签章）::

报价日期:　　年　　月　日