

南宁市翠竹实验学校空调采购需求表

序号	品牌型号	技术参数	单价	数量	金额	备注
空调设备						
1	格力 3 匹变频冷暖 1 级能效挂机 KFR-72GW/(72571)FNhA b-B1JY01	1. 运行模式：变频。 2. 能效等级：一级； 3. APF：4.42； 4. 额定制冷量(W)：7300； 5. 额定制热量(W)：9770； 6. 额定制冷功率(W)：2000； 7. 额定制热功率(W)：2930； 8. 室内机噪音最高 dB(A)：47； 9. 室外机噪音 dB(A)：56； 10. 风量 (m³/h)：1370； 11. 电压/频率 (V/Hz)：220V/50Hz； 12. 为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调设备张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，竞标时须提供空调设备张贴铭牌或检测报告（提供复印件并加盖供应商公章，中标后原件备查），否则竞标无效； 13. 自带断电记忆功能； 14. 保修：整机 6 年；		8		必须完全响应品牌型号要求及参数配置要求 注：本报价为包干价，常规配置零件后如有超出部分铜管、外机支架、打孔、水管、高空作业、安装、空气开关及电源线路铺设等所有费用均包含在内。
合计（大写）：						/
商务条款：		<p>一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起 5 日内。</p> <p>二、交货期：合同签订之日起 5 日内交货。</p> <p>三、交货地点：采购单位指定地点。</p> <p>四、交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。</p> <p>五、项目实施要求：</p> <p>1、本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。</p> <p>2、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。</p> <p>★3、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，报价时必须提交检测报告，3C 认证等产品材料。</p> <p>4、故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知 24 小时内到达现场进行维修，48 小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。</p> <p>5、投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。</p> <p>★6、为了提高售后的时效，中标供应商必须是南宁市本地注册的政采云供应商，且在南宁市必须有售后维修服务点或维修厂家。设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术</p>				

	<p>人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。</p> <p>7、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。</p> <p>★8、每年至少进行一次定期回访以及对设备保养（含清洗滤网等），以上服务质保期内必须包含在报价中。</p> <p>9、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。</p> <p>★10、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。</p> <p>★11、投标供应商必须按采购需求表中的品牌型号进行报价，必须完全响应技术参数要求，签订合同时必须提供对应生产厂家或广西区总代理对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人可作为废标处理，并按有关规定处理。</p> <p>★12、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。</p> <p>★13、诚信要求：竞价供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，并提供证明。</p> <p>14、供应商要求：标注“★”部份必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效（设备详细配置及配件详见采购需求表）。</p>
<p>报价材料要求(必须提供)</p>	<p>报价时须提交的材料包括但不限于：</p> <p>(1) 采购需求报价表（格式见附件1）；</p> <p>(2) 技术参数响应偏离表（格式见附件2）；</p> <p>(3) 商务条款响应偏离表（格式见附件3）；</p> <p>(4) 符合本项目需求的在有效期内的营业执照及其他有关证件复印件；</p> <p>(5) 售后服务承诺书（格式自拟）；</p> <p>(6) 中小微企业声明函（如有）；</p> <p>(7) 采购需求表中要求提供的其他相关证书及检测报告、法人身份证复印件、该项目负责人身份证复印件等材料；</p> <p>(8) 以上所有材料均须加盖报价单位公章，缺一不可，电子档须转换成 PDF 文件上传到采购平台，否则响应报价无效。</p>

南宁市翠竹实验学校空调设备采购

报价表

(必须提供)

序号	货物名称	单位	数量	响应品牌型号	响应单价	响应价格 小计
1	3匹变频冷暖 1级能效挂机	台	66			
	合计(元)	大写金额: (小写: 元)				

报价供应商名称(签章):

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价日期: 年 月 日

南宁市翠竹实验学校空调设备采购

技术参数响应偏离表

(必须提供)

技术参数及性能（配置）要求响应偏离表（注：分项响应）

序号	货物名称	采购需求文件要求 (注明章节及条款号)	响应文件响应内容 (可注明证明材料所在页码)	偏离说明
.....

注：（1）供应商应根据响应货物（服务）的性能指标、对照采购需求一览表中所列**项目要求及技术需求**逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时，评审小组将按不满足要求进行评审。

（2）响应技术规格与采购需求文件要求相同的为无偏离，响应技术规格高于采购需求文件要求的为正偏离，低于谈判文件要求的为负偏离。

（3）供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求，必须做出实质性响应，否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

（4）本表可扩展。

报价供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

项目联系人及电话：

报价日期： 年 月 日

南宁市翠竹实验学校空调设备采购

商务条款响应偏离表

(必须提供)

商务条款响应偏离表 (注:分项响应)

序号	采购需求文件要求 (注明章节及条款号)	响应文件响应内容 (可注明所在页码)	偏离说明
.....			

注:

- (1) 本表应对采购需求一览表中的商务条款中所列商务要求逐一进行响应;
- (2) 本表内容必须如实填写,并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因,完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时,如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足采购需求文件要求时,评审小组将按不满足要求进行评审。
- (3) 供应商响应内容不能完全照抄采购需求文件要求,必须做出实质性响应,否则评审小组有权对响应文件按无效响应处理。

(3) 本表可扩展。

报价供应商名称 (签章):

法定代表人或授权代表签字或盖章:

项目联系人及电话:

报价日期: 年 月 日